

#4843#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Брамса 11-17, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9115
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20112057
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	6,934	0	81,385	0	0	79,579	0	0	24	0	0	0	70,2	49,4	0,34	0,22	4,6
25.04.2021	6,816	0	80,198	0	0	78,438	0	0	24	0	0	0	69,7	49	0,34	0,22	4
26.04.2021	6,684	0	76,035	0	0	74,379	0	0	24	0	0	0	69,5	48	0,33	0,22	3,7
27.04.2021	6,793	0	76,826	0	0	75,14	0	0	24	0	0	0	69,8	48,2	0,33	0,22	2,9
28.04.2021	6,885	0	81,59	0	0	79,805	0	0	24	0	0	0	69,6	49	0,34	0,22	4,1
29.04.2021	6,674	0	80,438	0	0	78,686	0	0	24	0	0	0	69,4	49,2	0,33	0,2	6,7
30.04.2021	1,774	0	18,948	0	0	18,574	0	0	24	0	0	0	65,8	42,9	0,08	0,11	9,3
Итого:	42,56	0	495,42	0	0	484,601	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,165																

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	1177,48	10597,621	0	0	10319,903	0	0	3444	2
30.04.2021	1220,04	11093,04	0	0	10804,506	0	0	3612	2

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
14.05.2021 14:45:37