

#4840#

Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2021 по 23.10.2021

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Брамса 11-17, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9115
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20112057
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
02.10.2021	4,88	0	54,232	0	0	53,068	0	0	24	0	0	0	69	47,1	0,2	0,15	-
03.10.2021	7,472	0	96,09	0	0	94,005	0	0	24	0	0	0	69,3	50,4	0,37	0,2	-
04.10.2021	6,703	0	92,928	0	0	90,926	0	0	24	0	0	0	69,1	51,5	0,36	0,2	-
05.10.2021	6,071	0	90,066	0	0	88,116	0	0	24	0	0	0	69,2	52,8	0,35	0,21	-
06.10.2021	6,126	0	90,298	0	0	88,338	0	0	24	0	0	0	69,4	52,8	0,35	0,21	-
07.10.2021	6,891	0	89,878	0	0	87,932	0	0	24	0	0	0	69,4	50,7	0,36	0,21	-
08.10.2021	6,603	0	85,949	0	0	84,081	0	0	24	0	0	0	69,4	50,7	0,34	0,21	-
09.10.2021	6,901	0	87,326	0	0	85,351	0	0	24	0	0	0	70,9	51,6	0,35	0,21	-
10.10.2021	6,832	0	86,492	0	0	84,58	0	0	24	0	0	0	70	50,8	0,35	0,21	-
11.10.2021	6,936	0	84,571	0	0	82,704	0	0	24	0	0	0	70	50	0,35	0,21	-
12.10.2021	7,026	0	83,629	0	0	81,761	0	0	24	0	0	0	70,4	49,9	0,35	0,22	-
13.10.2021	6,788	0	81,617	0	0	79,847	0	0	24	0	0	0	69,3	49	0,34	0,22	-
14.10.2021	6,924	0	79,371	0	0	77,604	0	0	24	0	0	0	70,3	49	0,34	0,22	-
15.10.2021	6,816	0	80,29	0	0	78,517	0	0	24	0	0	0	69,9	49,2	0,34	0,23	-
16.10.2021	6,681	0	79,558	0	0	77,846	0	0	24	0	0	0	69,1	48,6	0,34	0,23	-
17.10.2021	6,78	0	79,295	0	0	77,558	0	0	24	0	0	0	69,7	48,8	0,34	0,23	-
18.10.2021	6,711	0	78,535	0	0	76,82	0	0	24	0	0	0	69,6	48,8	0,34	0,22	-
19.10.2021	6,718	0	77,603	0	0	75,918	0	0	24	0	0	0	69,3	48,2	0,34	0,22	-
20.10.2021	6,944	0	83,117	0	0	81,295	0	0	24	0	0	0	69,8	49,4	0,35	0,22	-
21.10.2021	6,762	0	84,56	0	0	82,736	0	0	24	0	0	0	69,1	49,6	0,35	0,22	-
22.10.2021	6,806	0	81,083	0	0	79,331	0	0	24	0	0	0	69,2	48,8	0,35	0,22	-
23.10.2021	6,877	0	80,837	0	0	79,078	0	0	24	0	0	0	69,4	48,7	0,34	0,22	-
Итого:	147,248	0	1827,325	0	0	1787,412	0	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,17																

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 528

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
01.10.2021	1220,04	11093,04	0	0	10804,506	0	0	7308	2
23.10.2021	1367,29	12920,364	0	0	12591,917	0	0	7836	2

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2021 20:48:44