

#4851#

Отчёт по теплопотреблению за период с 04.10.2022 по 23.10.2022

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Брамса 11-17, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9115
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20112057
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 05.10.2022 | 3,444 | 0 | 45,694 | 0 | 0 | 44,667 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,7 | 52,3 | 0,25 | 0,13 | - |
| 06.10.2022 | 5,261 | 0 | 79,299 | 0 | 0 | 77,632 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,1 | 52 | 0,32 | 0,17 | - |
| 07.10.2022 | 5,603 | 0 | 75,09 | 0 | 0 | 73,475 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69 | 50,8 | 0,32 | 0,18 | - |
| 08.10.2022 | 4,229 | 0 | 74,422 | 0 | 0 | 72,798 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 55,6 | 0,32 | 0,18 | - |
| 09.10.2022 | 4,407 | 0 | 73,469 | 0 | 0 | 71,877 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 54,7 | 0,32 | 0,18 | - |
| 10.10.2022 | 5,175 | 0 | 73,234 | 0 | 0 | 71,638 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 52,2 | 0,32 | 0,19 | - |
| 11.10.2022 | 6,483 | 0 | 76,074 | 0 | 0 | 74,415 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 48,7 | 0,35 | 0,2 | - |
| 12.10.2022 | 6,798 | 0 | 76,93 | 0 | 0 | 75,248 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 48 | 0,36 | 0,21 | - |
| 13.10.2022 | 6,805 | 0 | 76,589 | 0 | 0 | 74,906 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 48,2 | 0,36 | 0,21 | - |
| 14.10.2022 | 6,73 | 0 | 77,409 | 0 | 0 | 75,725 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 48,3 | 0,36 | 0,21 | - |
| 15.10.2022 | 6,658 | 0 | 77,018 | 0 | 0 | 75,345 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 48,3 | 0,36 | 0,21 | - |
| 16.10.2022 | 6,568 | 0 | 78,467 | 0 | 0 | 76,773 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 48,8 | 0,36 | 0,21 | - |
| 17.10.2022 | 6,658 | 0 | 79,864 | 0 | 0 | 78,121 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 49,2 | 0,36 | 0,2 | - |
| 18.10.2022 | 6,584 | 0 | 80,35 | 0 | 0 | 78,61 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 49,3 | 0,36 | 0,2 | - |
| 19.10.2022 | 6,446 | 0 | 75,227 | 0 | 0 | 73,609 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,9 | 48,1 | 0,35 | 0,2 | - |
| 20.10.2022 | 6,513 | 0 | 73,435 | 0 | 0 | 71,83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 48 | 0,33 | 0,19 | - |
| 21.10.2022 | 6,564 | 0 | 73,395 | 0 | 0 | 71,813 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69 | 47,2 | 0,35 | 0,21 | - |
| 22.10.2022 | 6,635 | 0 | 75,276 | 0 | 0 | 73,638 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 47,9 | 0,36 | 0,21 | - |
| 23.10.2022 | 6,759 | 0 | 77,12 | 0 | 0 | 75,418 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 48,7 | 0,36 | 0,2 | - |
| Итого: | 114,32 | 0 | 1418,362 | 0 | 0 | 1387,538 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 27,305 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 456
Период нормальной работы системы, ч 456

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 04.10.2022 | 2836,675 | 27367,715 | 0 | 0 | 26679,975 | 0 | 0 | 16133 | 9 |
| 23.10.2022 | 2950,996 | 28786,075 | 0 | 0 | 28067,516 | 0 | 0 | 16589 | 9 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2022 14:38:26