

#34561#

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Брамса 11-17, Калининград
13
9115
ТВ7 (АССII)
20112057
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,4	16,1	0,43	0,12	-
13.10.2023	3,784	0	42,269	0	0	41,393	0	0	24	0	67,6	45,9	0,45	0,15	-
14.10.2023	6,847	0	96,858	0	0	94,748	0	0	24	0	69,6	52,4	0,46	0,19	-
15.10.2023	5,07	0	93,88	0	0	91,867	0	0	24	0	68,9	55,8	0,45	0,19	-
16.10.2023	6,379	0	90,003	0	0	88,049	0	0	24	0	69,4	52,1	0,44	0,19	-
17.10.2023	6,7	0	83,347	0	0	81,528	0	0	24	0	69,6	50	0,44	0,21	-
18.10.2023	6,665	0	82,634	0	0	80,867	0	0	24	0	69	49,3	0,44	0,21	-
19.10.2023	6,579	0	78,849	0	0	77,14	0	0	24	0	69,4	49,1	0,43	0,21	-
20.10.2023	7,064	0	77,943	0	0	76,137	0	0	24	0	72	49,9	0,43	0,21	-
21.10.2023	7,019	0	79,819	0	0	77,983	0	0	24	0	71,7	50,3	0,43	0,21	-
22.10.2023	6,836	0	82,697	0	0	80,905	0	0	24	0	69,4	49,3	0,44	0,21	-
23.10.2023	6,719	0	83,121	0	0	81,311	0	0	24	0	69,5	49,8	0,44	0,21	-
Итого:	69,662	0	891,42	0	0	871,928	0	0	288	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,638														

Общее время работы системы, ч288

Период нормальной работы системы, ч288

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
11.10.2023	4314,075	41604,998	0	0	40569,544	0	0	25036	34
23.10.2023	4383,737	42496,418	0	0	41441,472	0	0	25324	34

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.10.2023 14:54:08