

#103180#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.11.2024 по 05.12.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Брамса 11-17, Калининград
13

Заводской номер счётчика 20112057	Показания прибора, ГДж 05.12.2024	Предыдущие показания, ГДж 30.11.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	126,261	87,738	38.523	9.201

Подпись исполнителя _____



#103179#

Отчёт за период с 30.11.2024 по 05.12.2024.

Номер абонента 13
Порядковый номер 9115
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20112057
Номер системы 1
Отчёт сформирован 06.12.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.12.2024	-	7,637	0	78,826	0	0	76,984	0	0	24	0	72,2	48,6	0,34	0,23
02.12.2024	-	7,693	0	78,882	0	0	77,01	0	0	24	0	72,8	49	0,34	0,23
03.12.2024	-	7,368	0	80,157	0	0	78,359	0	0	24	0	70,6	48,2	0,34	0,23
04.12.2024	-	7,943	0	79,466	0	0	77,543	0	0	24	0	73,7	49,3	0,34	0,23
05.12.2024	-	7,88	0	81,048	0	0	79,1	0	0	24	0	73,4	49,6	0,35	0,23
Итого:	-	38,521	0	398,379	0	0	388,996	0	0	120	0	72,54	48,94	0,34	0,23

Общее время работы системы 120 час.

Период нормальной работы системы 120 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.11.2024	87,738	910,081	0	0	888,777	0	0	275	1
05.12.2024	126,261	1308,46	0	0	1277,773	0	0	395	1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
