

#108681#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Брамса 11-17, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 9115  
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
Заводской номер 20112057  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.12.2024	7,637	0	78,826	0	0	76,984	0	0	24	0	72,2	48,6	0,34	0,23	4,1
02.12.2024	7,693	0	78,882	0	0	77,01	0	0	24	0	72,8	49	0,34	0,23	2,2
03.12.2024	7,368	0	80,157	0	0	78,359	0	0	24	0	70,6	48,2	0,34	0,23	2,9
04.12.2024	7,943	0	79,466	0	0	77,543	0	0	24	0	73,7	49,3	0,34	0,23	-
05.12.2024	7,88	0	81,048	0	0	79,1	0	0	24	0	73,4	49,6	0,35	0,23	-
06.12.2024	8,045	0	78,999	0	0	77,056	0	0	24	0	74,3	49,4	0,34	0,23	-
07.12.2024	8,488	0	80,993	0	0	78,906	0	0	24	0	76,3	50,7	0,35	0,23	-
08.12.2024	8,17	0	79,842	0	0	77,852	0	0	24	0	74,9	49,8	0,34	0,23	-
09.12.2024	7,808	0	74,487	0	0	72,654	0	0	24	0	74,3	48,7	0,33	0,23	-
10.12.2024	8,027	0	68,916	0	0	67,12	0	0	24	0	76,8	48,3	0,32	0,23	-
11.12.2024	7,737	0	71,773	0	0	69,997	0	0	24	0	74,6	48,2	0,33	0,24	-
12.12.2024	7,744	0	71,104	0	0	69,346	0	0	24	0	74,5	47,9	0,33	0,23	-
13.12.2024	8,354	0	70,882	0	0	68,978	0	0	24	0	78,1	49,2	0,32	0,23	-
14.12.2024	8,299	0	70,66	0	0	68,773	0	0	24	0	77,9	49,1	0,33	0,24	-
15.12.2024	7,582	0	71,168	0	0	69,456	0	0	24	0	73,4	47,4	0,33	0,24	-
16.12.2024	7,267	0	75,006	0	0	73,319	0	0	24	0	70,8	47,1	0,33	0,23	-
17.12.2024	6,839	0	71,065	0	0	69,527	0	0	24	0	69,2	45,8	0,32	0,23	-
18.12.2024	7,066	0	73,601	0	0	71,983	0	0	24	0	69,8	46,4	0,33	0,23	-
19.12.2024	7,306	0	82,329	0	0	80,525	0	0	24	0	69,7	48	0,35	0,23	-
20.12.2024	7,283	0	79,209	0	0	77,442	0	0	24	0	70,4	47,9	0,34	0,23	-
21.12.2024	7,373	0	76,673	0	0	74,928	0	0	24	0	71,2	47,7	0,34	0,23	-
22.12.2024	7,464	0	78,943	0	0	77,138	0	0	24	0	71,4	48,3	0,35	0,23	-
23.12.2024	7,434	0	78,461	0	0	76,67	0	0	24	0	71,2	48,1	0,34	0,23	-
Итого:	176,807	0	1752,49	0	0	1710,666	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,23														

Общее время работы системы, ч 552  
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.11.2024	87,738	910,081	0	0	888,777	0	0	275	1
23.12.2024	264,547	2662,572	0	0	2599,445	0	0	827	1

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.12.2024 11:45:39