

#112308#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Брамса 11-17, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9115
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20112057
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	8,183	0	79,603	0	0	77,605	0	0	24	0	75,2	50,1	0,35	0,23	4,2
25.12.2024	7,935	0	78,324	0	0	76,409	0	0	24	0	74,1	49,3	0,34	0,23	1,8
26.12.2024	7,478	0	77,12	0	0	75,356	0	0	24	0	71,4	47,7	0,34	0,23	2,1
27.12.2024	7,394	0	78,308	0	0	76,542	0	0	24	0	70,8	47,8	0,34	0,23	3,8
28.12.2024	7,046	0	75,909	0	0	74,258	0	0	24	0	69,4	46,8	0,34	0,23	5,3
29.12.2024	7,505	0	78,59	0	0	76,794	0	0	24	0	71,4	48,1	0,35	0,23	4,3
30.12.2024	7,379	0	78,338	0	0	76,574	0	0	24	0	70,7	47,7	0,35	0,23	3,9
31.12.2024	7,273	0	77,614	0	0	75,888	0	0	24	0	70,3	47,4	0,34	0,23	4,8
01.01.2025	7,308	0	77,131	0	0	75,408	0	0	24	0	70,6	47,5	0,34	0,23	5,5
02.01.2025	7,673	0	77,331	0	0	75,509	0	0	24	0	72,6	48,4	0,34	0,24	4,2
03.01.2025	8,593	0	77,436	0	0	75,366	0	0	24	0	77,8	50,6	0,35	0,24	4
04.01.2025	8,749	0	75,676	0	0	73,597	0	0	24	0	79,1	50,7	0,34	0,23	-0,5
05.01.2025	8,931	0	76,385	0	0	74,252	0	0	24	0	79,7	51	0,34	0,23	-0,9
06.01.2025	8,601	0	75,452	0	0	73,418	0	0	24	0	78,2	50,3	0,34	0,23	-1,8
07.01.2025	7,397	0	77,272	0	0	75,523	0	0	24	0	70,9	47,6	0,34	0,23	-1,4
08.01.2025	7,68	0	75,397	0	0	73,614	0	0	24	0	72,8	47,9	0,34	0,23	4,9
09.01.2025	8,162	0	75,939	0	0	74,016	0	0	24	0	75,6	49,3	0,34	0,23	2,3
10.01.2025	7,969	0	76,156	0	0	74,271	0	0	24	0	74,6	49	0,34	0,23	0,7
11.01.2025	8,46	0	75,529	0	0	73,534	0	0	24	0	77,4	49,9	0,34	0,24	-
12.01.2025	8,66	0	76,936	0	0	74,873	0	0	24	0	78	50,4	0,34	0,23	-
13.01.2025	8,524	0	75,513	0	0	73,504	0	0	24	0	77,7	50	0,34	0,23	-
14.01.2025	8,347	0	74,824	0	0	72,878	0	0	24	0	76,7	49,4	0,34	0,23	-
15.01.2025	7,607	0	76,599	0	0	74,812	0	0	24	0	72,2	47,9	0,34	0,23	-
16.01.2025	7,52	0	75,446	0	0	73,705	0	0	24	0	71,8	47,4	0,34	0,23	-
17.01.2025	7,578	0	77,897	0	0	76,103	0	0	24	0	71,7	47,9	0,34	0,23	-
18.01.2025	7,378	0	77,287	0	0	75,552	0	0	24	0	70,7	47,4	0,34	0,23	-
19.01.2025	7,53	0	75,827	0	0	74,079	0	0	24	0	71,7	47,4	0,34	0,23	-
20.01.2025	8,152	0	75,757	0	0	73,844	0	0	24	0	75,5	49,1	0,34	0,23	-
21.01.2025	8,471	0	77,787	0	0	75,751	0	0	24	0	77	50,3	0,35	0,23	-
22.01.2025	8,554	0	78,084	0	0	76,023	0	0	24	0	77,4	50,5	0,35	0,23	-
23.01.2025	8,427	0	77,081	0	0	75,061	0	0	24	0	77	50,3	0,34	0,23	-
Итого:	246,464	0	2382,548	0	0	2324,119	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	58,867														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.12.2024	264,547	2662,572	0	0	2599,445	0	0	827	1
23.01.2025	511,012	5045,118	0	0	4923,564	0	0	1571	1

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.01.2025 8:56:50