

#4788#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.01.2023 по 23.02.2023

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Кронштадская 2-8, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9225
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20124558
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2023 | 7,73 | 0 | 62,049 | 0 | 0 | 60,329 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,5 | 49 | 0,4 | 0,23 | -1 |
| 25.01.2023 | 7,726 | 0 | 61,035 | 0 | 0 | 59,325 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,1 | 49 | 0,4 | 0,23 | -1,5 |
| 26.01.2023 | 7,799 | 0 | 61,994 | 0 | 0 | 60,257 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,1 | 49,2 | 0,41 | 0,23 | -1,9 |
| 27.01.2023 | 7,816 | 0 | 63,099 | 0 | 0 | 61,34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,8 | 49,5 | 0,41 | 0,23 | -1,7 |
| 28.01.2023 | 7,62 | 0 | 62,133 | 0 | 0 | 60,433 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79 | 48,9 | 0,41 | 0,23 | -0,5 |
| 29.01.2023 | 7,675 | 0 | 62,915 | 0 | 0 | 61,197 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79 | 49,1 | 0,41 | 0,23 | -0,9 |
| 30.01.2023 | 7,44 | 0 | 62,779 | 0 | 0 | 61,102 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78 | 48,9 | 0,41 | 0,23 | 0,4 |
| 31.01.2023 | 6,887 | 0 | 62,276 | 0 | 0 | 60,736 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,7 | 47,6 | 0,41 | 0,23 | 2 |
| 01.02.2023 | 6,857 | 0 | 61,841 | 0 | 0 | 60,322 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,4 | 47,3 | 0,41 | 0,23 | 3,1 |
| 02.02.2023 | 6,904 | 0 | 60,774 | 0 | 0 | 59,258 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,1 | 47,3 | 0,4 | 0,23 | 3 |
| 03.02.2023 | 7,333 | 0 | 61,084 | 0 | 0 | 59,457 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,7 | 48,3 | 0,41 | 0,23 | 1,6 |
| 04.02.2023 | 7,677 | 0 | 61,389 | 0 | 0 | 59,686 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,6 | 49 | 0,41 | 0,23 | -0,5 |
| 05.02.2023 | 7,743 | 0 | 61,325 | 0 | 0 | 59,605 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,2 | 49,2 | 0,41 | 0,23 | -1,1 |
| 06.02.2023 | 7,733 | 0 | 62,672 | 0 | 0 | 60,933 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,6 | 49,3 | 0,41 | 0,22 | -2,2 |
| 07.02.2023 | 7,438 | 0 | 63,535 | 0 | 0 | 61,851 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,6 | 48,9 | 0,41 | 0,22 | -0,5 |
| 08.02.2023 | 7,36 | 0 | 61,394 | 0 | 0 | 59,772 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,5 | 48,1 | 0,41 | 0,23 | 1,4 |
| 09.02.2023 | 7,556 | 0 | 61,629 | 0 | 0 | 59,959 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,5 | 48,5 | 0,41 | 0,23 | 0,3 |
| 10.02.2023 | 7,281 | 0 | 63,543 | 0 | 0 | 61,912 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,2 | 48,1 | 0,42 | 0,23 | -0,8 |
| 11.02.2023 | 7,031 | 0 | 63,375 | 0 | 0 | 61,811 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,6 | 47,5 | 0,42 | 0,23 | 1,9 |
| 12.02.2023 | 6,838 | 0 | 60,925 | 0 | 0 | 59,447 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,9 | 46,5 | 0,41 | 0,23 | 3,4 |
| 13.02.2023 | 6,843 | 0 | 63,912 | 0 | 0 | 62,378 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,5 | 47,3 | 0,41 | 0,22 | 0,4 |
| 14.02.2023 | 6,593 | 0 | 61,652 | 0 | 0 | 60,205 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 46,3 | 0,41 | 0,22 | 4,9 |
| 15.02.2023 | 6,881 | 0 | 63,208 | 0 | 0 | 61,666 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74 | 47,4 | 0,41 | 0,23 | 3,3 |
| 16.02.2023 | 6,84 | 0 | 62,389 | 0 | 0 | 60,868 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,1 | 47,3 | 0,41 | 0,23 | 2,9 |
| 17.02.2023 | 6,729 | 0 | 64,034 | 0 | 0 | 62,511 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73 | 47,4 | 0,42 | 0,22 | 2,2 |
| 18.02.2023 | 6,595 | 0 | 63,75 | 0 | 0 | 62,258 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 47,2 | 0,42 | 0,22 | 4,5 |
| 19.02.2023 | 6,567 | 0 | 62,182 | 0 | 0 | 60,722 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 46,7 | 0,41 | 0,23 | 5,6 |
| 20.02.2023 | 6,676 | 0 | 62,653 | 0 | 0 | 61,174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,8 | 46,7 | 0,42 | 0,23 | 3,1 |
| 21.02.2023 | 6,7 | 0 | 63,479 | 0 | 0 | 61,993 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 46,5 | 0,42 | 0,23 | 2,8 |
| 22.02.2023 | 7,115 | 0 | 61,246 | 0 | 0 | 59,706 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,3 | 46,9 | 0,41 | 0,22 | - |
| 23.02.2023 | 7,405 | 0 | 61,947 | 0 | 0 | 60,327 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77 | 47,7 | 0,41 | 0,23 | - |
| Итого: | 223,388 | 0 | 1932,218 | 0 | 0 | 1882,54 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 53,355 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.01.2023 | 3236,103 | 32144,271 | 0 | 0 | 31331,279 | 0 | 0 | 18508 | 298 |
| 23.02.2023 | 3459,488 | 34076,49 | 0 | 0 | 33213,818 | 0 | 0 | 19252 | 298 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2023 8:14:37