

# #116417#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Кронштадская 2-8, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 9225  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20124558  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	6,676	0	63,8	0	0	62,255	0	0	24	0	73,7	48,1	0,33	0,23	-
25.01.2025	6,358	0	65,896	0	0	64,39	0	0	24	0	71,4	47,8	0,34	0,23	-
26.01.2025	5,965	0	64,71	0	0	63,309	0	0	24	0	69,2	46,8	0,33	0,23	-
27.01.2025	6,081	0	65,673	0	0	64,221	0	0	24	0	70,1	47,5	0,34	0,23	-
28.01.2025	6,02	0	67,701	0	0	66,22	0	0	24	0	69,7	48	0,34	0,22	-
29.01.2025	5,991	0	68,126	0	0	66,64	0	0	24	0	69,5	48	0,34	0,22	-
30.01.2025	6,044	0	68,515	0	0	67,012	0	0	24	0	69,7	48,2	0,34	0,22	-
31.01.2025	6,163	0	66,214	0	0	64,712	0	0	24	0	71,1	48,3	0,33	0,22	-
01.02.2025	6,516	0	65,22	0	0	63,664	0	0	24	0	73,1	48,7	0,33	0,22	-
02.02.2025	6,968	0	65,898	0	0	64,23	0	0	24	0	75,5	49,6	0,33	0,22	-
03.02.2025	7,033	0	65,358	0	0	63,692	0	0	24	0	75,8	49,5	0,33	0,22	-
04.02.2025	6,761	0	65,919	0	0	64,312	0	0	24	0	73,9	48,9	0,33	0,22	-
05.02.2025	6,771	0	64,942	0	0	63,356	0	0	24	0	74,1	48,6	0,33	0,22	-
06.02.2025	6,579	0	66,69	0	0	65,124	0	0	24	0	72,4	48,3	0,34	0,22	-
07.02.2025	7,032	0	65,636	0	0	63,983	0	0	24	0	75,4	49,2	0,33	0,22	-
08.02.2025	7,808	0	64,569	0	0	62,752	0	0	24	0	80,3	50,6	0,33	0,23	-
09.02.2025	8,086	0	63,229	0	0	61,375	0	0	24	0	82,1	50,7	0,32	0,23	-
10.02.2025	8,151	0	61,582	0	0	59,731	0	0	24	0	83,2	50,6	0,32	0,22	-
11.02.2025	7,917	0	57,61	0	0	55,895	0	0	24	0	82,8	49	0,31	0,23	-
12.02.2025	7,816	0	55,503	0	0	53,861	0	0	24	0	82,5	47,9	0,31	0,23	-
13.02.2025	7,785	0	57,409	0	0	55,734	0	0	24	0	81,9	48,6	0,32	0,24	-
14.02.2025	7,733	0	59,212	0	0	57,511	0	0	24	0	81,1	49	0,32	0,24	-
15.02.2025	7,716	0	59,014	0	0	57,316	0	0	24	0	81,2	49,1	0,32	0,24	-
16.02.2025	7,707	0	57,449	0	0	55,762	0	0	24	0	82,1	49,1	0,32	0,23	-
17.02.2025	7,601	0	58,102	0	0	56,443	0	0	24	0	80,8	48,7	0,32	0,23	-
18.02.2025	7,663	0	61,745	0	0	60,02	0	0	24	0	79,9	49,5	0,33	0,23	-
19.02.2025	7,77	0	63,984	0	0	62,192	0	0	24	0	79,9	50,2	0,33	0,23	-
20.02.2025	8,031	0	62,116	0	0	60,285	0	0	24	0	82,4	50,6	0,32	0,23	-
21.02.2025	7,702	0	61,342	0	0	59,605	0	0	24	0	80,5	49,7	0,33	0,23	-
22.02.2025	7,245	0	63,059	0	0	61,4	0	0	24	0	77,2	49,1	0,33	0,23	-
23.02.2025	6,916	0	61,308	0	0	59,753	0	0	24	0	75,6	47,9	0,32	0,23	-
Итого:	220,605	0	1957,531	0	0	1906,755	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,691														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2025	352,777	3325,474	0	0	3244,45	0	0	1260	429
23.02.2025	573,382	5283,003	0	0	5151,206	0	0	2004	429

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.02.2025 8:39:21