

#112307#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Кронштадская 2-8, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9225
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20124558
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	7,044	0	65,851	0	0	64,184	0	0	24	0	75,6	49,4	0,33	0,23	4,2
25.12.2024	6,713	0	64,725	0	0	63,147	0	0	24	0	74	48,6	0,33	0,23	1,8
26.12.2024	6,347	0	63,78	0	0	62,317	0	0	24	0	71,5	47,2	0,33	0,23	2,1
27.12.2024	6,21	0	64,477	0	0	63,018	0	0	24	0	70,9	47,4	0,33	0,22	3,8
28.12.2024	5,944	0	62,506	0	0	61,144	0	0	24	0	69,5	46,4	0,32	0,22	5,3
29.12.2024	6,363	0	64,796	0	0	63,309	0	0	24	0	71,5	47,6	0,33	0,23	4,3
30.12.2024	6,277	0	64,566	0	0	63,112	0	0	24	0	70,8	47,1	0,33	0,23	3,9
31.12.2024	6,183	0	64,084	0	0	62,652	0	0	24	0	70,5	46,9	0,33	0,23	4,8
01.01.2025	6,188	0	63,908	0	0	62,469	0	0	24	0	70,7	47,1	0,33	0,23	5,5
02.01.2025	6,547	0	63,86	0	0	62,336	0	0	24	0	73,1	48	0,33	0,23	4,2
03.01.2025	7,381	0	64,117	0	0	62,397	0	0	24	0	78	49,8	0,33	0,23	4
04.01.2025	7,578	0	62,833	0	0	61,095	0	0	24	0	79,4	49,8	0,32	0,23	-0,5
05.01.2025	7,725	0	63,466	0	0	61,689	0	0	24	0	79,9	50,1	0,33	0,23	-0,9
06.01.2025	7,301	0	62,693	0	0	61,015	0	0	24	0	77,9	49,4	0,33	0,23	-1,8
07.01.2025	6,295	0	63,789	0	0	62,349	0	0	24	0	70,9	46,9	0,33	0,23	-1,4
08.01.2025	6,64	0	62,515	0	0	61,02	0	0	24	0	73,2	47,2	0,32	0,23	4,9
09.01.2025	7,045	0	63,05	0	0	61,443	0	0	24	0	75,8	48,5	0,33	0,23	2,3
10.01.2025	6,821	0	62,996	0	0	61,431	0	0	24	0	74,8	48,3	0,33	0,23	0,7
11.01.2025	7,285	0	62,68	0	0	61,017	0	0	24	0	77,5	49	0,33	0,23	-
12.01.2025	7,464	0	63,908	0	0	62,188	0	0	24	0	78,3	49,6	0,33	0,23	-
13.01.2025	7,328	0	62,456	0	0	60,791	0	0	24	0	77,8	49	0,32	0,22	-
14.01.2025	7,211	0	61,863	0	0	60,254	0	0	24	0	76,7	48,2	0,32	0,23	-
15.01.2025	6,582	0	63,232	0	0	61,755	0	0	24	0	72,2	46,8	0,32	0,22	-
16.01.2025	6,517	0	62,369	0	0	60,921	0	0	24	0	72	46,4	0,32	0,22	-
17.01.2025	6,531	0	64,058	0	0	62,574	0	0	24	0	71,8	46,9	0,33	0,23	-
18.01.2025	6,271	0	63,702	0	0	62,269	0	0	24	0	70,7	46,7	0,33	0,23	-
19.01.2025	6,466	0	62,395	0	0	60,942	0	0	24	0	72,1	46,8	0,33	0,23	-
20.01.2025	7,059	0	62,681	0	0	61,083	0	0	24	0	75,8	48,2	0,32	0,23	-
21.01.2025	7,278	0	64,265	0	0	62,579	0	0	24	0	77,1	49,4	0,33	0,23	-
22.01.2025	7,365	0	64,458	0	0	62,748	0	0	24	0	77,6	49,6	0,33	0,23	-
23.01.2025	7,21	0	63,62	0	0	61,951	0	0	24	0	77,1	49,3	0,33	0,23	-
Итого:	211,169	0	1969,699	0	0	1921,199	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	50,437														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.12.2024	141,609	1355,776	0	0	1323,253	0	0	516	429
23.01.2025	352,777	3325,474	0	0	3244,45	0	0	1260	429

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.01.2025 8:58:12