

#116416#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Носова 22-26, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9155
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20124594
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	3,92	0	37,745	0	0	36,87	0	0	24	0	0	0	71,9	46,5	0,34	0,24	-
25.01.2025	3,779	0	39,047	0	0	38,19	0	0	24	0	0	0	69,8	46,1	0,35	0,24	-
26.01.2025	3,547	0	38,404	0	0	37,607	0	0	24	0	0	0	67,7	45,2	0,34	0,24	-
27.01.2025	3,617	0	38,977	0	0	38,151	0	0	24	0	0	0	68,5	45,9	0,34	0,24	-
28.01.2025	3,606	0	40,236	0	0	39,389	0	0	24	0	0	0	68,2	46,4	0,35	0,24	-
29.01.2025	3,578	0	40,537	0	0	39,69	0	0	24	0	0	0	68	46,5	0,35	0,24	-
30.01.2025	3,61	0	40,802	0	0	39,942	0	0	24	0	0	0	68,2	46,6	0,35	0,23	-
31.01.2025	3,681	0	39,394	0	0	38,536	0	0	24	0	0	0	69,4	46,7	0,34	0,24	-
01.02.2025	3,863	0	38,719	0	0	37,831	0	0	24	0	0	0	71,3	47	0,34	0,24	-
02.02.2025	4,095	0	39,034	0	0	38,089	0	0	24	0	0	0	73,7	48	0,34	0,24	-
03.02.2025	4,126	0	38,697	0	0	37,753	0	0	24	0	0	0	74	47,9	0,34	0,24	-
04.02.2025	3,976	0	39,084	0	0	38,171	0	0	24	0	0	0	72,2	47,4	0,34	0,24	-
05.02.2025	3,98	0	38,675	0	0	37,771	0	0	24	0	0	0	72,3	47,1	0,34	0,24	-
06.02.2025	3,892	0	39,711	0	0	38,816	0	0	24	0	0	0	70,8	46,9	0,34	0,24	-
07.02.2025	4,114	0	38,911	0	0	37,972	0	0	24	0	0	0	73,5	47,7	0,34	0,24	-
08.02.2025	4,527	0	38,168	0	0	37,142	0	0	24	0	0	0	78,2	49,1	0,33	0,24	-
09.02.2025	4,646	0	37,349	0	0	36,306	0	0	24	0	0	0	79,9	49,4	0,33	0,24	-
10.02.2025	4,709	0	36,381	0	0	35,342	0	0	24	0	0	0	80,9	49,1	0,32	0,24	-
11.02.2025	4,533	0	34,026	0	0	33,065	0	0	24	0	0	0	80,4	47,7	0,32	0,24	-
12.02.2025	4,46	0	32,763	0	0	31,842	0	0	24	0	0	0	80	46,6	0,32	0,25	-
13.02.2025	4,474	0	33,901	0	0	32,962	0	0	24	0	0	0	79,5	47,1	0,32	0,25	-
14.02.2025	4,471	0	34,991	0	0	34,034	0	0	24	0	0	0	78,8	47,5	0,33	0,25	-
15.02.2025	4,462	0	34,869	0	0	33,916	0	0	24	0	0	0	78,9	47,5	0,33	0,25	-
16.02.2025	4,425	0	33,928	0	0	32,984	0	0	24	0	0	0	79,7	47,7	0,32	0,25	-
17.02.2025	4,39	0	34,342	0	0	33,409	0	0	24	0	0	0	78,5	47,1	0,32	0,24	-
18.02.2025	4,454	0	36,519	0	0	35,546	0	0	24	0	0	0	77,8	47,9	0,34	0,24	-
19.02.2025	4,517	0	37,836	0	0	36,826	0	0	24	0	0	0	77,8	48,6	0,34	0,24	-
20.02.2025	4,641	0	36,686	0	0	35,655	0	0	24	0	0	0	80,2	49,1	0,33	0,24	-
21.02.2025	4,479	0	36,239	0	0	35,261	0	0	24	0	0	0	78,3	48	0,33	0,24	-
22.02.2025	4,241	0	37,334	0	0	36,395	0	0	24	0	0	0	75,3	47,5	0,34	0,24	-
23.02.2025	4,04	0	36,329	0	0	35,453	0	0	24	0	0	0	73,6	46,4	0,33	0,24	-
Итого:	128,853	0	1159,634	0	0	1130,916	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,776																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2025	205,565	1960,067	0	0	1914,423	0	0	1260	429
23.02.2025	334,416	3119,702	0	0	3045,338	0	0	2004	429

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2025 12:57:12