

#121017#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Носова 22-26, Калининград

13

9155

ТВ7

20124594

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	3,912	0	37,157	0	0	36,294	0	0	24	0	0	0	72	46,3	0,34	0,24	-
25.02.2025	3,655	0	35,619	0	0	34,839	0	0	24	0	0	0	69,7	44,7	0,33	0,24	-
26.02.2025	3,763	0	37,861	0	0	37,024	0	0	24	0	0	0	70	45,8	0,34	0,24	-
27.02.2025	3,597	0	38	0	0	37,195	0	0	24	0	0	0	68,3	45,3	0,34	0,24	-
28.02.2025	3,606	0	36,766	0	0	35,976	0	0	24	0	0	0	69	45,1	0,34	0,24	-
01.03.2025	3,863	0	37,591	0	0	36,735	0	0	24	0	0	0	71,4	46,3	0,34	0,24	-
02.03.2025	3,837	0	38,314	0	0	37,448	0	0	24	0	0	0	71,1	46,6	0,34	0,24	-
03.03.2025	3,665	0	38,037	0	0	37,218	0	0	24	0	0	0	69,1	45,6	0,34	0,24	-
04.03.2025	3,657	0	38,414	0	0	37,591	0	0	24	0	0	0	68,8	45,6	0,34	0,24	-
05.03.2025	3,624	0	39,354	0	0	38,522	0	0	24	0	0	0	68,3	45,9	0,35	0,24	-
06.03.2025	3,631	0	40,161	0	0	39,306	0	0	24	0	0	0	68,6	46,6	0,35	0,24	-
07.03.2025	3,537	0	39,832	0	0	38,989	0	0	24	0	0	0	68,3	46,6	0,35	0,23	-
08.03.2025	3,576	0	40,506	0	0	39,648	0	0	24	0	0	0	68,4	46,8	0,35	0,23	-
09.03.2025	3,523	0	40,331	0	0	39,484	0	0	24	0	0	0	68,1	46,9	0,35	0,23	-
10.03.2025	3,604	0	42,256	0	0	41,356	0	0	24	0	0	0	68,7	47,9	0,36	0,23	-
11.03.2025	3,565	0	39,803	0	0	38,952	0	0	24	0	0	0	68,7	46,9	0,34	0,23	-
12.03.2025	3,646	0	39,79	0	0	38,928	0	0	24	0	0	0	69,3	47	0,35	0,24	-
13.03.2025	3,751	0	38,431	0	0	37,559	0	0	24	0	0	0	71	47,2	0,34	0,24	-
14.03.2025	3,937	0	38,284	0	0	37,377	0	0	24	0	0	0	72,8	47,7	0,34	0,24	-
15.03.2025	3,995	0	38,449	0	0	37,531	0	0	24	0	0	0	73,1	47,7	0,34	0,24	-
16.03.2025	4,043	0	38,683	0	0	37,75	0	0	24	0	0	0	73,5	47,9	0,34	0,24	-
17.03.2025	4,032	0	37,286	0	0	36,378	0	0	24	0	0	0	73,9	47,5	0,33	0,24	-
18.03.2025	3,936	0	38,478	0	0	37,579	0	0	24	0	0	0	72,1	47,1	0,34	0,24	-
19.03.2025	3,751	0	38,342	0	0	37,493	0	0	24	0	0	0	70,2	46,3	0,34	0,24	-
20.03.2025	3,669	0	39,209	0	0	38,365	0	0	24	0	0	0	69	46,2	0,35	0,24	-
21.03.2025	3,593	0	40,547	0	0	39,699	0	0	24	0	0	0	67,9	46,4	0,35	0,23	-
22.03.2025	3,697	0	41,327	0	0	40,441	0	0	24	0	0	0	68,8	47	0,35	0,23	-
23.03.2025	3,582	0	41,056	0	0	40,196	0	0	24	0	0	0	68	46,7	0,35	0,23	-
Итого:	104,247	0	1089,884	0	0	1065,873	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,899																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	334,416	3119,702	0	0	3045,338	0	0	2004	429
23.03.2025	438,662	4209,584	0	0	4111,21	0	0	2676	429

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:37:23