

#108278#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 01.12.2024 по 23.12.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Носова 22-26, Калининград
13

Заводской номер счётчика 20124594	Показания прибора, ГДж 23.12.2024	Предыдущие показания, ГДж 01.12.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	82,385	0	82.385	19.677

Подпись исполнителя _____



#108277#

Отчёт за период с 01.12.2024 по 23.12.2024.

Номер абонента 13
Порядковый номер 9155
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20124594
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.12.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
02.12.2024	2,2	1,912	0	19,435	0	0	18,998	0	0	0	0	0	24	70,7	46,7	0,3	0,22
03.12.2024	2,9	3,684	0	39,196	0	0	38,349	0	0	12	0	0	12	69,2	46,3	0,33	0,24
04.12.2024	-	3,969	0	38,857	0	0	37,946	0	0	24	0	0	0	72,4	47,4	0,34	0,24
05.12.2024	-	3,927	0	39,512	0	0	38,6	0	0	24	0	0	0	71,7	47,4	0,34	0,24
06.12.2024	-	4,02	0	38,603	0	0	37,686	0	0	24	0	0	0	72,8	47,4	0,33	0,24
07.12.2024	-	4,22	0	39,59	0	0	38,61	0	0	24	0	0	0	74,6	48,6	0,34	0,24
08.12.2024	-	4,061	0	39,018	0	0	38,084	0	0	24	0	0	0	73,2	47,8	0,33	0,24
09.12.2024	-	3,855	0	36,161	0	0	35,31	0	0	24	0	0	0	72,6	46,5	0,32	0,24
10.12.2024	-	3,973	0	33,686	0	0	32,845	0	0	24	0	0	0	75	46,1	0,31	0,24
11.12.2024	-	3,845	0	35,048	0	0	34,221	0	0	24	0	0	0	72,6	45,8	0,32	0,24
12.12.2024	-	3,875	0	34,754	0	0	33,929	0	0	24	0	0	0	72,8	45,6	0,32	0,24
13.12.2024	-	4,141	0	34,587	0	0	33,697	0	0	24	0	0	0	76,2	46,9	0,32	0,24
14.12.2024	-	4,118	0	34,407	0	0	33,53	0	0	24	0	0	0	75,8	46,5	0,32	0,25
15.12.2024	-	3,785	0	34,806	0	0	34,008	0	0	24	0	0	0	71,5	44,9	0,32	0,25
16.12.2024	-	3,63	0	36,51	0	0	35,726	0	0	24	0	0	0	69	44,8	0,33	0,24
17.12.2024	-	3,42	0	34,62	0	0	33,901	0	0	24	0	0	0	67,7	43,6	0,32	0,24
18.12.2024	-	3,536	0	36,103	0	0	35,339	0	0	24	0	0	0	68,3	44,4	0,32	0,24
19.12.2024	-	3,658	0	40,262	0	0	39,41	0	0	24	0	0	0	68,3	46,2	0,35	0,24
20.12.2024	-	3,633	0	38,518	0	0	37,69	0	0	24	0	0	0	69	46	0,34	0,24
21.12.2024	-	3,684	0	37,405	0	0	36,588	0	0	24	0	0	0	69,6	45,6	0,33	0,24
22.12.2024	-	3,729	0	38,493	0	0	37,649	0	0	24	0	0	0	69,8	46,2	0,34	0,24
23.12.2024	-	3,711	0	38,286	0	0	37,448	0	0	24	0	0	0	69,8	46,1	0,34	0,24
Итого:	2,2	82,386	0	797,857	0	0	779,564	0	0	492	0	0	36	71,48	46,22	0,33	0,24

Общее время работы системы 528 час.

Период нормальной работы системы 492 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
01.12.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	417
23.12.2024	82,385	797,855	0	0	779,565	0	0	516	429

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения