

#4741#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Макарова 2, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 7444
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16034536
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2022	3,875	0	24,296	12,085	0	23,929	12,013	0	24	0	57	36,6	0,45	0,44	-
25.04.2022	3,472	0	22,56	12,047	0	22,221	11,977	0	24	0	56,9	36,8	0,45	0,44	-
26.04.2022	3,211	0	21,479	12,004	0	21,158	11,933	0	24	0	57	36,8	0,45	0,44	-
27.04.2022	3,504	0	22,656	11,912	0	22,315	11,842	0	24	0	56,8	35,8	0,44	0,42	-
28.04.2022	3,418	0	22,05	11,741	0	21,721	11,675	0	24	0	56,9	35,7	0,43	0,42	-
29.04.2022	3,452	0	22,041	11,58	0	21,712	11,516	0	24	0	57,1	35,9	0,43	0,42	-
30.04.2022	3,807	0	23,427	11,434	0	23,074	11,369	0	24	0	56,9	35,5	0,43	0,41	-
01.05.2022	3,755	0	23,212	11,481	0	22,865	11,418	0	24	0	56,9	35,5	0,43	0,42	-
02.05.2022	3,687	0	22,88	11,432	0	22,537	11,369	0	24	0	57,1	35,5	0,43	0,42	-
03.05.2022	3,723	0	23,038	11,511	0	22,69	11,447	0	24	0	57	35,5	0,43	0,41	-
04.05.2022	4,003	0	24,3	11,642	0	23,936	11,578	0	24	0	56,5	35	0,43	0,41	-
05.05.2022	3,645	0	22,906	11,638	0	22,569	11,576	0	24	0	56,1	34,6	0,43	0,42	-
06.05.2022	3,757	0	23,439	11,578	0	23,098	11,519	0	24	0	56,1	35	0,43	0,42	-
07.05.2022	3,642	0	23,003	11,579	0	22,667	11,517	0	24	0	56,1	35	0,43	0,42	-
08.05.2022	3,792	0	23,62	11,507	0	23,277	11,447	0	24	0	56,1	34,9	0,43	0,42	-
09.05.2022	3,759	0	23,438	11,484	0	23,097	11,423	0	24	0	55,9	34,6	0,43	0,42	-
10.05.2022	3,672	0	22,921	11,273	0	22,59	11,215	0	24	0	55,8	34,6	0,43	0,42	-
11.05.2022	3,899	0	24,08	11,475	0	23,732	11,416	0	24	0	56	35,4	0,43	0,42	-
12.05.2022	3,545	0	22,654	11,451	0	22,326	11,389	0	24	0	54	34,4	0,43	0,42	-
13.05.2022	3,47	0	22,819	11,349	0	22,509	11,291	0	24	0	56	35,1	0,43	0,42	-
14.05.2022	3,636	0	22,878	11,309	0	22,546	11,249	0	24	0	55,8	34,6	0,43	0,42	-
15.05.2022	3,546	0	22,493	11,361	0	22,169	11,303	0	24	0	55,4	35,1	0,43	0,41	-
16.05.2022	3,781	0	23,92	11,58	0	23,581	11,518	0	24	0	55,6	35,1	0,43	0,42	-
17.05.2022	3,464	0	22,419	11,488	0	22,098	11,427	0	24	0	55,7	34,5	0,43	0,42	-
18.05.2022	3,814	0	23,618	11,297	0	23,278	11,239	0	24	0	55,8	35	0,43	0,43	-
19.05.2022	3,309	0	21,566	11,365	0	21,256	11,305	0	24	0	55,7	35,3	0,43	0,42	-
20.05.2022	3,441	0	22,185	11,323	0	21,866	11,262	0	24	0	55,8	35,4	0,44	0,43	-
21.05.2022	3,307	0	21,503	11,196	0	21,191	11,135	0	24	0	55,9	35,2	0,43	0,42	-
22.05.2022	3,502	0	22,302	11,203	0	21,98	11,143	0	24	0	55,7	35	0,43	0,42	-
23.05.2022	3,795	0	23,59	11,175	0	23,251	11,116	0	24	0	55,7	35	0,43	0,42	-
Итого:	108,683	0	687,293	345,5	0	677,239	343,627	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,958														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2022	1375,885	10495,351	4709,667	0	8617,946	4537,154	0	9109	216
23.05.2022	1484,568	11182,642	5055,168	0	9295,182	4880,781	0	9829	216

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 17:51:55