

#98859#

Отчёт по теплопотреблению за период с 08.10.2024 по 23.10.2024

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Макарова 2, Калининград  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 7443  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 16034536  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 09.10.2024 | 4,541   | 0         | 275,1    | 0       | 0       | 272,856 | 0      | 0      | 24       | 0       | 39,5   | 35,7   | 0,34    | 0,3     | -           |
| 10.10.2024 | 3,886   | 0         | 244,935  | 0       | 0       | 243,218 | 0      | 0      | 24       | 0       | 39,4   | 36,5   | 0,4     | 0,31    | -           |
| 11.10.2024 | 6,842   | 0         | 557,255  | 0       | 0       | 553,394 | 0      | 0      | 24       | 0       | 39,4   | 35,3   | 0,42    | 0,37    | -           |
| 12.10.2024 | 6,598   | 0         | 383,38   | 0       | 0       | 380,716 | 0      | 0      | 24       | 0       | 41,1   | 36,8   | 0,47    | 0,42    | -           |
| 13.10.2024 | 8,282   | 0         | 465,99   | 0       | 0       | 462,434 | 0      | 0      | 24       | 0       | 42,2   | 37,6   | 0,46    | 0,42    | -           |
| 14.10.2024 | 8,725   | 0         | 461      | 0       | 0       | 457,26  | 0      | 0      | 24       | 0       | 40,8   | 36,7   | 0,47    | 0,42    | -           |
| 15.10.2024 | 7,9     | 0         | 467,745  | 0       | 0       | 464,222 | 0      | 0      | 24       | 0       | 40,6   | 36,5   | 0,46    | 0,42    | -           |
| 16.10.2024 | 7,88    | 0         | 457,78   | 0       | 0       | 454,363 | 0      | 0      | 24       | 0       | 43,7   | 38,7   | 0,46    | 0,42    | -           |
| 17.10.2024 | 9,361   | 0         | 449,72   | 0       | 0       | 445,775 | 0      | 0      | 24       | 0       | 44,2   | 38,5   | 0,47    | 0,42    | -           |
| 18.10.2024 | 9,035   | 0         | 386,8    | 0       | 0       | 383,317 | 0      | 0      | 24       | 0       | 43     | 37,9   | 0,46    | 0,42    | -           |
| 19.10.2024 | 9,663   | 0         | 456,505  | 0       | 0       | 452,64  | 0      | 0      | 24       | 0       | 42,3   | 37,3   | 0,46    | 0,42    | -           |
| 20.10.2024 | 9,508   | 0         | 458,535  | 0       | 0       | 454,787 | 0      | 0      | 24       | 0       | 42,9   | 37,8   | 0,46    | 0,42    | -           |
| 21.10.2024 | 9,679   | 0         | 458,21   | 0       | 0       | 454,338 | 0      | 0      | 24       | 0       | 41,4   | 36,6   | 0,46    | 0,42    | -           |
| 22.10.2024 | 8,993   | 0         | 451,92   | 0       | 0       | 448,429 | 0      | 0      | 24       | 0       | 41,7   | 37,1   | 0,46    | 0,42    | -           |
| 23.10.2024 | 8,611   | 0         | 450,16   | 0       | 0       | 446,611 | 0      | 0      | 24       | 0       | 40,5   | 36,3   | 0,46    | 0,42    | -           |
| Итого:     | 119,504 | 0         | 6425,035 | 0       | 0       | 6374,36 | 0      | 0      | 360      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 28,543  |           |          |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 360

Период нормальной работы системы, ч 360

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3     | V2, м3 | V3, м3 | M1, т      | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 08.10.2024 | 8589,642 | 302063,89  | 0      | 0      | 295727,043 | 0     | 0     | 30685   | 216    |
| 23.10.2024 | 8709,146 | 308488,925 | 0      | 0      | 302101,402 | 0     | 0     | 31045   | 216    |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
28.10.2024 7:37:21