

#70425#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/24г.-23/02/24г.

Абонент: ЖЭУ-23

Адрес: Зеленая, 78-80

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00206996

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х2В04

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.01.2024	61,24	45,51	15,73	181,5	178,38	180,48	178,8	-0,42	6	7	2,776	0	24	0	
24.01.2024	60,67	45,18	15,49	180,77	177,71	179,79	178,11	-0,4	6	7	2,724	0	24	0	
25.01.2024	60,81	45,04	15,77	180,37	177,28	179,45	177,77	-0,49	6	7	2,768	-0,001	24	0	
26.01.2024	63,52	46,29	17,23	180,51	177,22	179,38	177,57	-0,35	6	7	3,027	0	24	0	
27.01.2024	63,17	46,21	16,96	180,28	176,98	179,22	177,47	-0,49	6	7	2,97	0	24	0	
28.01.2024	62,18	45,79	16,39	179,87	176,66	178,87	177,19	-0,53	6	7	2,865	-0,001	24	0	
29.01.2024	62,32	45,84	16,48	179,9	176,76	178,88	177,2	-0,44	6	7	2,886	0	24	0	
30.01.2024	62,01	45,81	16,2	179,93	176,78	179	177,32	-0,54	6	7	2,831	0	24	0	
31.01.2024	60,89	45,3	15,59	180,27	177,16	179,44	177,74	-0,58	6	7	2,728	0	24	0	
01.02.2024	61,12	45,34	15,78	179,02	175,9	178,27	176,59	-0,69	6	7	2,734	-0,004	24	0	
02.02.2024	61,55	45,54	16,01	179,13	176,01	178,36	176,68	-0,67	6	7	2,78	-0,004	24	0	
03.02.2024	60,6	45,24	15,36	178,68	175,73	178,02	176,34	-0,61	6	7	2,659	-0,001	24	0	
04.02.2024	59,59	44,65	14,94	179	176,13	178,42	176,76	-0,63	6	7	2,596	-0,001	24	0	
05.02.2024	60,72	45,23	15,49	179,85	176,8	179,2	177,52	-0,72	6	7	2,701	-0,006	24	0	
06.02.2024	62,51	46,19	16,32	180,27	177,05	179,43	177,66	-0,61	6	7	2,855	-0,001	24	0	
07.02.2024	62,84	46,35	16,49	180,97	177,69	180,13	178,33	-0,64	6	7	2,893	-0,002	24	0	
08.02.2024	65,09	47,47	17,62	180,69	177,19	179,7	177,78	-0,59	6	7	3,087	-0,001	24	0	
09.02.2024	65,3	47,41	17,89	179,86	176,4	178,84	176,92	-0,52	6	7	3,123	-0,001	24	0	
10.02.2024	65,07	47,21	17,86	179,12	175,75	178,12	176,2	-0,45	6	7	3,112	0	24	0	
11.02.2024	63,05	46,21	16,84	178,5	175,28	177,7	175,93	-0,65	6	7	2,912	-0,003	24	0	
12.02.2024	60,43	44,91	15,52	178,19	175,24	177,57	175,89	-0,65	6	7	2,683	-0,003	24	0	
13.02.2024	60,09	44,76	15,33	178,41	175,53	177,78	176,1	-0,57	6	7	2,656	-0,001	24	0	
14.02.2024	60,04	44,71	15,33	178,38	175,5	177,76	176,08	-0,58	6	7	2,655	0	24	0	
15.02.2024	60,4	44,98	15,42	178,48	175,52	177,8	176,12	-0,6	6	7	2,67	-0,001	24	0	
16.02.2024	60,39	45,29	15,1	178,37	175,46	177,7	176,02	-0,56	6	7	2,614	0	24	0	
17.02.2024	60,59	45,46	15,13	178,24	175,25	177,54	175,86	-0,61	6	7	2,617	-0,002	24	0	
18.02.2024	61,8	45,81	15,99	178,44	175,31	177,68	176	-0,69	6	7	2,763	-0,002	24	0	
19.02.2024	63,14	46,32	16,82	178,59	175,29	177,73	176,05	-0,76	6	7	2,903	-0,008	24	0	
20.02.2024	62,52	46,09	16,43	178,58	175,37	177,84	176,11	-0,74	6	7	2,839	-0,005	24	0	
21.02.2024	54,61	41,98	12,63	179,45	176,94	179,2	177,73	-0,79	6	7	2,191	-0,008	24	0	
22.02.2024	48,85	38,68	10,17	180,48	178,5	180,65	179,34	-0,84	6	7	1,775	-0,011	24	0	
23.02.2024	45,93	36,86	9,07	180,39	178,57	180,72	179,57	-1	6	7	1,577	-0,015	24	0	
Итого:				5744,4	5647,34	5720,6	5666,75	-19,41			86,97	-0,082	768	0	
Средние:	60,72	45,11	15,6						6	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/01/2424:00	78847,31	77812,24	79797,87	79230,79	-1418,55	1025,372	-25,212	24349	143
23/02/2424:00	84591,8	83459,58	85518,54	84897,54	-1437,96	1112,342	-25,294	25117	143
Итого:	5744,49	5647,34	5720,67	5666,75	-19,41	86,97	-0,082	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 25346ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

