

#120146#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/02/25г.-23/03/25г.

Абонент: ЖЭУ-23

Адрес: Зеленая, 78-80

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00206996

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х2В04

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.02.2025	60,03	46,8	13,23	31,07	30,56	21,39	21,15	9,41	4	7	0,842	0,44	24	0	
23.02.2025	60,24	47,45	12,79	32,39	31,84	21,33	21,09	10,75	4	7	0,915	0,517	24	0	
24.02.2025	60,86	48,2	12,66	30,88	30,38	21,33	21,09	9,29	4	7	0,832	0,448	24	0	
25.02.2025	60,23	47,44	12,79	31,46	30,93	21,32	21,08	9,85	4	7	0,864	0,474	24	0	
26.02.2025	60,14	47,57	12,57	30,29	29,8	21,26	21,02	8,78	4	7	0,789	0,421	24	0	
27.02.2025	60,65	48,01	12,64	30,45	29,94	21,26	21,02	8,92	4	7	0,804	0,43	24	0	
28.02.2025	60,14	47,7	12,44	30,44	29,98	21,2	20,96	9,02	4	7	0,8	0,435	24	0	
01.03.2025	60,26	47,55	12,71	31,34	30,83	21,16	20,92	9,91	4	7	0,862	0,473	24	0	
02.03.2025	60,16	47,46	12,7	31,96	31,43	21,08	20,84	10,59	4	7	0,9	0,509	24	0	
03.03.2025	60,65	48,08	12,57	30,06	29,56	21,08	20,84	8,72	4	7	0,79	0,42	24	0	
04.03.2025	60,08	47,39	12,69	29,09	28,61	20,94	20,7	7,91	4	7	0,734	0,379	24	0	
05.03.2025	60,08	47,42	12,66	29,88	29,39	20,78	20,54	8,85	4	7	0,792	0,424	24	0	
06.03.2025	60,56	48,03	12,53	30,08	29,58	20,69	20,45	9,13	4	7	0,806	0,441	24	0	
07.03.2025	60,19	47,65	12,54	29,89	29,43	20,63	20,39	9,04	4	7	0,8	0,433	24	0	
08.03.2025	60,22	47,7	12,52	30,27	29,75	20,57	20,33	9,42	4	7	0,819	0,454	24	0	
09.03.2025	60,34	47,74	12,6	30,64	30,16	20,47	20,23	9,93	4	7	0,853	0,479	24	0	
10.03.2025	60,55	48,31	12,24	29,08	28,57	20,52	20,28	8,29	4	7	0,748	0,403	24	0	
11.03.2025	60,26	47,86	12,4	28,88	28,43	20,5	20,26	8,17	4	7	0,741	0,392	24	0	
12.03.2025	60,26	47,81	12,45	29,42	28,97	20,37	20,13	8,84	4	7	0,785	0,423	24	0	
13.03.2025	60,62	48,49	12,13	30,58	30,08	21,66	21,43	8,65	4	7	0,782	0,421	24	0	
14.03.2025	60,44	48,34	12,1	33,06	32,52	24,26	24,02	8,5	4	7	0,803	0,413	24	0	
15.03.2025	60,39	48,53	11,86	34,35	33,75	24,17	23,93	9,82	4	7	0,877	0,481	24	0	
16.03.2025	60,33	48,34	11,99	33,87	33,29	24,13	23,89	9,4	4	7	0,854	0,458	24	0	
17.03.2025	60,99	48,88	12,11	33,65	33,07	24,15	23,91	9,16	4	7	0,844	0,444	24	0	
18.03.2025	60,44	48,03	12,41	32,48	31,93	24,08	23,84	8,09	4	7	0,786	0,392	24	0	
19.03.2025	60,39	48,23	12,16	33,95	33,39	24,02	23,78	9,61	4	7	0,869	0,467	24	0	
20.03.2025	60,74	48,45	12,29	32,57	32,03	23,9	23,66	8,37	4	7	0,8	0,405	24	0	
21.03.2025	60,46	48,26	12,2	33,44	32,87	23,76	23,52	9,35	4	7	0,853	0,455	24	0	
22.03.2025	60,4	48,32	12,08	34,15	33,55	23,69	23,45	10,1	4	7	0,894	0,491	24	0	
23.03.2025	60,41	48,28	12,13	34,27	33,66	23,56	23,32	10,34	4	7	0,907	0,501	24	0	
Итого:				943,94	928,28	659,26	652,07	276,21			24,745	13,323	720	0	
Средние:	60,38	47,94	12,43						4	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/02/2524:00	10605,11	10415,91	7203,32	7129,71	3286,2	298,327	158,364	8649	0
23/03/2524:00	11549,05	11344,19	7862,58	7781,78	3562,41	323,072	171,687	9369	0
Итого:	943,94	928,28	659,26	652,07	276,21	24,745	13,323	720	0

Период нормальной работы 22.02.2025 - 23.03.2025

Период отсутств. счета, тепл. энергии 0ч

Время работы прибора, после сброса 9410ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

