

#4540#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 21.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
 Адрес потребителя Зеленая 78-80, Калининград  
 Номер абонента 4395  
 Порядковый номер 6056  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00206996  
 Номер системы 2

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.03.2022	0,776	0,411	22,42	13,16	22,03	12,99	9,04	24	0	0	61,7	44,9	16,85	0,4	0,7	4,9
23.03.2022	0,69	0,385	19,09	10,42	18,77	10,32	8,45	24	0	0	61,3	44,8	16,58	0,4	0,7	4,2
24.03.2022	0,786	0,434	23,14	13,67	22,72	13,43	9,29	24	0	0	62,2	46,2	15,93	0,4	0,7	3,9
25.03.2022	0,783	0,427	23,1	13,73	22,69	13,49	9,2	24	0	0	61,8	45,7	16,14	0,4	0,7	7
26.03.2022	0,836	0,452	23,81	13,74	23,4	13,5	9,9	24	0	0	61,9	45,3	16,55	0,4	0,7	6,2
27.03.2022	0,961	0,554	25,78	13,64	25,33	13,42	11,91	24	0	0	62	45,6	16,47	0,4	0,7	5,2
28.03.2022	0,776	0,409	22,73	13,68	22,33	13,44	8,89	24	0	0	62,2	45,7	16,56	0,4	0,7	7
29.03.2022	0,803	0,431	23,18	13,59	22,78	13,35	9,43	24	0	0	61,8	45,4	16,39	0,4	0,7	4
30.03.2022	0,819	0,439	23,42	13,54	23,01	13,3	9,71	24	0	0	61,8	45,2	16,58	0,4	0,7	0,2
31.03.2022	0,824	0,452	23,41	13,43	23	13,19	9,81	24	0	0	62,3	45,9	16,43	0,4	0,7	-
01.04.2022	0,806	0,434	23,09	13,39	22,66	13,17	9,49	24	0	0	61,8	45,1	16,63	0,4	0,7	-
02.04.2022	0,858	0,472	23,89	13,4	23,48	13,19	10,29	24	0	0	61,8	45,1	16,78	0,4	0,7	-
03.04.2022	0,989	0,572	26,04	13,36	25,59	13,16	12,43	24	0	0	62	45,3	16,67	0,4	0,7	-
04.04.2022	0,816	0,43	23,1	13,35	22,69	13,14	9,55	24	0	0	62,1	45,1	16,99	0,4	0,7	-
05.04.2022	0,814	0,43	23,09	13,29	22,67	13,1	9,57	24	0	0	61,7	44,5	17,27	0,4	0,7	-
06.04.2022	0,849	0,45	23,61	13,34	23,18	13,15	10,03	24	0	0	61,8	44,4	17,4	0,4	0,7	-
07.04.2022	0,847	0,463	23,5	13,2	23,1	12,97	10,13	24	0	0	62,2	45,4	16,82	0,4	0,7	-
08.04.2022	0,795	0,412	22,73	13,24	22,33	13,07	9,26	24	0	0	61,7	44,5	17,22	0,4	0,7	-
09.04.2022	0,856	0,465	23,64	13,14	23,23	12,97	10,26	24	0	0	61,8	44,7	17,07	0,4	0,7	-
10.04.2022	0,939	0,522	24,94	13,13	24,51	12,94	11,57	24	0	0	61,9	44,8	17,15	0,4	0,7	-
11.04.2022	0,791	0,413	22,55	13,19	22,16	12,99	9,17	24	0	0	62,1	45	17,13	0,4	0,7	-
12.04.2022	0,835	0,446	23,27	13,13	22,87	12,98	9,89	24	0	0	61,8	44,6	17,22	0,4	0,7	-
13.04.2022	0,801	0,427	22,79	13,16	22,37	12,97	9,4	24	0	0	61,8	44,7	17,09	0,4	0,7	-
14.04.2022	0,842	0,455	23,37	13,13	22,94	12,94	10	24	0	0	62,2	45,1	17,1	0,4	0,7	-
15.04.2022	0,787	0,412	22,54	13,16	22,14	12,99	9,15	24	0	0	61,7	44,4	17,25	0,4	0,7	-
16.04.2022	0,838	0,45	23,42	13,19	23,01	13,02	9,99	24	0	0	61,7	44,8	16,98	0,4	0,7	-
17.04.2022	0,88	0,495	24,15	13,16	23,73	12,96	10,77	24	0	0	61,8	45,1	16,78	0,4	0,7	-
18.04.2022	0,857	0,47	24,08	13,68	23,66	13,45	10,21	24	0	0	62,2	45,6	16,6	0,4	0,7	-
19.04.2022	0,835	0,453	23,47	13,37	23,04	13,16	9,88	24	0	0	61,9	45,2	16,76	0,4	0,7	-
20.04.2022	0,848	0,459	23,73	13,42	23,3	13,23	10,07	24	0	0	62	44,9	17,02	0,4	0,7	-
21.04.2022	0,836	0,456	23,46	13,38	23,05	13,14	9,91	24	0	0	62,4	45,8	16,56	0,4	0,7	-
22.04.2022	0,829	0,46	23,42	13,27	22,99	13,03	9,96	24	0	0	62	45,7	16,28	0,4	0,7	-
23.04.2022	0,88	0,504	24,33	13,35	23,92	13,13	10,79	24	0	0	62	45,8	16,22	0,4	0,7	-
Итого:	27,482	0	772,29	438,03	758,68	431,28	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,482															

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 792

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
21.03.2022	256,806	8154,55	5028,08	8010,28	4951,46
23.04.2022	284,288	8926,84	5466,11	8768,96	5382,74

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 26.04.2022 7:32:20