

#78770#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/03/24г. - 23/04/24г.

Абонент: ЖЭУ-23

Адрес: Зеленая, 78-80

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00206996

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x2B04

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.03.2024	49,33	39,11	10,22	191,6	189,42	191,6	190,24	-0,82	6	7	1,896	-0,01	24	0	
23.03.2024	47,96	38,28	9,68	189,99	187,94	190,06	188,77	-0,83	6	7	1,779	-0,01	24	0	
24.03.2024	50,24	39,61	10,63	189,27	187,06	189,15	187,79	-0,73	6	7	1,952	-0,006	24	0	
25.03.2024	48,83	38,74	10,09	189,1	186,98	189,06	187,73	-0,75	6	7	1,849	-0,003	24	0	
26.03.2024	46,35	37,39	8,96	189,08	187,17	189,2	187,96	-0,79	6	7	1,641	-0,004	24	0	
27.03.2024	44,78	36,6	8,18	189,43	187,65	189,63	188,47	-0,82	6	7	1,495	-0,004	24	0	
28.03.2024	41,56	34,73	6,83	189,15	187,63	189,55	188,53	-0,9	6	7	1,247	-0,006	24	0	
29.03.2024	42,35	35,35	7	188,78	187,23	189,16	188,1	-0,87	6	7	1,274	0	24	0	
30.03.2024	41,3	34,92	6,38	183,82	182,37	184,31	183,3	-0,93	6	7	1,124	-0,003	24	0	
31.03.2024	40,81	35,53	5,28	218,49	216,78	219,08	217,83	-1,05	6	7	1,098	-0,01	24	0	
01.04.2024	40,91	35,74	5,17	213,62	211,94	214,2	212,98	-1,04	6	7	1,053	-0,011	24	0	
02.04.2024	42,22	36,16	6,06	210,45	208,72	211,03	209,81	-1,09	6	7	1,219	-0,012	24	0	
03.04.2024	55,1	43,52	11,58	209,74	206,8	209,41	207,54	-0,74	6	7	2,351	-0,004	24	0	
04.04.2024	53,29	42,6	10,69	213,66	210,86	213,24	211,43	-0,57	6	7	2,221	-0,002	24	0	
05.04.2024	42,75	36,37	6,38	215,05	213,18	215,27	213,92	-0,74	6	7	1,323	-0,002	24	0	
06.04.2024	40,64	34,78	5,86	211,65	210,01	212,04	210,84	-0,83	6	7	1,195	-0,003	24	0	
07.04.2024	41,94	35,78	6,16	210,46	208,7	210,81	209,52	-0,82	6	7	1,249	-0,003	24	0	
08.04.2024	40,92	35,27	5,65	208,8	207,12	209,23	208,03	-0,91	6	7	1,131	0	24	0	
09.04.2024	40,2	35,26	4,94	208,25	206,71	208,78	207,58	-0,87	6	7	0,981	-0,002	24	0	
10.04.2024	39,62	34,81	4,81	70,72	70,23	70,97	70,57	-0,34	6	7	0,326	-0,002	24	0	
11.04.2024	19,6	19,44	0,16	0,01	0,01	0,03	0,03	-0,02	6	7	0	0	24	0	*
12.04.2024	18,87	19,41	-0,54	0	0	0,31	0,31	-0,31	6	7	0	0	24	0	*
13.04.2024	18,79	19,21	-0,42	0	0	0,23	0,23	-0,23	6	7	0	0	24	0	*
14.04.2024	18,46	18,66	-0,2	0	0	0,54	0,54	-0,54	6	7	0	0	24	0	*
15.04.2024	17,23	17,72	-0,49	0	0	0,43	0,43	-0,43	6	7	0	0	24	0	*
16.04.2024	14,71	16,24	-1,53	0,16	0,16	0,65	0,65	-0,49	6	7	0,001	0,001	24	0	*
17.04.2024	15,75	16,11	-0,36	0	0	0,14	0,14	-0,14	6	7	0	0	24	0	*
18.04.2024	51,3	40,15	11,15	134,23	132,54	133,61	132,59	-0,05	6	7	1,47	0,004	24	0	
19.04.2024	50,32	38,45	11,87	171,7	169,68	170,81	169,66	0,02	6	7	2,007	0	24	0	
20.04.2024	52	39,25	12,75	168,21	166,09	167,25	166,05	0,04	6	7	2,113	0,001	24	0	
21.04.2024	53,05	39,92	13,13	168,25	166,03	167,27	166,07	-0,04	6	7	2,17	0	24	0	
22.04.2024	53,64	40,05	13,59	167,42	165,2	166,41	165,21	-0,01	6	7	2,235	0	24	0	
23.04.2024	52,83	39,66	13,17	163,12	161	161,98	160,76	0,24	6	7	2,122	0,011	24	0	
Итого:				4864,2	4815,21	4865,4	4833,61	-18,4			40,522	-0,08	792	0	
Средние:	40,23	33,47	6,75						6	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/03/2424:00	4436,8	4379,87	4435,03	4400,22	-20,35	49,243	-0,276	561	0
23/04/2424:00	9301,01	9195,08	9300,47	9233,83	-38,75	89,765	-0,356	1353	0
Итого:	4864,21	4815,21	4865,44	4833,61	-18,4	40,522	-0,08	792	0

Период нормальной работы 792ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 1391ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

