

#4544#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
 Адрес потребителя Зеленая 78-80, Калининград
 Номер абонента 4395
 Порядковый номер 6055
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00206996
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	1,537	-0,035	144,45	145,36	142,86	144,46	-1,6	24	0	0	47,8	36,5	11,22	0,6	0,7	9,5
25.03.2023	1,657	-0,033	144,55	145,4	142,91	144,44	-1,53	24	0	0	49,5	37,5	12,04	0,6	0,7	7,8
26.03.2023	1,813	-0,032	144,69	145,43	142,94	144,45	-1,51	24	0	0	51,5	38,4	13,14	0,6	0,7	6
27.03.2023	2,343	-0,034	145,14	145,53	142,87	144,33	-1,46	24	0	0	58,2	41,4	16,89	0,6	0,7	2,1
28.03.2023	1,906	-0,011	96,27	95,89	94,54	95,09	-0,55	24	0	0	63,1	42,7	20,47	0,6	0,7	-1,5
29.03.2023	2,394	-0,004	154,22	153,82	151,89	152,54	-0,65	24	0	0	57,3	41,3	15,99	0,6	0,7	1,7
30.03.2023	1,856	-0,005	152,58	152,54	150,72	151,47	-0,75	24	0	0	50,8	38,2	12,55	0,6	0,7	7,1
31.03.2023	1,738	-0,012	152,32	152,39	150,52	151,43	-0,91	24	0	0	49,6	37,8	11,83	0,6	0,7	8,9
01.04.2023	2,117	-0,005	152,47	152,31	150,42	151,15	-0,73	24	0	0	54,1	39,8	14,32	0,6	0,7	5,2
02.04.2023	2,327	-0,012	152,62	152,32	150,3	151,12	-0,82	24	0	0	57,1	41,3	15,74	0,6	0,7	3,9
03.04.2023	2,511	-0,009	152,78	152,33	150,34	151,11	-0,77	24	0	0	59	42,1	16,96	0,6	0,7	1,7
04.04.2023	2,626	-0,009	152,82	152,3	150,27	151,02	-0,75	24	0	0	60,4	42,7	17,74	0,6	0,7	-0,1
05.04.2023	2,478	-0,01	152,64	152,26	150,23	151,05	-0,82	24	0	0	58,6	41,8	16,77	0,6	0,7	1
06.04.2023	2,378	-0,009	152,54	152,23	150,24	151,03	-0,79	24	0	0	57,2	41,1	16,11	0,6	0,7	2,3
07.04.2023	1,685	-0,007	151,91	152,07	150,16	151,07	-0,91	24	0	0	48,9	37,4	11,49	0,6	0,7	9,6
08.04.2023	1,473	-0,003	151,88	152,21	150,41	151,26	-0,85	24	0	0	45,9	35,9	10,05	0,6	0,7	10,3
09.04.2023	1,63	-0,014	151,88	152,09	150,19	151,16	-0,97	24	0	0	48,4	37,3	11,14	0,6	0,7	8,2
10.04.2023	1,626	-0,007	151,91	152,14	150,23	151,12	-0,89	24	0	0	48,6	37,5	11,1	0,6	0,7	7,9
11.04.2023	1,357	-0,013	151,63	152,01	150,16	151,14	-0,98	24	0	0	45,3	36	9,32	0,6	0,7	10
12.04.2023	1,329	-0,006	151,51	151,93	150,06	151,05	-0,99	24	0	0	44,8	35,6	9,13	0,6	0,7	11,3
13.04.2023	1,491	-0,007	151,62	151,93	150,06	150,97	-0,91	24	0	0	46,9	36,7	10,22	0,6	0,7	9,5
14.04.2023	1,423	-0,006	151,52	151,88	149,98	150,92	-0,94	24	0	0	46	36,2	9,78	0,6	0,7	11
15.04.2023	1,544	-0,009	151,6	151,92	149,92	150,96	-1,04	24	0	0	47,5	36,9	10,6	0,6	0,7	10,4
16.04.2023	1,945	-0,015	152,76	152,82	150,78	151,69	-0,91	24	0	0	52,4	39,3	13,18	0,6	0,7	6,1
17.04.2023	1,808	-0,012	151,33	151,44	149,52	150,39	-0,87	24	0	0	50,8	38,5	12,37	0,6	0,7	7,2
18.04.2023	1,663	-0,014	151,19	151,41	149,45	150,43	-0,98	24	0	0	48,9	37,5	11,43	0,6	0,7	9,5
19.04.2023	1,626	-0,009	151,16	151,39	149,47	150,38	-0,91	24	0	0	48,5	37,4	11,16	0,6	0,7	-
20.04.2023	0,525	-0,006	49,75	50,05	49,21	49,74	-0,53	24	0	0	48	37,1	10,95	0,6	0,7	-
Итого:	50,806	0	4071,74	4075,4	4020,65	4046,97	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	50,806															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	757,585	59614,7	60593,91	58857,92	60180,48
20.04.2023	808,391	63686,44	64669,31	62878,57	64227,45

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.04.2023 10:14:47