

#4545#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Зеленая 78-80, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 6056
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206996
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	0,833	0,455	28,22	18,53	27,75	18,29	9,46	24	0	0	61,2	47,2	13,98	0,4	0,7	9,5
25.03.2023	0,792	0,425	27,47	18,38	27,02	18,14	8,88	24	0	0	61,2	47,2	13,99	0,4	0,7	7,8
26.03.2023	0,817	0,443	27,8	18,36	27,34	18,12	9,22	24	0	0	61,2	47,1	14,07	0,4	0,7	6
27.03.2023	0,857	0,465	28,3	18,29	27,8	18,05	9,75	24	0	0	61,6	47,3	14,33	0,4	0,7	2,1
28.03.2023	0,373	0,223	17,71	12,48	17,52	12,35	5,17	24	0	0	49,5	39,9	9,56	0,4	0,7	-1,5
29.03.2023	0,74	0,456	24,99	15,57	24,58	15,33	9,25	24	0	0	60,7	49	11,73	0,4	0,7	1,7
30.03.2023	0,777	0,43	26,62	17,5	26,17	17,26	8,91	24	0	0	61,4	48,1	13,36	0,4	0,7	7,1
31.03.2023	0,844	0,449	29,27	19,67	28,78	19,43	9,35	24	0	0	61,4	47,4	13,98	0,4	0,7	8,9
01.04.2023	0,774	0,389	27,44	18,95	26,99	18,71	8,28	24	0	0	61,2	46,8	14,37	0,4	0,7	5,2
02.04.2023	0,875	0,476	28,73	18,5	28,27	18,26	10,01	24	0	0	61,2	46,7	14,5	0,4	0,7	3,9
03.04.2023	0,758	0,376	26,74	18,54	26,28	18,3	7,98	24	0	0	61,6	46,8	14,78	0,4	0,7	1,7
04.04.2023	0,785	0,402	27,31	18,57	26,84	18,33	8,51	24	0	0	61,1	46,4	14,63	0,4	0,7	-0,1
05.04.2023	0,82	0,424	27,83	18,55	27,38	18,31	9,07	24	0	0	61,2	46,5	14,64	0,4	0,7	1
06.04.2023	0,775	0,39	27,05	18,54	26,57	18,3	8,27	24	0	0	61,6	47,1	14,54	0,4	0,7	2,3
07.04.2023	0,812	0,431	27,74	18,48	27,27	18,24	9,03	24	0	0	61,2	46,8	14,43	0,4	0,7	9,6
08.04.2023	0,721	0,356	26,2	18,48	25,78	18,24	7,54	24	0	0	61,2	47	14,28	0,4	0,7	10,3
09.04.2023	0,815	0,433	27,69	18,42	27,26	18,18	9,08	24	0	0	61,3	47	14,32	0,4	0,7	8,2
10.04.2023	0,785	0,409	27,15	18,36	26,66	18,12	8,54	24	0	0	61,5	47,2	14,35	0,4	0,7	7,9
11.04.2023	0,755	0,389	26,66	18,29	26,21	18,05	8,16	24	0	0	61,2	47	14,19	0,4	0,7	10
12.04.2023	0,74	0,383	26,38	18,21	25,93	17,97	7,96	24	0	0	61,4	47,4	14,02	0,4	0,7	11,3
13.04.2023	0,872	0,487	28,41	18,07	27,92	17,83	10,09	24	0	0	61,6	47,5	14,14	0,4	0,7	9,5
14.04.2023	0,768	0,403	26,77	18,13	26,31	17,89	8,42	24	0	0	61,4	47,2	14,13	0,4	0,7	11
15.04.2023	0,807	0,436	27,33	18,05	26,89	17,81	9,08	24	0	0	61,3	47,2	14,17	0,4	0,7	10,4
16.04.2023	0,822	0,443	27,61	18,07	27,15	17,83	9,32	24	0	0	61,2	47,1	14,13	0,4	0,7	6,1
17.04.2023	0,765	0,395	26,48	17,97	26,01	17,73	8,28	24	0	0	61,6	47,2	14,45	0,4	0,7	7,2
18.04.2023	0,788	0,416	26,78	17,84	26,33	17,6	8,73	24	0	0	61,2	46,8	14,4	0,4	0,7	9,5
19.04.2023	0,789	0,418	26,81	17,75	26,36	17,51	8,85	24	0	0	61,1	46,8	14,26	0,4	0,7	-
20.04.2023	0,794	0,418	26,71	17,67	26,26	17,43	8,83	24	0	0	61,5	47,1	14,38	0,4	0,7	-
21.04.2023	0,798	0,42	26,75	17,64	26,32	17,4	8,92	24	0	0	61,1	46,5	14,57	0,4	0,7	-
22.04.2023	0,845	0,457	27,4	17,51	26,94	17,27	9,67	24	0	0	61,2	46,6	14,64	0,4	0,7	-
23.04.2023	0,871	0,481	27,75	17,36	27,28	17,12	10,16	24	0	0	61,2	46,6	14,63	0,4	0,7	-
Итого:	24,367	0	836,1	556,73	822,17	549,4	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,367															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	535,349	16805,87	10362,67	16512,13	10214,39
23.04.2023	559,716	17641,97	10919,4	17334,3	10763,79

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2023 12:08:37