

#4543#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Зеленая 78-80, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 6056
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206996
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,775	0,397	25,99	17,32	25,53	17,08	8,45	24	0	0	61,5	46,7	14,82	0,4	0,7	-
25.04.2023	0,785	0,403	25,98	17,12	25,56	16,88	8,68	24	0	0	61,1	46,1	14,95	0,4	0,7	-
26.04.2023	0,824	0,433	26,57	17,04	26,12	16,8	9,32	24	0	0	61	45,8	15,28	0,4	0,7	-
27.04.2023	0,796	0,406	25,81	17,01	25,36	16,77	8,59	24	0	0	62,4	46,5	15,9	0,4	0,7	-
28.04.2023	0,82	0,406	25,79	16,96	25,36	16,72	8,64	24	0	0	63	46,7	16,38	0,4	0,7	-
29.04.2023	0,826	0,413	25,91	16,96	25,44	16,72	8,72	24	0	0	63,2	46,8	16,45	0,4	0,7	-
30.04.2023	0,92	0,492	27,4	16,9	26,94	16,66	10,28	24	0	0	63,2	47	16,25	0,4	0,7	-
01.05.2023	0,853	0,436	26,43	16,95	25,97	16,71	9,26	24	0	0	63	46,7	16,35	0,4	0,7	-
02.05.2023	0,868	0,446	26,59	16,89	26,12	16,65	9,47	24	0	0	63,2	46,9	16,28	0,4	0,7	-
03.05.2023	0,853	0,438	26,33	16,84	25,86	16,6	9,26	24	0	0	63,1	46,7	16,35	0,4	0,7	-
04.05.2023	0,913	0,488	27,47	17,06	26,98	16,82	10,16	24	0	0	63,3	47,2	16,1	0,4	0,7	-
05.05.2023	0,786	0,384	25	16,61	24,56	16,37	8,19	24	0	0	62,8	46,3	16,49	0,4	0,7	-
06.05.2023	0,863	0,446	26,1	16,52	25,67	16,28	9,39	24	0	0	63,2	46,7	16,48	0,4	0,7	-
07.05.2023	0,875	0,458	26,39	16,57	25,92	16,33	9,59	24	0	0	63,3	46,9	16,45	0,4	0,7	-
08.05.2023	0,84	0,43	25,81	16,54	25,37	16,3	9,07	24	0	0	63,2	46,7	16,5	0,4	0,7	-
09.05.2023	0,807	0,41	25,47	16,63	25,04	16,39	8,65	24	0	0	62,9	46,8	16,18	0,4	0,7	-
10.05.2023	0,821	0,419	25,59	16,51	25,11	16,27	8,84	24	0	0	63	46,8	16,21	0,4	0,7	-
11.05.2023	0,841	0,435	25,94	16,53	25,46	16,29	9,17	24	0	0	63,3	47,2	16,1	0,4	0,7	-
12.05.2023	0,832	0,431	26,79	17,67	26,3	17,43	8,87	24	0	0	63,3	47,8	15,59	0,4	0,7	-
13.05.2023	0,822	0,425	27,34	18,41	26,87	18,17	8,7	24	0	0	63,4	48,4	14,97	0,4	0,7	-
14.05.2023	0,872	0,471	28,17	18,31	27,65	18,07	9,58	24	0	0	63,4	48,7	14,73	0,4	0,7	-
15.05.2023	0,754	0,377	26,22	18,28	25,72	18,04	7,68	24	0	0	63,6	48,7	14,88	0,4	0,7	-
16.05.2023	0,764	0,388	26,41	18,27	25,92	18,03	7,89	24	0	0	63,3	48,5	14,8	0,4	0,7	-
17.05.2023	0,804	0,413	26,92	18,18	26,44	17,94	8,5	24	0	0	63,2	48,2	15,03	0,4	0,7	-
18.05.2023	0,793	0,398	26,56	18,14	26,09	17,9	8,19	24	0	0	63,5	48,1	15,38	0,4	0,7	-
19.05.2023	0,772	0,382	27,2	19,05	26,7	18,81	7,89	24	0	0	63	48,2	14,77	0,4	0,7	-
20.05.2023	0,838	0,441	28,21	19	27,7	18,76	8,94	24	0	0	63,3	48,8	14,54	0,4	0,7	-
21.05.2023	0,85	0,459	28,37	18,86	27,86	18,62	9,24	24	0	0	63,3	49	14,27	0,4	0,7	-
22.05.2023	0,828	0,445	27,7	18,39	27,18	18,15	9,03	24	0	0	63,4	49,2	14,2	0,4	0,7	-
23.05.2023	0,789	0,415	26,6	17,94	26,12	17,7	8,42	24	0	0	63,4	49	14,45	0,4	0,7	-
Итого:	24,784	0	797,06	523,46	782,92	516,26	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,784															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	559,716	17641,97	10919,4	17334,3	10763,79
23.05.2023	584,5	18439,03	11442,86	18117,22	11280,05

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2023 7:27:02