

# #4530#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Зеленая 78-80, Калининград  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 6056  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00206996  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,812	0,454	23,15	13,23	22,73	13	9,73	24	0	0	62,2	46,2	15,99	0,4	0,7	-
25.05.2022	0,853	0,489	23,68	13	23,24	12,79	10,45	24	0	0	62,3	46,4	15,92	0,4	0,7	-
26.05.2022	0,747	0,405	22,07	13,22	21,68	12,99	8,69	24	0	0	62,4	46,4	15,95	0,4	0,7	-
27.05.2022	0,801	0,443	22,69	12,93	22,29	12,73	9,56	24	0	0	62,2	46	16,24	0,4	0,7	-
28.05.2022	0,807	0,445	22,82	13,03	22,4	12,81	9,59	24	0	0	62,2	45,8	16,4	0,4	0,7	-
29.05.2022	0,89	0,51	23,96	12,7	23,52	12,5	11,02	24	0	0	62,3	45,9	16,37	0,4	0,7	-
30.05.2022	0,77	0,42	21,88	12,57	21,49	12,41	9,08	24	0	0	62,4	45,9	16,5	0,4	0,7	-
31.05.2022	0,741	0,405	21,43	12,5	21,03	12,31	8,72	24	0	0	62,1	45,8	16,34	0,4	0,7	-
01.06.2022	0,836	0,474	22,82	12,3	22,4	12,15	10,25	24	0	0	62,2	45,9	16,29	0,4	0,7	-
02.06.2022	0,802	0,443	22,39	12,61	21,99	12,44	9,55	24	0	0	62,5	45,9	16,56	0,4	0,7	-
03.06.2022	0,798	0,441	22,39	12,62	21,97	12,43	9,54	24	0	0	62,2	45,6	16,64	0,4	0,7	-
04.06.2022	0,726	0,389	21,37	12,78	20,97	12,57	8,4	24	0	0	62,2	45,8	16,44	0,4	0,7	-
05.06.2022	0,87	0,498	23,45	12,45	23,04	12,28	10,76	24	0	0	62,3	45,9	16,36	0,4	0,7	-
06.06.2022	0,737	0,392	21,58	12,93	21,18	12,71	8,47	24	0	0	62,5	46,2	16,34	0,4	0,7	-
07.06.2022	0,793	0,442	22,34	12,62	21,96	12,41	9,55	24	0	0	62,3	46,2	16,1	0,4	0,7	-
08.06.2022	0,788	0,447	22,45	12,73	22,03	12,49	9,54	24	0	0	62,3	46,7	15,62	0,4	0,7	-
09.06.2022	0,66	0,384	20,2	11,52	19,87	11,35	8,52	24	0	0	59,2	45,4	13,8	0,4	0,7	-
10.06.2022	0,748	0,419	22,04	13,05	21,66	12,81	8,85	24	0	0	62,3	46,9	15,48	0,4	0,7	-
11.06.2022	0,762	0,425	22,32	13,11	21,92	12,88	9,04	24	0	0	62,3	46,8	15,54	0,4	0,7	-
12.06.2022	0,737	0,407	21,96	13,17	21,55	12,93	8,62	24	0	0	62,3	46,7	15,6	0,4	0,7	-
13.06.2022	0,804	0,455	22,9	13,07	22,49	12,84	9,65	24	0	0	62,5	46,7	15,75	0,4	0,7	-
14.06.2022	0,627	0,337	19,58	12,25	19,22	12,06	7,16	24	0	0	62	46,6	15,45	0,4	0,7	-
15.06.2022	0,688	0,441	19,67	10,45	19,29	10,3	8,99	24	0	0	62,1	49,5	12,66	0,4	0,7	-
16.06.2022	0,75	0,396	23,58	15,04	23,15	14,8	8,35	24	0	0	62,7	47,3	15,38	0,4	0,7	-
17.06.2022	0,825	0,455	24,62	14,8	24,18	14,56	9,62	24	0	0	62,4	47,1	15,31	0,4	0,7	-
18.06.2022	0,772	0,426	23,82	14,71	23,39	14,47	8,92	24	0	0	62,4	47,4	15	0,4	0,7	-
19.06.2022	0,806	0,448	24,29	14,7	23,86	14,46	9,4	24	0	0	62,5	47,3	15,23	0,4	0,7	-
20.06.2022	0,752	0,403	23,32	14,63	22,9	14,39	8,51	24	0	0	62,6	47,4	15,23	0,4	0,7	-
21.06.2022	0,809	0,445	24,04	14,44	23,6	14,2	9,4	24	0	0	62,5	46,8	15,67	0,4	0,7	-
22.06.2022	0,767	0,412	23,47	14,53	23,05	14,29	8,76	24	0	0	62,4	46,8	15,57	0,4	0,7	-
23.06.2022	0,75	0,404	23,19	14,52	22,79	14,28	8,51	24	0	0	62,5	47,1	15,35	0,4	0,7	-
Итого:	24,028	0	699,47	408,21	686,84	401,64	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,028															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2022	310,025	9641,77	5865,8	9471,07	5776,86
23.06.2022	334,053	10341,24	6274,01	10157,91	6178,5

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
28.06.2022 8:26:49