

# #4546#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Зеленая 78-80, Калининград  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 6056  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00206996  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,724	0,373	25,61	17,93	25,16	17,69	7,47	24	0	0	63,7	49,4	14,25	0,4	0,7	-
25.06.2023	0,744	0,382	25,83	17,89	25,37	17,65	7,72	24	0	0	63,6	49,4	14,26	0,4	0,7	-
26.06.2023	0,721	0,368	25,47	17,84	25	17,6	7,4	24	0	0	63,7	49,3	14,36	0,4	0,7	-
27.06.2023	0,712	0,379	26,17	18,19	25,73	17,95	7,78	24	0	0	61,4	48,3	13,19	0,4	0,7	-
28.06.2023	0,743	0,379	26,21	18,3	25,76	18,06	7,7	24	0	0	63,4	49,2	14,26	0,4	0,7	-
29.06.2023	0,738	0,379	25,4	17,47	24,95	17,23	7,72	24	0	0	63,5	49	14,45	0,4	0,7	-
30.06.2023	0,757	0,399	25,77	17,49	25,31	17,25	8,06	24	0	0	63,7	49,3	14,34	0,4	0,7	-
01.07.2023	0,752	0,395	25,73	17,52	25,28	17,28	8	24	0	0	63,4	49,2	14,28	0,4	0,7	-
02.07.2023	0,768	0,403	25,89	17,53	25,43	17,29	8,14	24	0	0	63,6	49	14,56	0,4	0,7	-
03.07.2023	0,73	0,375	25,33	17,5	24,87	17,26	7,61	24	0	0	63,4	49	14,46	0,4	0,7	-
04.07.2023	0,754	0,387	25,53	17,44	25,06	17,2	7,86	24	0	0	63,8	49	14,74	0,4	0,7	-
05.07.2023	0,718	0,365	25	17,37	24,55	17,13	7,42	24	0	0	63,3	48,8	14,53	0,4	0,7	-
06.07.2023	0,809	0,433	26,59	17,57	26,12	17,33	8,79	24	0	0	63,6	49,1	14,54	0,4	0,7	-
07.07.2023	0,752	0,394	25,49	17,31	25,05	17,07	7,98	24	0	0	63,4	48,8	14,55	0,4	0,7	-
08.07.2023	0,786	0,416	25,89	17,27	25,43	17,03	8,4	24	0	0	63,8	49	14,76	0,4	0,7	-
09.07.2023	0,788	0,425	26,06	17,23	25,62	16,99	8,63	24	0	0	63,3	48,8	14,41	0,4	0,7	-
10.07.2023	0,75	0,393	25,37	17,23	24,93	16,99	7,94	24	0	0	63,4	48,9	14,47	0,4	0,7	-
11.07.2023	0,763	0,41	25,64	17,14	25,18	16,9	8,28	24	0	0	63,4	49,2	14,19	0,4	0,7	-
12.07.2023	0,763	0,409	25,52	17,11	25,06	16,87	8,19	24	0	0	63,5	49,1	14,44	0,4	0,7	-
13.07.2023	0,736	0,39	25,28	17,08	24,82	16,84	7,98	24	0	0	62,7	48,7	14,06	0,4	0,7	-
14.07.2023	0,77	0,412	25,58	17,08	25,12	16,84	8,28	24	0	0	63,6	49,1	14,51	0,4	0,7	-
15.07.2023	0,728	0,377	24,93	17,06	24,47	16,82	7,65	24	0	0	63,5	49,1	14,44	0,4	0,7	-
16.07.2023	0,736	0,385	24,98	16,97	24,54	16,73	7,81	24	0	0	63,5	49,1	14,41	0,4	0,7	-
17.07.2023	0,752	0,395	25,13	16,9	24,66	16,66	8	24	0	0	63,8	49,2	14,58	0,4	0,7	-
18.07.2023	0,734	0,382	24,67	16,64	24,23	16,4	7,83	24	0	0	63,5	48,9	14,59	0,4	0,7	-
19.07.2023	0,753	0,402	24,96	16,6	24,52	16,36	8,16	24	0	0	63,4	48,9	14,58	0,4	0,7	-
20.07.2023	0,79	0,425	25,43	16,59	24,97	16,35	8,62	24	0	0	63,7	48,9	14,82	0,4	0,7	-
21.07.2023	0,802	0,431	25,57	16,56	25,1	16,32	8,78	24	0	0	63,6	48,6	14,99	0,4	0,7	-
22.07.2023	0,79	0,421	25,31	16,51	24,87	16,27	8,6	24	0	0	63,6	48,4	15,18	0,4	0,7	-
23.07.2023	0,828	0,45	25,94	16,55	25,49	16,31	9,18	24	0	0	63,5	48,3	15,23	0,4	0,7	-
Итого:	22,691	0	766,28	517,87	752,65	510,67	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,691															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	608,15	19251,53	12000,43	18914,95	11830,19
23.07.2023	630,841	20017,81	12518,3	19667,6	12340,86

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.07.2023 7:20:57