

#92299#

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
22/07/24г.-23/08/24г.

Абонент: ЖЭУ-23

Адрес: Зеленая, 78-80

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00206996

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x2B04

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2024	63,89	51,5	12,39	30,55	30	23,65	23,41	6,59	4	7	0,709	0,337	24	0	
23.07.2024	63,69	51,47	12,22	30,66	30,11	23,59	23,35	6,76	4	7	0,715	0,348	24	0	
24.07.2024	63,63	51,2	12,43	30,05	29,52	23,57	23,33	6,19	4	7	0,681	0,317	24	0	
25.07.2024	63,75	51,09	12,66	30,82	30,25	23,51	23,27	6,98	4	7	0,741	0,359	24	0	
26.07.2024	63,57	50,98	12,59	30,38	29,82	23,5	23,26	6,56	4	7	0,707	0,336	24	0	
27.07.2024	63,82	51,21	12,61	30,15	29,6	23,44	23,2	6,4	4	7	0,695	0,33	24	0	
28.07.2024	63,63	50,82	12,81	31,47	30,88	23,33	23,09	7,79	4	7	0,789	0,398	24	0	
29.07.2024	63,81	50,58	13,23	31,37	30,77	23,34	23,1	7,67	4	7	0,795	0,392	24	0	
30.07.2024	63,61	50,5	13,11	30,88	30,27	23,31	23,07	7,2	4	7	0,758	0,365	24	0	
31.07.2024	63,82	50,68	13,14	30,32	29,76	23,3	23,06	6,7	4	7	0,73	0,341	24	0	
01.08.2024	64,01	50,85	13,16	30,27	29,7	23,26	23,02	6,68	4	7	0,727	0,341	24	0	
02.08.2024	63,81	50,6	13,21	29,83	29,25	23,21	22,97	6,28	4	7	0,704	0,321	24	0	
03.08.2024	63,74	50,38	13,36	29,47	28,92	23,14	22,9	6,02	4	7	0,688	0,308	24	0	
04.08.2024	63,77	50,72	13,05	30,11	29,55	23,07	22,83	6,72	4	7	0,725	0,347	24	0	
05.08.2024	63,92	50,75	13,17	29,67	29,14	23,1	22,86	6,28	4	7	0,704	0,319	24	0	
06.08.2024	63,58	50,47	13,11	30,36	29,82	23,03	22,79	7,03	4	7	0,743	0,358	24	0	
07.08.2024	63,66	50,57	13,09	29,75	29,21	22,97	22,73	6,48	4	7	0,708	0,329	24	0	
08.08.2024	63,9	50,98	12,92	30,35	29,81	22,99	22,75	7,06	4	7	0,745	0,363	24	0	
09.08.2024	63,82	50,95	12,87	30,61	30,04	22,9	22,66	7,38	4	7	0,762	0,376	24	0	
10.08.2024	63,88	50,83	13,05	29,85	29,3	22,93	22,69	6,61	4	7	0,715	0,338	24	0	
11.08.2024	63,05	50,11	12,94	30,68	30,13	22,86	22,62	7,51	4	7	0,766	0,378	24	0	
12.08.2024	63,78	50,39	13,39	30,16	29,59	22,86	22,62	6,97	4	7	0,744	0,356	24	0	
13.08.2024	63,78	50,59	13,19	30,2	29,64	22,84	22,6	7,04	4	7	0,745	0,356	24	0	
14.08.2024	63,84	50,65	13,19	30,37	29,8	22,75	22,51	7,29	4	7	0,761	0,371	24	0	
15.08.2024	63,83	50,8	13,03	30,22	29,66	22,71	22,47	7,19	4	7	0,748	0,367	24	0	
16.08.2024	63,85	51,01	12,84	29,76	29,24	22,72	22,48	6,76	4	7	0,718	0,345	24	0	
17.08.2024	64	51,24	12,76	29,94	29,38	22,7	22,46	6,92	4	7	0,729	0,359	24	0	
18.08.2024	63,81	51,15	12,66	29,72	29,18	22,7	22,46	6,72	4	7	0,711	0,35	24	0	
19.08.2024	63,74	50,93	12,81	29	28,48	22,66	22,42	6,06	4	7	0,673	0,311	24	0	
20.08.2024	63,81	50,87	12,94	29,85	29,29	22,63	22,39	6,9	4	7	0,73	0,352	24	0	
21.08.2024	62,85	50,44	12,41	30,16	29,6	22,35	22,11	7,49	4	7	0,742	0,376	24	0	
22.08.2024	63,94	50,77	13,17	29,69	29,15	22,48	22,24	6,91	4	7	0,734	0,353	24	0	
23.08.2024	63,85	50,45	13,4	30,09	29,55	22,36	22,12	7,43	4	7	0,766	0,378	24	0	
Итого:				996,76	978,41	759,76	751,84	226,57			24,108	11,575	792	0	
Средние:	63,74	50,8	12,93						4	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2424:00	4118,37	4042,7	2717,07	2691,61	1351,09	122,486	65,781	3489	0
23/08/2424:00	5115,13	5021,11	3476,83	3443,45	1577,66	146,594	77,356	4281	0
Итого:	996,76	978,41	759,76	751,84	226,57	24,108	11,575	792	0

Период нормальной работы 792ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 4345ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

