

#27931#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/23г.-23/08/23г.

Абонент: ЖЭУ-23

Адрес: Зеленая, 78-80

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00206996

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x2B04

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2023	63,51	48,28	15,23	25,94	25,49	16,55	16,31	9,18	4	7	0,828	0,45	24	0	
24.07.2023	63,69	48,82	14,87	25,77	25,31	16,47	16,23	9,08	4	7	0,819	0,447	24	0	
25.07.2023	63,56	48,55	15,01	24,63	24,19	16,43	16,19	8	4	7	0,75	0,392	24	0	
26.07.2023	63,62	48,38	15,24	25,78	25,3	16,39	16,15	9,15	4	7	0,825	0,447	24	0	
27.07.2023	63,74	48,45	15,29	25,2	24,73	16,33	16,09	8,64	4	7	0,796	0,423	24	0	
28.07.2023	63,51	48,23	15,28	24,98	24,52	16,34	16,1	8,42	4	7	0,778	0,41	24	0	
29.07.2023	63,33	48,76	14,57	24	23,57	16,61	16,37	7,2	4	7	0,689	0,356	24	0	
30.07.2023	63,62	49,04	14,58	26,77	26,31	17,6	17,36	8,95	4	7	0,823	0,446	24	0	
31.07.2023	63,61	49,04	14,57	25,8	25,3	17,19	16,95	8,35	4	7	0,776	0,413	24	0	
01.08.2023	63,2	48,76	14,44	24,86	24,42	16,62	16,38	8,04	4	7	0,744	0,395	24	0	
02.08.2023	63,27	48,63	14,64	25,3	24,86	16,67	16,43	8,43	4	7	0,771	0,416	24	0	
03.08.2023	63,35	48,66	14,69	24,83	24,39	16,65	16,41	7,98	4	7	0,747	0,393	24	0	
04.08.2023	63,44	48,67	14,77	24,59	24,14	16,62	16,38	7,76	4	7	0,732	0,382	24	0	
05.08.2023	63,46	48,73	14,73	25,35	24,91	16,59	16,35	8,56	4	7	0,78	0,425	24	0	
06.08.2023	63,82	48,97	14,85	24,65	24,2	16,51	16,27	7,93	4	7	0,746	0,394	24	0	
07.08.2023	63,15	48,34	14,81	23,74	23,31	16,48	16,24	7,07	4	7	0,685	0,343	24	0	
08.08.2023	63	48,01	14,99	24,77	24,35	16,41	16,17	8,18	4	7	0,757	0,397	24	0	
09.08.2023	62,73	47,39	15,34	20,32	19,92	12,65	12,46	7,46	4	7	0,657	0,354	24	0	
10.08.2023	63,25	48,01	15,24	21,93	21,53	13,81	13,58	7,95	4	7	0,71	0,383	24	0	
11.08.2023	63,12	47,95	15,17	22,32	21,91	12,9	12,74	9,17	4	7	0,771	0,442	24	0	
12.08.2023	62,96	47,69	15,27	20,79	20,4	12,81	12,6	7,8	4	7	0,681	0,375	24	0	
13.08.2023	63,71	49,54	14,17	24,42	23,98	15,27	15,07	8,91	4	7	0,781	0,442	24	0	
14.08.2023	63,79	50,78	13,01	27,28	26,75	18,55	18,31	8,44	4	7	0,778	0,431	24	0	
15.08.2023	63,24	50,49	12,75	26,62	26,14	18,59	18,35	7,79	4	7	0,723	0,396	24	0	
16.08.2023	63,67	50,99	12,68	26,12	25,63	18,59	18,35	7,28	4	7	0,694	0,374	24	0	
17.08.2023	63,71	50,81	12,9	26	25,5	18,69	18,45	7,05	4	7	0,688	0,36	24	0	
18.08.2023	62,84	50,59	12,25	25,57	25,08	18,16	17,92	7,16	4	7	0,67	0,366	24	0	
19.08.2023	63,55	50,92	12,63	25,72	25,26	18,45	18,21	7,05	4	7	0,679	0,361	24	0	
20.08.2023	63,48	51,02	12,46	25,69	25,22	18,36	18,12	7,1	4	7	0,678	0,365	24	0	
21.08.2023	63,8	50,75	13,05	25,59	25,11	18,31	18,07	7,04	4	7	0,684	0,362	24	0	
22.08.2023	63,38	50,45	12,93	25,73	25,27	18,24	18	7,27	4	7	0,691	0,37	24	0	
23.08.2023	63,45	50,45	13	25,66	25,2	18,19	17,95	7,25	4	7	0,693	0,367	24	0	
Итого:				796,72	782,2	534,03	526,56	255,64			23,624	12,677	768	0	
Средние:	63,42	49,19	14,23						4	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2324:00	19991,87	19642,11	12501,75	12324,55	7317,56	630,013	333,515	19933	143
23/08/2324:00	20788,59	20424,31	13035,78	12851,11	7573,2	653,637	346,192	20701	143
Итого:	796,72	782,2	534,03	526,56	255,64	23,624	12,677	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 20883ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

