

#33243#

о суточных параметрах теплоснабжения
22/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: ЖЭУ-23

Адрес: Зеленая, 78-80

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00206996

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x2B04

ПО 2.7

| Дата | t1 °C | t2 °C | dt °C | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | Mг т | P1 кг/см2 | P2 кг/см2 | Qo Гкал | Qr Гкал | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|--------------|--------------|------------|------------|----------|----------|----|
| 22.09.2023 | 63,51 | 50,34 | 13,17 | 31,14 | 30,53 | 24,49 | 24,25 | 6,28 | 4 | 7 | 0,716 | 0,318 | 24 | 0 | |
| 23.09.2023 | 63,77 | 50,4 | 13,37 | 31,71 | 31,12 | 24,08 | 23,84 | 7,28 | 4 | 7 | 0,782 | 0,373 | 24 | 0 | |
| 24.09.2023 | 63,69 | 50,28 | 13,41 | 31,69 | 31,1 | 24,04 | 23,8 | 7,3 | 4 | 7 | 0,785 | 0,371 | 24 | 0 | |
| 25.09.2023 | 63,84 | 50,19 | 13,65 | 31,09 | 30,54 | 23,95 | 23,71 | 6,83 | 4 | 7 | 0,758 | 0,343 | 24 | 0 | |
| 26.09.2023 | 63,47 | 49,98 | 13,49 | 31,16 | 30,57 | 23,79 | 23,55 | 7,02 | 4 | 7 | 0,759 | 0,354 | 24 | 0 | |
| 27.09.2023 | 63,73 | 50,26 | 13,47 | 31,47 | 30,89 | 23,71 | 23,47 | 7,42 | 4 | 7 | 0,788 | 0,376 | 24 | 0 | |
| 28.09.2023 | 63,97 | 50,33 | 13,64 | 30,49 | 29,94 | 23,67 | 23,43 | 6,51 | 4 | 7 | 0,733 | 0,33 | 24 | 0 | |
| 29.09.2023 | 63,64 | 50,21 | 13,43 | 30,56 | 29,96 | 23,59 | 23,35 | 6,61 | 4 | 7 | 0,733 | 0,334 | 24 | 0 | |
| 30.09.2023 | 63,38 | 49,97 | 13,41 | 30,45 | 29,9 | 23,59 | 23,35 | 6,55 | 4 | 7 | 0,725 | 0,328 | 24 | 0 | |
| 01.10.2023 | 63,81 | 50,1 | 13,71 | 32,28 | 31,69 | 23,38 | 23,14 | 8,55 | 4 | 7 | 0,86 | 0,429 | 24 | 0 | |
| 02.10.2023 | 63,9 | 50,02 | 13,88 | 30,61 | 30,06 | 23,35 | 23,11 | 6,95 | 4 | 7 | 0,764 | 0,349 | 24 | 0 | |
| 03.10.2023 | 63,52 | 49,79 | 13,73 | 30,38 | 29,82 | 23,31 | 23,07 | 6,75 | 4 | 7 | 0,746 | 0,338 | 24 | 0 | |
| 04.10.2023 | 63,25 | 49,4 | 13,85 | 30,14 | 29,57 | 23,32 | 23,08 | 6,49 | 4 | 7 | 0,727 | 0,322 | 24 | 0 | |
| 05.10.2023 | 63,56 | 49,92 | 13,64 | 29,04 | 28,49 | 21,47 | 21,24 | 7,25 | 4 | 7 | 0,747 | 0,363 | 24 | 0 | |
| 06.10.2023 | 63,47 | 49,28 | 14,19 | 30,97 | 30,41 | 22,99 | 22,75 | 7,66 | 4 | 7 | 0,806 | 0,377 | 24 | 0 | |
| 07.10.2023 | 63,45 | 49,03 | 14,42 | 31,25 | 30,69 | 22,99 | 22,75 | 7,94 | 4 | 7 | 0,828 | 0,391 | 24 | 0 | |
| 08.10.2023 | 63,38 | 48,72 | 14,66 | 32,46 | 31,83 | 22,86 | 22,62 | 9,21 | 4 | 7 | 0,914 | 0,453 | 24 | 0 | |
| 09.10.2023 | 63,62 | 48,87 | 14,75 | 31,13 | 30,56 | 22,81 | 22,57 | 7,99 | 4 | 7 | 0,84 | 0,392 | 24 | 0 | |
| 10.10.2023 | 63,35 | 48,71 | 14,64 | 31,77 | 31,17 | 22,76 | 22,52 | 8,65 | 4 | 7 | 0,876 | 0,423 | 24 | 0 | |
| 11.10.2023 | 63,54 | 48,68 | 14,86 | 31,79 | 31,19 | 22,61 | 22,37 | 8,82 | 4 | 7 | 0,892 | 0,435 | 24 | 0 | |
| 12.10.2023 | 63,47 | 48,87 | 14,6 | 30,66 | 30,1 | 22,57 | 22,33 | 7,77 | 4 | 7 | 0,816 | 0,382 | 24 | 0 | |
| 13.10.2023 | 63,41 | 49,08 | 14,33 | 31,62 | 31,04 | 23,15 | 22,91 | 8,13 | 4 | 7 | 0,842 | 0,402 | 24 | 0 | |
| 14.10.2023 | 63,52 | 48,98 | 14,54 | 31,05 | 30,45 | 22,23 | 21,99 | 8,46 | 4 | 7 | 0,854 | 0,417 | 24 | 0 | |
| 15.10.2023 | 60,05 | 45,34 | 14,71 | 12,74 | 12,54 | 5,53 | 5,49 | 7,05 | 4 | 7 | 0,504 | 0,254 | 24 | 0 | |
| 16.10.2023 | 61,64 | 47,82 | 13,82 | 18,89 | 18,56 | 11,74 | 11,64 | 6,92 | 4 | 7 | 0,588 | 0,311 | 24 | 0 | |
| 17.10.2023 | 63,6 | 49,71 | 13,89 | 33,42 | 32,77 | 24,44 | 24,2 | 8,57 | 4 | 7 | 0,882 | 0,43 | 24 | 0 | |
| 18.10.2023 | 62,66 | 49,17 | 13,49 | 32,74 | 32,15 | 24,52 | 24,28 | 7,87 | 4 | 7 | 0,817 | 0,388 | 24 | 0 | |
| 19.10.2023 | 62,81 | 48,98 | 13,83 | 31,76 | 31,18 | 22,98 | 22,74 | 8,44 | 4 | 7 | 0,844 | 0,411 | 24 | 0 | |
| 20.10.2023 | 61,4 | 44,54 | 16,86 | 20,58 | 20,2 | 12,67 | 12,55 | 7,65 | 4 | 7 | 0,682 | 0,345 | 24 | 0 | |
| 21.10.2023 | 61,61 | 44,54 | 17,07 | 23,23 | 22,81 | 12,89 | 12,75 | 10,06 | 4 | 7 | 0,835 | 0,455 | 24 | 0 | |
| 22.10.2023 | 61,88 | 44,9 | 16,98 | 23,1 | 22,7 | 12,46 | 12,37 | 10,33 | 4 | 7 | 0,85 | 0,468 | 24 | 0 | |
| 23.10.2023 | 62,22 | 45,33 | 16,89 | 22,59 | 22,2 | 12,24 | 12,17 | 10,03 | 4 | 7 | 0,828 | 0,461 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 933,96 | 916,73 | 674,18 | 667,39 | 249,34 | | | 25,121 | 12,123 | 768 | 0 | |
| Средние: | 63,12 | 48,8 | 14,32 | | | | | | 4 | 7 | | | | | |

| Дата | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | Mг т | Qo Гкал | Qr Гкал | ВНР ч | ВОС ч |
|---------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|------------|----------|----------|
| 21/09/2324:00 | 21629,23 | 21249,52 | 13649,29 | 13457,69 | 7791,83 | 675,545 | 357,261 | 21397 | 143 |
| 23/10/2324:00 | 22563,19 | 22166,25 | 14323,47 | 14125,08 | 8041,17 | 700,666 | 369,384 | 22165 | 143 |
| Итого: | 933,96 | 916,73 | 674,18 | 667,39 | 249,34 | 25,121 | 12,123 | 768 | 0 |

245.5 м³
25.620 т

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 22369

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

