

#4541#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
 Адрес потребителя Зеленая 78-80, Калининград
 Номер абонента 4395
 Порядковый номер 6055
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00206996
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2021	1,524	-0,016	157,52	158,12	155,99	157,16	-1,17	24	0	0	45,8	35,7	10,07	0,6	0,7	-
25.10.2021	1,554	-0,016	157,55	158,09	156,01	157,13	-1,12	24	0	0	46,2	35,9	10,27	0,6	0,7	-
26.10.2021	1,482	-0,016	157,41	158,02	155,89	157,06	-1,17	24	0	0	45,2	35,4	9,83	0,6	0,7	-
27.10.2021	1,44	-0,015	157,18	157,84	155,74	156,88	-1,14	24	0	0	44,9	35,3	9,56	0,6	0,7	-
28.10.2021	1,435	-0,01	157,17	157,76	155,73	156,8	-1,07	24	0	0	45,2	35,7	9,5	0,6	0,7	-
29.10.2021	1,434	-0,013	157,11	157,72	155,67	156,76	-1,09	24	0	0	45,1	35,6	9,5	0,6	0,7	-
30.10.2021	1,435	-0,013	157,06	157,68	155,62	156,72	-1,1	24	0	0	45,1	35,6	9,52	0,6	0,7	-
31.10.2021	1,418	-0,013	157,03	157,62	155,59	156,66	-1,07	24	0	0	45,1	35,7	9,41	0,6	0,7	-
01.11.2021	1,414	-0,006	156,92	157,47	155,48	156,51	-1,03	24	0	0	44,9	35,5	9,37	0,6	0,7	-
02.11.2021	1,488	-0,012	156,93	157,47	155,43	156,51	-1,08	24	0	0	45,4	35,6	9,86	0,6	0,7	-
03.11.2021	1,455	-0,012	156,84	157,44	155,4	156,48	-1,08	24	0	0	44,9	35,3	9,64	0,6	0,7	-
04.11.2021	1,486	-0,014	156,82	157,43	155,38	156,47	-1,09	24	0	0	45,1	35,3	9,85	0,6	0,7	-
05.11.2021	1,488	-0,012	156,83	157,42	155,39	156,46	-1,07	24	0	0	45,1	35,3	9,87	0,6	0,7	-
06.11.2021	1,491	-0,015	156,89	157,5	155,43	156,56	-1,13	24	0	0	45,2	35,3	9,9	0,6	0,7	-
07.11.2021	1,484	-0,016	156,81	157,48	155,37	156,52	-1,15	24	0	0	45,1	35,2	9,87	0,6	0,7	-
08.11.2021	1,509	-0,022	156,73	157,42	155,25	156,46	-1,21	24	0	0	45,2	35,2	10,05	0,6	0,7	-
09.11.2021	1,938	-0,024	157,16	157,55	155,27	156,5	-1,23	24	0	0	50,6	37,8	12,84	0,6	0,7	-
10.11.2021	1,601	-0,018	156,81	157,38	155,24	156,42	-1,18	24	0	0	46,3	35,7	10,63	0,6	0,7	6
11.11.2021	1,528	-0,017	156,7	157,34	155,25	156,38	-1,13	24	0	0	45,4	35,2	10,14	0,6	0,7	-
12.11.2021	1,485	-0,018	156,69	157,36	155,23	156,4	-1,17	24	0	0	45	35,1	9,88	0,6	0,7	-
13.11.2021	1,64	-0,022	156,89	157,46	155,28	156,5	-1,22	24	0	0	46,9	36	10,89	0,6	0,7	-
14.11.2021	1,56	-0,02	156,8	157,42	155,27	156,46	-1,19	24	0	0	45,6	35,2	10,36	0,6	0,7	-
15.11.2021	1,705	-0,02	156,93	157,44	155,23	156,48	-1,25	24	0	0	47,3	36	11,31	0,6	0,7	-
16.11.2021	1,676	-0,02	156,88	157,41	155,24	156,45	-1,21	24	0	0	46,8	35,7	11,14	0,6	0,7	-
17.11.2021	1,635	-0,02	156,81	157,39	155,23	156,43	-1,2	24	0	0	46,3	35,4	10,85	0,6	0,7	-
18.11.2021	1,525	-0,016	156,65	157,28	155,19	156,32	-1,13	24	0	0	45	34,9	10,13	0,6	0,7	5
19.11.2021	1,467	-0,021	162,07	162,83	160,55	161,9	-1,35	24	0	0	44,4	34,9	9,48	0,6	0,7	-
20.11.2021	1,465	-0,024	162,39	163,15	160,88	162,21	-1,33	24	0	0	45	35,6	9,45	0,6	0,7	9
21.11.2021	1,491	-0,026	166,46	167,23	164,87	166,27	-1,4	24	0	0	44,9	35,5	9,4	0,6	0,7	6
22.11.2021	1,871	-0,025	167,07	167,56	165,19	166,45	-1,26	24	0	0	49,2	37,6	11,65	0,6	0,7	-
23.11.2021	1,761	-0,024	166,69	167,2	164,9	166,14	-1,24	24	0	0	47,8	36,8	11	0,6	0,7	-
Итого:	47,885	0	4905,8	4924,48	4858,19	4894,45	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	47,885															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2021	44,24	5564,76	5875,61	5512,12	5842,27
23.11.2021	92,125	10470,56	10800,09	10370,31	10736,72

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.11.2021 16:51:43