

#4542#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
 Адрес потребителя Зеленая 78-80, Калининград  
 Номер абонента 4395  
 Порядковый номер 6056  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00206996  
 Номер системы 2

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2021	0,884	0,502	25,29	14,5	24,86	14,26	10,6	24	0	0	62,4	46,9	15,59	0,4	0,7	-
25.10.2021	0,803	0,435	24	14,49	23,58	14,25	9,33	24	0	0	62,3	46,6	15,75	0,4	0,7	-
26.10.2021	0,72	0,375	23,16	15,03	22,75	14,79	7,96	24	0	0	62,1	46,9	15,28	0,4	0,7	-
27.10.2021	0,753	0,407	23,15	14,36	22,73	14,12	8,61	24	0	0	62,2	46,9	15,33	0,4	0,7	-
28.10.2021	0,796	0,433	23,73	14,36	23,3	14,12	9,18	24	0	0	62,4	46,7	15,68	0,4	0,7	-
29.10.2021	0,781	0,431	23,6	14,32	23,17	14,08	9,09	24	0	0	62,3	47	15,26	0,4	0,7	-
30.10.2021	0,793	0,437	23,75	14,34	23,33	14,1	9,23	24	0	0	62,2	46,5	15,64	0,4	0,7	-
31.10.2021	0,83	0,461	24,27	14,29	23,85	14,05	9,8	24	0	0	62,3	46,7	15,61	0,4	0,7	-
01.11.2021	0,768	0,414	23,32	14,33	22,91	14,09	8,82	24	0	0	62,2	46,8	15,44	0,4	0,7	-
02.11.2021	0,769	0,414	23,39	14,34	22,98	14,1	8,88	24	0	0	62	46,4	15,66	0,4	0,7	-
03.11.2021	0,767	0,414	23,28	14,3	22,86	14,06	8,8	24	0	0	62,2	46,6	15,61	0,4	0,7	-
04.11.2021	0,796	0,435	23,71	14,28	23,29	14,04	9,25	24	0	0	62,4	46,7	15,74	0,4	0,7	-
05.11.2021	0,751	0,398	22,91	14,27	22,52	14,03	8,49	24	0	0	62,1	46,3	15,8	0,4	0,7	-
06.11.2021	0,82	0,455	24,31	14,28	23,93	14,06	9,87	24	0	0	61,1	45,6	15,5	0,4	0,7	-
07.11.2021	0,831	0,457	24,27	14,28	23,84	14,04	9,8	24	0	0	62,1	46,1	15,98	0,4	0,7	-
08.11.2021	0,81	0,44	23,9	14,24	23,47	14	9,47	24	0	0	62,3	46,5	15,78	0,4	0,7	-
09.11.2021	0,774	0,419	23,46	14,28	23,03	14,04	8,99	24	0	0	61,7	46,1	15,67	0,4	0,7	-
10.11.2021	0,807	0,446	23,91	14,25	23,5	14,01	9,49	24	0	0	62	46,4	15,64	0,4	0,7	6
11.11.2021	0,78	0,419	23,46	14,29	23,05	14,05	9	24	0	0	62,2	46,4	15,83	0,4	0,7	-
12.11.2021	0,799	0,439	23,78	14,23	23,36	13,99	9,37	24	0	0	62,1	46,5	15,59	0,4	0,7	-
13.11.2021	0,818	0,446	24,02	14,24	23,62	14	9,62	24	0	0	61,9	46	15,87	0,4	0,7	-
14.11.2021	0,872	0,491	24,91	14,23	24,5	13,99	10,51	24	0	0	62,1	46,3	15,81	0,4	0,7	-
15.11.2021	0,857	0,475	24,53	14,14	24,1	13,9	10,2	24	0	0	62,3	46,4	15,86	0,4	0,7	-
16.11.2021	0,767	0,406	23,15	14,15	22,72	13,91	8,81	24	0	0	62	45,9	16,09	0,4	0,7	-
17.11.2021	0,837	0,459	24,2	14,1	23,77	13,86	9,91	24	0	0	62,1	46,1	15,98	0,4	0,7	-
18.11.2021	0,738	0,392	22,77	14,1	22,37	13,86	8,51	24	0	0	61,5	45,9	15,61	0,4	0,7	5
19.11.2021	0,694	0,41	20,51	11,82	20,17	11,65	8,52	24	0	0	61,4	46,8	14,59	0,4	0,7	-
20.11.2021	0,818	0,456	23,2	13,22	22,78	13	9,78	24	0	0	62,1	45,9	16,21	0,4	0,7	9
21.11.2021	0,924	0,538	25,05	13,38	24,62	13,14	11,48	24	0	0	62,2	46	16,1	0,4	0,7	6
22.11.2021	0,816	0,465	23,38	13,32	22,96	13,08	9,88	24	0	0	62,2	46,7	15,46	0,4	0,7	-
23.11.2021	0,837	0,475	23,77	13,37	23,34	13,13	10,21	24	0	0	61,9	46,2	15,69	0,4	0,7	-
Итого:	24,81	0	734,14	437,13	721,26	429,8	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,81															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2021	132,378	4628,65	3018,53	4546,56	2972,75
23.11.2021	157,188	5362,79	3455,66	5267,82	3402,55

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.11.2021 16:52:13