

#4532#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.12.2021 по 23.01.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
 Адрес потребителя Зеленая 78-80, Калининград
 Номер абонента 4395
 Порядковый номер 6056
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00206996
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.12.2021	0,894	0,49	24,52	13,43	24,1	13,26	10,84	24	0	0	61,6	44,6	17,07	0,4	0,7	-
23.12.2021	0,844	0,456	23,63	13,45	23,22	13,23	9,99	24	0	0	62	45,2	16,83	0,4	0,7	-
24.12.2021	0,826	0,453	23,57	13,46	23,13	13,27	9,86	24	0	0	61,6	45	16,61	0,4	0,7	-
25.12.2021	0,845	0,458	23,72	13,43	23,31	13,26	10,05	24	0	0	61,6	44,6	16,99	0,4	0,7	-
26.12.2021	0,968	0,555	25,8	13,49	25,37	13,27	12,1	24	0	0	61,9	45,2	16,67	0,4	0,7	-
27.12.2021	0,834	0,454	23,64	13,5	23,22	13,26	9,96	24	0	0	62,1	45,6	16,45	0,4	0,7	-
28.12.2021	0,829	0,439	23,26	13,26	22,86	13,1	9,76	24	0	0	61,5	44,2	17,28	0,4	0,7	-
29.12.2021	0,901	0,499	24,57	13,28	24,14	13,08	11,06	24	0	0	61,6	44,6	16,96	0,4	0,7	-
30.12.2021	0,952	0,538	25,25	13,27	24,82	13,07	11,75	24	0	0	62,3	45,4	16,94	0,4	0,7	-
31.12.2021	1,051	0,63	26,96	13,2	26,49	13,02	13,47	24	0	0	61,9	45,4	16,51	0,4	0,7	-
01.01.2022	0,736	0,389	21,94	13,26	21,55	13,03	8,52	24	0	0	61,6	45,2	16,43	0,4	0,7	-
02.01.2022	0,806	0,441	23,03	13,25	22,64	13,06	9,58	24	0	0	61,6	45,2	16,36	0,4	0,7	-
03.01.2022	0,857	0,477	23,8	13,26	23,4	13,07	10,33	24	0	0	62,1	45,4	16,69	0,4	0,7	-
04.01.2022	0,82	0,448	23,26	13,24	22,86	13,06	9,8	24	0	0	61,7	45,1	16,62	0,4	0,7	-
05.01.2022	0,847	0,477	23,76	13,22	23,34	12,99	10,35	24	0	0	61,8	45,7	16,15	0,4	0,7	-
06.01.2022	0,858	0,476	23,85	13,29	23,43	13,08	10,35	24	0	0	62,1	45,7	16,44	0,4	0,7	-
07.01.2022	0,857	0,474	23,88	13,27	23,45	13,09	10,36	24	0	0	61,6	44,9	16,7	0,4	0,7	-
08.01.2022	0,827	0,448	23,35	13,28	22,95	13,09	9,86	24	0	0	61,6	44,8	16,79	0,4	0,7	-
09.01.2022	0,919	0,513	24,79	13,3	24,38	13,13	11,25	24	0	0	61,8	44,8	17	0,4	0,7	-
10.01.2022	0,817	0,438	23,17	13,3	22,73	13,09	9,64	24	0	0	62,1	45,4	16,66	0,4	0,7	-
11.01.2022	0,806	0,431	23,01	13,29	22,61	13,11	9,5	24	0	0	61,6	44,8	16,86	0,4	0,7	-
12.01.2022	0,86	0,471	23,94	13,34	23,52	13,16	10,36	24	0	0	61,6	44,7	16,86	0,4	0,7	-
13.01.2022	0,842	0,456	23,52	13,31	23,09	13,1	9,99	24	0	0	62,1	45,2	16,91	0,4	0,7	-
14.01.2022	0,792	0,423	22,82	13,32	22,42	13,12	9,3	24	0	0	61,6	44,8	16,84	0,4	0,7	-
15.01.2022	0,813	0,432	23,11	13,37	22,71	13,21	9,5	24	0	0	61,8	44,6	17,16	0,4	0,7	-
16.01.2022	0,947	0,54	25,36	13,36	24,93	13,16	11,77	24	0	0	61,9	45,1	16,74	0,4	0,7	-
17.01.2022	0,814	0,43	23,1	13,37	22,68	13,16	9,52	24	0	0	62	45	17,03	0,4	0,7	-
18.01.2022	0,794	0,419	22,9	13,39	22,49	13,2	9,29	24	0	0	61,6	44,7	16,92	0,4	0,7	-
19.01.2022	0,845	0,461	23,68	13,33	23,27	13,14	10,13	24	0	0	61,7	44,9	16,75	0,4	0,7	-
20.01.2022	0,833	0,444	23,44	13,42	23,02	13,2	9,82	24	0	0	61,9	44,9	17,07	0,4	0,7	-
21.01.2022	0,806	0,422	23,06	13,39	22,66	13,23	9,43	24	0	0	61,5	44,5	17,02	0,4	0,7	-
22.01.2022	0,808	0,434	23,4	13,75	23	13,53	9,47	24	0	0	61,7	45,2	16,55	0,4	0,7	-
23.01.2022	0,949	0,538	25,69	13,71	25,21	13,5	11,71	24	0	0	61,9	45,3	16,57	0,4	0,7	-
Итого:	28,197	0	786,78	440,79	773	434,33	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,197															

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 792

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
21.12.2021	180,896	6027,12	3828,47	5920,32	3769,63
23.01.2022	209,093	6813,9	4269,26	6693,32	4203,96

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.01.2022 7:25:23