

# #116408#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель: Мастер, ООО, УК  
Адрес потребителя: Коммунистическая 58 а-г, Калининград  
Номер абонента: 4342  
Порядковый номер: 7948  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00211296  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	3,87	0,066	238,16	234,68	231,77	230,55	1,22	24	0	0	78,4	62	16,39	0,6	0,4	-
25.01.2025	3,926	0,095	244,41	240,29	237,77	235,98	1,79	24	0	0	78,6	62,6	16,05	0,6	0,4	-
26.01.2025	3,937	0,12	245,72	241,16	239,09	236,83	2,26	24	0	0	78,5	62,6	15,91	0,6	0,4	-
27.01.2025	3,88	0,113	246,83	242,45	240,14	238,06	2,08	24	0	0	78,5	62,9	15,65	0,6	0,4	-
28.01.2025	3,828	0,097	246,69	242,63	240,01	238,22	1,79	24	0	0	78,6	63,1	15,5	0,6	0,4	-
29.01.2025	3,858	0,1	249,35	245,29	242,6	240,79	1,81	24	0	0	78,6	63,2	15,46	0,6	0,4	-
30.01.2025	3,851	0,096	245,56	241,52	238,94	237,16	1,78	24	0	0	78,5	62,8	15,68	0,6	0,4	-
31.01.2025	3,862	0,105	249,28	245,08	242,52	240,59	1,93	24	0	0	78,7	63,2	15,45	0,6	0,4	-
01.02.2025	3,849	0,082	243,58	239,8	237	235,47	1,53	24	0	0	78,4	62,6	15,85	0,6	0,4	-
02.02.2025	3,855	0,066	234,65	231,22	228,34	227,16	1,18	24	0	0	78,4	61,8	16,55	0,6	0,4	-
03.02.2025	3,836	0,056	233,69	230,39	227,39	226,35	1,04	24	0	0	78,4	61,9	16,58	0,6	0,4	-
04.02.2025	3,861	0,074	242,65	239,03	236,07	234,75	1,32	24	0	0	78,6	62,6	16,01	0,6	0,4	-
05.02.2025	3,876	0,089	238,99	235,08	232,53	230,88	1,65	24	0	0	78,6	62,4	16,25	0,6	0,4	-
06.02.2025	3,746	0,046	233,44	230,51	227,15	226,4	0,75	24	0	0	78,5	62,2	16,27	0,6	0,4	-
07.02.2025	3,767	0,04	231,12	228,23	224,91	224,2	0,71	24	0	0	78,4	61,9	16,54	0,6	0,4	-
08.02.2025	3,816	0,012	219,64	217,28	213,63	213,53	0,1	24	0	0	78,9	61,1	17,8	0,6	0,4	-
09.02.2025	3,977	0,012	218,36	215,91	212,15	212,1	0,05	24	0	0	80,6	62	18,68	0,6	0,4	-
10.02.2025	4,066	0,013	216,06	213,45	209,71	209,57	0,14	24	0	0	82,3	63	19,29	0,6	0,4	-
11.02.2025	4,089	0,027	214,66	211,74	208,3	207,88	0,42	24	0	0	82,5	63,1	19,47	0,6	0,4	-
12.02.2025	4,072	0,026	214,16	211,29	207,88	207,5	0,38	24	0	0	82,1	62,7	19,44	0,6	0,4	-
13.02.2025	4,007	0,034	219,78	216,77	213,44	212,82	0,62	24	0	0	81,5	62,9	18,56	0,6	0,4	-
14.02.2025	3,936	0,041	224,4	221,34	218,09	217,38	0,71	24	0	0	80,2	62,4	17,82	0,6	0,4	-
15.02.2025	3,971	0,044	228,83	225,67	222,36	221,56	0,8	24	0	0	80,7	63,1	17,61	0,6	0,4	-
16.02.2025	4,03	0,036	226,42	223,34	219,87	219,25	0,62	24	0	0	81,5	63,4	18,12	0,6	0,4	-
17.02.2025	3,962	0,065	226,46	223	220,09	218,95	1,14	24	0	0	80,4	62,8	17,68	0,6	0,4	-
18.02.2025	3,837	0,083	229,98	226,21	223,7	222,16	1,54	24	0	0	79,1	62,4	16,73	0,6	0,4	-
19.02.2025	3,869	0,065	231,7	228,22	225,39	224,19	1,2	24	0	0	78,8	62	16,84	0,6	0,4	-
20.02.2025	3,983	0,038	226,62	223,53	220,08	219,41	0,67	24	0	0	81,5	63,6	17,87	0,6	0,4	-
21.02.2025	3,923	0,042	227,91	224,87	221,52	220,81	0,71	24	0	0	80,1	62,6	17,5	0,6	0,4	-
22.02.2025	3,816	0,054	235,14	231,91	228,77	227,79	0,98	24	0	0	78,6	62,2	16,41	0,6	0,4	-
23.02.2025	3,731	0,059	231,51	228,27	225,41	224,32	1,09	24	0	0	77,5	61,2	16,25	0,6	0,4	-
Итого:	120,887	0	7215,75	7110,16	7016,62	6982,61	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	120,887															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	572,382	64392,64	63041,11	62973,55	61930,05
23.02.2025	693,269	71608,39	70151,27	69990,17	68912,66

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.02.2025 7:43:10