

#121009#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Коммунистическая 58 а-г, Калининград

4342

7948

ВКТ-7

00211296

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	3,592	0,055	231,04	227,97	225,12	224,14	0,98	24	0	0	76	60,4	15,69	0,6	0,4	-
25.02.2025	3,811	0,058	241,11	237,79	234,55	233,5	1,05	24	0	0	78,6	62,7	15,95	0,6	0,4	-
26.02.2025	3,904	0,125	249,34	244,72	242,57	240,25	2,32	24	0	0	78,7	63,1	15,53	0,6	0,4	-
27.02.2025	3,839	0,146	254,36	249,45	247,55	244,88	2,67	24	0	0	78,1	63,2	14,89	0,6	0,4	-
28.02.2025	3,72	0,144	262,15	257,29	255,51	252,75	2,76	24	0	0	75,7	61,8	13,94	0,6	0,4	-
01.03.2025	3,759	0,123	272,65	268,21	265,79	263,48	2,31	24	0	0	75,6	61,9	13,63	0,6	0,4	-
02.03.2025	3,877	0,117	272,55	268,18	265,64	263,5	2,14	24	0	0	75,7	61,6	14,13	0,6	0,4	-
03.03.2025	3,824	0,141	277,23	272,38	270,2	267,55	2,65	24	0	0	75,7	62,1	13,6	0,6	0,4	-
04.03.2025	3,857	0,152	274,48	269,42	267,57	264,68	2,89	24	0	0	75,6	61,8	13,8	0,6	0,4	-
05.03.2025	3,85	0,158	279,76	274,58	272,66	269,68	2,98	24	0	0	75,8	62,3	13,49	0,6	0,4	-
06.03.2025	3,789	0,165	279,56	274,32	272,49	269,4	3,09	24	0	0	75,6	62,4	13,26	0,6	0,4	-
07.03.2025	3,726	0,151	273,35	268,38	266,43	263,59	2,84	24	0	0	75,7	62,3	13,37	0,6	0,4	-
08.03.2025	3,722	0,138	272,38	267,7	265,48	262,92	2,56	24	0	0	75,7	62,2	13,47	0,6	0,4	-
09.03.2025	3,621	0,108	271,13	267,04	264,28	262,24	2,04	24	0	0	75,7	62,4	13,25	0,6	0,4	-
10.03.2025	3,659	0,122	276,57	272,19	269,56	267,27	2,29	24	0	0	75,8	62,7	13,06	0,6	0,4	-
11.03.2025	3,606	0,086	265,95	262,24	259,19	257,62	1,57	24	0	0	75,7	62,2	13,54	0,6	0,4	-
12.03.2025	3,672	0,125	267,52	263,04	260,74	258,35	2,39	24	0	0	75,8	62,2	13,56	0,6	0,4	-
13.03.2025	3,665	0,125	261,36	256,91	254,74	252,4	2,34	24	0	0	75,7	61,9	13,85	0,6	0,4	-
14.03.2025	3,687	0,119	255,84	251,5	249,32	247,13	2,19	24	0	0	75,8	61,5	14,27	0,6	0,4	-
15.03.2025	3,683	0,107	252,28	248,19	245,92	243,9	2,02	24	0	0	75,7	61,2	14,52	0,6	0,4	-
16.03.2025	3,674	0,078	249,73	246,13	243,39	241,92	1,47	24	0	0	75,7	60,9	14,74	0,6	0,4	-
17.03.2025	3,786	0,09	241,92	238,13	235,79	234,15	1,64	24	0	0	75,8	60,1	15,66	0,6	0,4	-
18.03.2025	3,993	0,141	262,42	257,44	255,79	253,07	2,72	24	0	0	75,7	60,7	15,03	0,6	0,4	-
19.03.2025	3,943	0,128	266,76	262,09	260	257,6	2,4	24	0	0	75,8	61,1	14,65	0,6	0,4	-
20.03.2025	3,963	0,138	273,82	268,95	266,88	264,28	2,6	24	0	0	75,8	61,5	14,3	0,6	0,4	-
21.03.2025	4,007	0,193	285,04	279,1	277,82	274,17	3,65	24	0	0	75,7	62	13,68	0,6	0,4	-
22.03.2025	4,004	0,18	280,7	275,01	273,61	270,17	3,44	24	0	0	75,7	61,8	13,93	0,6	0,4	-
23.03.2025	3,881	0,157	277,96	272,73	271,18	268,15	3,03	24	0	0	74	60,3	13,69	0,6	0,4	-
Итого:	106,114	0	7428,96	7301,08	7239,77	7172,74	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	106,114															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	693,269	71608,39	70151,27	69990,17	68912,66
23.03.2025	799,383	79037,35	77452,35	77229,94	76085,4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 7:29:52