

#296601#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Коммунистическая 58 а-г, Калининград
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 7948
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00211296
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,34	-0,163	86,44	90,83	84,33	90	-5,67	24	0	1	74	43,9	30,09	0,6	0,4	-
20.03.2026	2,204	-0,174	74,33	79,42	72,53	78,79	-6,26	24	0	1	73,8	40,7	33,12	0,6	0,4	-
21.03.2026	2,476	-0,161	88,74	93,02	86,57	92,22	-5,65	24	0	1	74	43,2	30,8	0,6	0,4	-
22.03.2026	2,237	-0,168	79,67	84,56	77,75	83,81	-6,06	24	0	1	73,8	42,4	31,39	0,6	0,4	-
23.03.2026	1,887	-0,18	61,93	67,8	60,4	67,31	-6,91	24	0	1	74	39,3	34,67	0,6	0,4	-
24.03.2026	1,976	-0,181	64,63	70,35	63,04	69,84	-6,8	24	0	1	73,9	39,3	34,57	0,6	0,4	-
25.03.2026	1,735	-0,177	54,5	60,87	53,21	60,45	-7,24	24	0	1	73,7	37,2	36,47	0,6	0,4	-
26.03.2026	2,242	-0,177	77,92	82,9	76,04	82,22	-6,18	24	0	1	73,7	41,6	32,13	0,6	0,4	-
27.03.2026	2,303	-0,172	81,66	86,43	79,69	85,68	-5,99	24	0	1	74	42,7	31,36	0,6	0,4	-
28.03.2026	2,273	-0,17	79,56	84,45	77,63	83,72	-6,09	24	0	1	74,1	42,2	31,86	0,6	0,4	-
29.03.2026	2,009	-0,177	64,49	70,27	62,91	69,75	-6,84	24	0	1	73,9	38,7	35,19	0,6	0,4	-
30.03.2026	2,097	-0,175	70,69	76,09	69	75,47	-6,47	24	0	1	74	40,6	33,37	0,6	0,4	-
31.03.2026	2,184	-0,178	74,54	79,72	72,72	79,07	-6,35	24	0	1	73,9	41,1	32,82	0,6	0,4	-
01.04.2026	2,185	-0,177	73,87	79,09	72,08	78,42	-6,34	24	0	1	74,1	41	33,09	0,6	0,4	-
02.04.2026	2,402	-0,158	91,54	95,82	89,33	94,86	-5,53	24	0	1	73,9	44,8	29,1	0,6	0,4	-
03.04.2026	2,324	-0,171	83,03	87,7	80,98	86,92	-5,94	24	0	1	74	42,9	31,18	0,6	0,4	-
04.04.2026	2,305	-0,172	80,51	85,32	78,54	84,59	-6,05	24	0	1	74,1	42,2	31,89	0,6	0,4	-
05.04.2026	1,985	-0,177	65,37	71,1	63,77	70,58	-6,81	24	0	1	73,9	39,6	34,39	0,6	0,4	-
06.04.2026	2,172	-0,179	72,29	77,55	70,54	76,95	-6,41	24	0	1	74	40,4	33,63	0,6	0,4	-
07.04.2026	2,257	-0,174	76,5	81,53	74,64	80,87	-6,23	24	0	1	73,8	40,9	32,93	0,6	0,4	-
08.04.2026	2,408	-0,169	84,9	89,39	82,85	88,65	-5,8	24	0	1	74,1	42,7	31,39	0,6	0,4	-
09.04.2026	2,407	-0,166	84,8	89,29	82,75	88,51	-5,76	24	0	1	73,9	42,5	31,42	0,6	0,4	-
10.04.2026	2,292	-0,169	79,96	84,77	78,01	84,04	-6,03	24	0	1	73,9	41,9	31,93	0,6	0,4	-
11.04.2026	2,015	-0,178	66,18	71,84	64,58	71,3	-6,72	24	0	1	73,8	39,4	34,35	0,6	0,4	-
12.04.2026	2,007	-0,174	68,5	74,06	66,84	73,5	-6,66	24	0	1	73,9	40,7	33,21	0,6	0,4	-
13.04.2026	1,921	-0,179	63,85	69,65	62,31	69,14	-6,83	24	0	1	73,6	39,4	34,23	0,6	0,4	-
14.04.2026	1,69	-0,184	54,28	60,7	52,97	60,33	-7,36	24	0	1	73,6	37,7	35,87	0,6	0,4	-
15.04.2026	1,864	-0,178	60,12	66,13	58,66	65,61	-6,95	24	0	1	73,6	38,4	35,27	0,6	0,4	-
16.04.2026	1,992	-0,179	67,17	72,72	65,56	72,15	-6,59	24	0	1	73,9	40,4	33,55	0,6	0,4	-
17.04.2026	2,065	-0,179	68,78	74,24	67,11	73,67	-6,56	24	0	1	74	40,2	33,82	0,6	0,4	-
18.04.2026	1,754	-0,182	57,34	63,52	55,94	63,09	-7,15	24	0	1	73,6	38,6	35,09	0,6	0,4	-
Итого:	66,008	0	2258,09	2421,13	2203,28	2401,51	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,008															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	1449,767	130367,82	129719,26	127282,53	127451,38
18.04.2026	1515,775	132625,91	132140,39	129485,81	129852,89

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 14:10:48