

#82494#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 24.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК
Коммунистическая 58 а-г, Калининград
4342

Заводской номер счётчика 00211296	Показания прибора, Гкал 23.05.2024	Предыдущие показания, Гкал 24.04.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	36,475	0,983	35.492

Подпись исполнителя _____



#82493#

Отчёт за период с 24.04.2024 по 23.05.2024.

Номер абонента 4342
 Порядковый номер 7948
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00211296
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.05.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
25.04.2024	6,4	3,325	-0,35	428,97	434,56	420,05	427,54	-7,49	24	0	0	67,9	59,1	8,78	0,6	0,4
26.04.2024	7,8	3,328	-0,291	429,97	434,42	421,08	427,37	-6,29	24	0	0	67,7	59,1	8,62	0,6	0,4
27.04.2024	12,1	3,25	-0,271	445,49	449,6	436,45	442,37	-5,92	24	0	0	67	58,9	8,09	0,6	0,4
28.04.2024	14,6	3,24	-0,235	423,94	427,31	415,23	420,37	-5,14	24	0	0	67,5	59,1	8,39	0,6	0,4
29.04.2024	16,9	3,249	-0,219	420,25	423,14	411,31	416,04	-4,73	24	0	0	68,7	60,3	8,46	0,6	0,4
30.04.2024	16,1	3,027	-0,229	455,4	458,64	446,04	450,96	-4,92	24	0	0	67,4	60,1	7,31	0,6	0,4
01.05.2024	-	2,769	-0,227	460,27	463,83	451,35	456,42	-5,07	24	0	0	65,3	58,7	6,66	0,6	0,4
02.05.2024	-	1,266	-0,154	324,88	327,65	318,75	322,23	-3,48	24	0	0	64,3	59,8	4,49	0,6	0,4
03.05.2024	-	0,327	-0,084	221,54	223,37	217,33	219,33	-2	24	0	0	64,8	62,8	1,96	0,6	0,4
04.05.2024	-	0,418	-0,082	228,76	230,51	224,22	226,2	-1,98	24	0	0	66,1	63,8	2,31	0,6	0,4
05.05.2024	-	0,375	-0,078	228,13	229,87	223,66	225,58	-1,92	24	0	0	65,8	63,6	2,11	0,6	0,4
06.05.2024	-	0,524	-0,077	223,33	224,94	218,9	220,8	-1,9	24	0	0	66	63,1	2,83	0,6	0,4
07.05.2024	-	0,576	-0,068	222,37	223,74	217,94	219,64	-1,7	24	0	0	66,3	63,3	3,02	0,6	0,4
08.05.2024	-	0,598	-0,069	225,41	226,72	220,75	222,43	-1,68	24	0	0	67,6	64,5	3,09	0,6	0,4
09.05.2024	-	0,574	-0,065	227,26	228,53	222,64	224,26	-1,62	24	0	0	67	64	2,94	0,6	0,4
10.05.2024	-	0,63	-0,063	227,2	228,43	222,61	224,19	-1,58	24	0	0	66,9	63,8	3,16	0,6	0,4
11.05.2024	-	0,686	-0,057	227,14	228,24	222,51	224,02	-1,51	24	0	0	67,1	63,7	3,41	0,6	0,4
12.05.2024	-	0,739	-0,055	227,79	228,84	223,18	224,64	-1,46	24	0	0	66,9	63,3	3,61	0,6	0,4
13.05.2024	-	0,64	-0,054	223,53	224,58	219	220,41	-1,41	24	0	0	66,8	63,6	3,23	0,6	0,4
14.05.2024	-	0,695	-0,045	224,65	225,55	220,1	221,37	-1,27	24	0	0	67	63,6	3,43	0,6	0,4
15.05.2024	-	0,782	0,017	225,43	224,84	220,83	220,69	0,14	24	0	0	67,1	63,6	3,47	0,6	0,4
16.05.2024	-	0,736	-0,027	224,56	225,04	220,03	220,88	-0,85	24	0	0	66,9	63,4	3,51	0,6	0,4
17.05.2024	-	-0,004	0,003	2,16	2,09	2,14	2,07	0,07	24	0	1	46,9	52,8	-5,85	0,6	0,4
18.05.2024	-	0,009	0	5,31	5,41	5,29	5,39	-0,1	24	0	1	29,2	27,4	1,73	0,6	0,4
19.05.2024	-	0,844	0,038	197,21	196,02	193,57	192,8	0,77	24	0	0	63,2	59,1	4,13	0,6	0,4
20.05.2024	-	0,787	0,078	204,49	202,62	200,36	198,91	1,45	24	0	0	66,8	63,3	3,5	0,6	0,4
21.05.2024	-	0,781	0,072	204,93	203,21	200,82	199,49	1,33	24	0	0	66,7	63,2	3,49	0,6	0,4
22.05.2024	-	0,711	0,02	203,13	202,48	199,05	198,76	0,29	24	0	0	66,8	63,3	3,45	0,6	0,4
23.05.2024	-	0,61	-0,004	218,54	218,56	214,16	214,51	-0,35	24	0	0	66,7	63,8	2,89	0,6	0,4
Итого:	10,4	35,492	-2,576	7582,04	7622,74	7429,35	7489,67	-60,32	696	0	-	64,63	60,62	4,01	0,6	0,4

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
24.04.2024	0,983	124,99	126,92	122,53	125
23.05.2024	36,475	7707,03	7749,66	7551,88	7614,67

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения