

#4418#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель Мастер, ООО, УК
 Адрес потребителя Коммунистическая 58 а-г, Калининград
 Номер абонента 4342
 Порядковый номер 7948
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00211296
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,475	-0,168	216,27	219,68	212,2	215,9	-3,7	24	0	0	64,2	61,1	3,11	0,6	0,4	-
25.05.2022	0,471	-0,166	214,59	217,98	210,58	214,21	-3,63	24	0	0	64,2	61,1	3,11	0,6	0,4	-
26.05.2022	0,496	-0,166	213,36	216,72	209,39	213,04	-3,65	24	0	0	64,1	60,9	3,23	0,6	0,4	-
27.05.2022	0,502	-0,172	215,33	218,79	211,28	215,05	-3,77	24	0	0	64,4	61,1	3,26	0,6	0,4	-
28.05.2022	0,466	-0,184	225,31	229,02	221,09	225,08	-3,99	24	0	0	64,2	61,2	3,01	0,6	0,4	-
29.05.2022	0,508	-0,17	213,97	217,46	209,98	213,76	-3,78	24	0	0	63,9	60,6	3,31	0,6	0,4	-
30.05.2022	0,489	-0,168	212,65	216,09	208,7	212,37	-3,67	24	0	0	64,3	61	3,21	0,6	0,4	-
31.05.2022	0,482	-0,169	214,92	218,35	210,92	214,61	-3,69	24	0	0	64,3	61,2	3,16	0,6	0,4	-
01.06.2022	0,468	-0,165	211,59	214,94	207,65	211,26	-3,61	24	0	0	64,3	61,1	3,13	0,6	0,4	-
02.06.2022	0,472	-0,171	214,67	218,12	210,69	214,42	-3,73	24	0	0	64	60,8	3,12	0,6	0,4	-
03.06.2022	0,468	-0,17	211,9	215,32	207,96	211,66	-3,7	24	0	0	63,9	60,7	3,15	0,6	0,4	-
04.06.2022	0,479	-0,162	208,74	212,06	204,9	208,48	-3,58	24	0	0	63,6	60,4	3,2	0,6	0,4	-
05.06.2022	0,554	-0,158	208,74	212,05	204,9	208,53	-3,63	24	0	0	63,5	59,9	3,57	0,6	0,4	-
06.06.2022	0,442	-0,166	208,48	211,86	204,64	208,29	-3,65	24	0	0	63,5	60,5	3,04	0,6	0,4	-
07.06.2022	0,428	-0,17	210,93	214,38	207,02	210,73	-3,71	24	0	0	63,6	60,6	2,96	0,6	0,4	-
08.06.2022	0,449	-0,162	206	209,29	202,17	205,74	-3,57	24	0	0	63,7	60,6	3,09	0,6	0,4	-
09.06.2022	0,415	-0,158	205,25	208,54	201,44	204,99	-3,55	24	0	0	63,6	60,6	2,95	0,6	0,4	-
10.06.2022	0,465	-0,159	203,06	206,31	199,33	202,87	-3,54	24	0	0	63,6	60,4	3,2	0,6	0,4	-
11.06.2022	0,407	-0,166	210,59	214	206,7	210,37	-3,67	24	0	0	63,7	60,9	2,85	0,6	0,4	-
12.06.2022	0,443	-0,167	213,46	216,9	209,5	213,23	-3,73	24	0	0	63,8	60,8	3	0,6	0,4	-
13.06.2022	0,435	-0,158	210,05	213,38	206,18	209,74	-3,56	24	0	0	63,8	60,8	2,97	0,6	0,4	-
14.06.2022	0,419	-0,149	201,07	204,16	197,33	200,69	-3,36	24	0	0	63,7	60,7	2,98	0,6	0,4	-
15.06.2022	0,449	-0,142	204,87	207,86	201,12	204,35	-3,23	24	0	0	63,7	60,7	3,02	0,6	0,4	-
16.06.2022	0,424	-0,146	208,16	211,19	204,3	207,6	-3,3	24	0	0	63,8	60,9	2,89	0,6	0,4	-
17.06.2022	0,454	-0,135	205,36	208,22	201,58	204,7	-3,12	24	0	0	63,8	60,8	3,03	0,6	0,4	-
18.06.2022	0,421	-0,143	211,28	214,3	207,39	210,63	-3,24	24	0	0	63,8	61	2,8	0,6	0,4	-
19.06.2022	0,429	-0,143	216,11	219,11	212,08	215,34	-3,26	24	0	0	63,8	61	2,79	0,6	0,4	-
20.06.2022	0,442	-0,132	207,58	210,33	203,7	206,73	-3,03	24	0	0	63,9	61	2,9	0,6	0,4	-
21.06.2022	0,438	-0,128	205,71	208,39	201,86	204,81	-2,95	24	0	0	63,9	61	2,89	0,6	0,4	-
22.06.2022	0,377	-0,223	264,88	269,31	259,92	264,6	-4,68	24	0	0	64	61,7	2,37	0,6	0,4	-
23.06.2022	0,328	-0,245	272,39	277,29	267,3	272,39	-5,09	24	0	0	64	61,8	2,19	0,6	0,4	-
Итого:	13,995	0	6647,27	6751,4	6523,8	6636,17	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,995															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2022	104,579	16658,04	16874,69	16346,83	16620,25
23.06.2022	118,574	23305,31	23626,09	22870,63	23256,42

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.06.2022 7:58:36