

#4426#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Коммунистическая 58 а-г, Калининград
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 7948
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00211296
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,378	-0,141	223,31	226,25	219,28	222,42	-3,14	24	0	0	63	60,5	2,43	0,6	0,4	-
25.06.2023	0,413	-0,158	238,96	242,18	234,5	237,97	-3,47	24	0	0	63,9	61,4	2,5	0,6	0,4	-
26.06.2023	0,369	-0,161	243,09	246,42	238,56	242,11	-3,55	24	0	0	64	61,7	2,29	0,6	0,4	-
27.06.2023	0,364	-0,167	238,17	241,57	233,74	237,38	-3,64	24	0	0	63,9	61,5	2,34	0,6	0,4	-
28.06.2023	0,358	-0,172	243,97	247,55	239,43	243,2	-3,77	24	0	0	63,9	61,6	2,28	0,6	0,4	-
29.06.2023	0,36	-0,179	247,35	251,02	242,78	246,62	-3,84	24	0	0	63,8	61,6	2,27	0,6	0,4	-
30.06.2023	0,386	-0,17	246,64	250,14	242,06	245,76	-3,7	24	0	0	64	61,6	2,35	0,6	0,4	-
01.07.2023	0,364	-0,182	254,04	257,76	249,28	253,24	-3,96	24	0	0	64	61,7	2,26	0,6	0,4	-
02.07.2023	0,356	-0,193	253,22	257,1	248,49	252,61	-4,12	24	0	0	64	61,7	2,27	0,6	0,4	-
03.07.2023	0,349	-0,194	252,15	256,05	247,43	251,57	-4,14	24	0	0	64	61,7	2,25	0,6	0,4	-
04.07.2023	0,375	-0,187	251,39	255,16	246,66	250,67	-4,01	24	0	0	64	61,6	2,35	0,6	0,4	-
05.07.2023	0,385	-0,191	253,25	257,1	248,5	252,62	-4,12	24	0	0	63,9	61,5	2,39	0,6	0,4	-
06.07.2023	0,369	-0,176	252,86	256,47	248,13	251,97	-3,84	24	0	0	64	61,7	2,27	0,6	0,4	-
07.07.2023	0,35	-0,188	251,77	255,53	247,05	251,04	-3,99	24	0	0	64	61,8	2,23	0,6	0,4	-
08.07.2023	0,349	-0,19	250,23	254,14	245,58	249,67	-4,09	24	0	0	64,1	61,8	2,25	0,6	0,4	-
09.07.2023	0,379	-0,197	252,59	256,57	247,86	252,06	-4,2	24	0	0	64	61,7	2,38	0,6	0,4	-
10.07.2023	0,349	-0,2	252,27	256,26	247,54	251,78	-4,24	24	0	0	64	61,7	2,27	0,6	0,4	-
11.07.2023	0,341	-0,209	253,75	257,86	248,97	253,35	-4,38	24	0	0	64	61,8	2,26	0,6	0,4	-
12.07.2023	0,339	-0,208	253,61	257,75	248,85	253,22	-4,37	24	0	0	64,1	61,9	2,25	0,6	0,4	-
13.07.2023	0,338	-0,204	253,03	257,13	248,26	252,63	-4,37	24	0	0	64	61,8	2,26	0,6	0,4	-
14.07.2023	0,338	-0,199	252,09	256,09	247,35	251,58	-4,23	24	0	0	64	61,8	2,23	0,6	0,4	-
15.07.2023	0,317	-0,201	253,82	257,83	249,05	253,28	-4,23	24	0	0	64,1	61,9	2,13	0,6	0,4	-
16.07.2023	0,364	-0,198	253,95	257,93	249,17	253,37	-4,2	24	0	0	64,1	61,8	2,31	0,6	0,4	-
17.07.2023	0,343	-0,198	253,27	257,21	248,49	252,69	-4,2	24	0	0	64,1	61,9	2,22	0,6	0,4	-
18.07.2023	0,318	-0,19	251,64	255,48	246,94	251	-4,06	24	0	0	64,1	61,9	2,13	0,6	0,4	-
19.07.2023	0,321	-0,189	249,62	253,48	244,96	249,03	-4,07	24	0	0	64	61,8	2,15	0,6	0,4	-
20.07.2023	0,362	-0,191	252,08	255,95	247,34	251,45	-4,11	24	0	0	64	61,7	2,3	0,6	0,4	-
21.07.2023	0,351	-0,187	251,25	255,06	246,53	250,57	-4,04	24	0	0	64	61,7	2,25	0,6	0,4	-
22.07.2023	0,353	-0,182	247,53	251,27	242,92	246,86	-3,94	24	0	0	64	61,7	2,26	0,6	0,4	-
23.07.2023	0,398	-0,187	250,02	253,78	245,36	249,4	-4,04	24	0	0	63,9	61,4	2,46	0,6	0,4	-
Итого:	10,736	0	7480,92	7594,09	7341,06	7461,12	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,736															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	859,183	129746,46	130948,78	127266,65	128935,49
23.07.2023	869,919	137227,38	138542,87	134607,71	136396,61

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 7:56:33