

#28544#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Коммунистическая 58 а-г, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 7948
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211296
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.07.2023 | 0,394 | -0,185 | 250,42 | 254,2 | 245,73 | 249,75 | -4,02 | 24 | 0 | 0 | 64 | 61,6 | 2,43 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.07.2023 | 0,349 | -0,19 | 252,38 | 256,26 | 247,68 | 251,73 | -4,05 | 24 | 0 | 0 | 64 | 61,8 | 2,23 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.07.2023 | 0,037 | -0,023 | 56,5 | 57,25 | 55,85 | 56,62 | -0,77 | 24 | 0 | 0 | 49,1 | 48 | 1,17 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24,4 | -0,33 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 22,5 | 23,8 | -1,34 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 22 | 22 | -0,04 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 21,5 | 21,4 | 0,13 | 0,6 | 0,4 | - |
| 31.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0,06 | -0,06 | 24 | 0 | 1 | 21,3 | 21,1 | 0,24 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.08.2023 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 21,2 | 20,9 | 0,34 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.08.2023 | -0,001 | 0 | 0,84 | 1,1 | 0,84 | 1,1 | -0,26 | 24 | 0 | 1 | 21,4 | 22,8 | -1,44 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20,8 | 21 | -0,2 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20,7 | 20,7 | -0,03 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.08.2023 | 0 | 0 | 0,96 | 1,17 | 0,96 | 1,17 | -0,21 | 24 | 0 | 1 | 21,3 | 22 | -0,74 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20,7 | 20,8 | -0,18 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.08.2023 | -0,002 | 0 | 5,5 | 6,97 | 5,5 | 6,97 | -1,47 | 24 | 0 | 1 | 21,4 | 21,4 | -0,06 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.08.2023 | 0,217 | -0,059 | 104,56 | 107,79 | 103,56 | 106,88 | -3,32 | 24 | 0 | 1 | 44,3 | 41,2 | 3,04 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.08.2023 | 0,357 | -0,198 | 229,45 | 233,71 | 225,49 | 229,94 | -4,45 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 58,8 | 2,53 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.08.2023 | 0,351 | -0,206 | 240,62 | 244,89 | 236,24 | 240,7 | -4,46 | 24 | 0 | 0 | 63,2 | 60,8 | 2,42 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.08.2023 | 0,329 | -0,203 | 245,77 | 250,01 | 241,29 | 245,74 | -4,45 | 24 | 0 | 0 | 63,2 | 60,9 | 2,27 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.08.2023 | 0,324 | -0,182 | 233,51 | 237,36 | 229,41 | 233,45 | -4,04 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 59,8 | 2,27 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.08.2023 | 0,358 | -0,179 | 230,49 | 234,32 | 226,48 | 230,52 | -4,04 | 24 | 0 | 0 | 61,7 | 59,3 | 2,43 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.08.2023 | 0,293 | -0,225 | 251,49 | 256,04 | 246,85 | 251,59 | -4,74 | 24 | 0 | 0 | 63,6 | 61,4 | 2,16 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.08.2023 | 0,301 | -0,238 | 268,76 | 273,53 | 263,8 | 268,76 | -4,96 | 24 | 0 | 0 | 63,6 | 61,6 | 2,08 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.08.2023 | 0,301 | -0,213 | 263,26 | 267,63 | 258,33 | 262,86 | -4,53 | 24 | 0 | 0 | 64,3 | 62,2 | 2,06 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.08.2023 | 0,304 | -0,2 | 247,02 | 251,04 | 242,4 | 246,63 | -4,23 | 24 | 0 | 0 | 64 | 61,8 | 2,14 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.08.2023 | 0,284 | -0,204 | 256,66 | 260,79 | 251,9 | 256,2 | -4,3 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 61,8 | 1,99 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.08.2023 | 0,274 | -0,196 | 256,07 | 260,05 | 251,31 | 255,48 | -4,17 | 24 | 0 | 0 | 63,9 | 61,9 | 1,94 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.08.2023 | 0,314 | -0,203 | 263,82 | 267,89 | 258,9 | 263,21 | -4,31 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 61,8 | 2,06 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.08.2023 | 0,317 | -0,19 | 254,4 | 258,25 | 249,65 | 253,69 | -4,04 | 24 | 0 | 0 | 64 | 61,9 | 2,08 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.08.2023 | 0,315 | -0,187 | 258,46 | 262,25 | 253,6 | 257,61 | -4,01 | 24 | 0 | 0 | 64 | 62 | 2,05 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.08.2023 | 0,352 | -0,177 | 258,15 | 261,77 | 253,33 | 257,14 | -3,81 | 24 | 0 | 0 | 64 | 61,8 | 2,15 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 5,768 | 0 | 4429,1 | 4504,34 | 4349,11 | 4427,81 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 5,768 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.07.2023 | 869,919 | 137227,38 | 138542,87 | 134607,71 | 136396,61 |
| 23.08.2023 | 875,687 | 141656,48 | 143047,21 | 138956,82 | 140824,42 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2023 10:16:32