

#92690#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Коммунистическая 58 а-г, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 7948
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211296
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,781	0,294	228,69	222,36	224,95	218,91	6,04	24	0	0	59,8	57,6	2,12	0,6	0,4	-
25.07.2024	0,949	0,364	238,38	231,03	233,96	227,02	6,94	24	0	0	63,8	61,4	2,46	0,6	0,4	-
26.07.2024	1,048	0,441	261,85	253,58	256,42	248,64	7,78	24	0	0	67,8	65,5	2,34	0,6	0,4	-
27.07.2024	1,109	0,463	256,06	247,31	250,62	242,43	8,19	24	0	0	68,4	65,9	2,53	0,6	0,4	-
28.07.2024	1,128	0,485	256,59	247,55	251,13	242,62	8,51	24	0	0	68,7	66,2	2,51	0,6	0,4	-
29.07.2024	1,173	0,497	255,54	246,25	250,06	241,36	8,7	24	0	0	69	66,3	2,67	0,6	0,4	-
30.07.2024	1,159	0,507	255,35	246,01	249,85	241,06	8,79	24	0	0	69,2	66,6	2,57	0,6	0,4	-
31.07.2024	1,162	0,495	255,18	245,97	249,69	241,04	8,65	24	0	0	69,1	66,5	2,64	0,6	0,4	-
01.08.2024	1,187	0,509	255,45	246,01	249,96	241,09	8,87	24	0	0	69,2	66,5	2,68	0,6	0,4	-
02.08.2024	1,181	0,507	256,02	246,66	250,52	241,69	8,83	24	0	0	69,3	66,6	2,64	0,6	0,4	-
03.08.2024	1,159	0,502	258,09	248,91	252,57	243,86	8,71	24	0	0	69,3	66,8	2,56	0,6	0,4	-
04.08.2024	1,299	0,5	257,7	248,36	252,15	243,39	8,76	24	0	0	69,5	66,4	3,12	0,6	0,4	-
05.08.2024	1,324	0,502	254,43	245,01	248,94	240,15	8,79	24	0	0	69,4	66,2	3,26	0,6	0,4	-
06.08.2024	1,34	0,511	254,38	244,83	248,88	239,93	8,95	24	0	0	69,6	66,3	3,27	0,6	0,4	-
07.08.2024	1,326	0,513	254,32	244,7	248,83	239,84	8,99	24	0	0	69,4	66,2	3,22	0,6	0,4	-
08.08.2024	1,352	0,515	254,64	244,98	249,15	240,11	9,04	24	0	0	69,4	66	3,33	0,6	0,4	-
09.08.2024	1,325	0,519	254,73	245,06	249,24	240,17	9,07	24	0	0	69,4	66,2	3,2	0,6	0,4	-
10.08.2024	1,346	0,514	256,91	247,26	251,39	242,36	9,03	24	0	0	69,3	66	3,26	0,6	0,4	-
11.08.2024	1,384	0,515	256,51	246,81	250,99	241,94	9,05	24	0	0	69,3	65,8	3,43	0,6	0,4	-
12.08.2024	1,311	0,504	249,25	239,77	243,89	235,04	8,85	24	0	0	69,2	65,9	3,27	0,6	0,4	-
13.08.2024	1,185	0,502	244,34	235,06	239,12	230,34	8,78	24	0	0	69,2	66,4	2,81	0,6	0,4	-
14.08.2024	1,115	0,448	205,09	196,65	200,7	192,79	7,91	24	0	0	69,2	65,9	3,28	0,6	0,4	-
15.08.2024	0,983	0,401	158,65	151,04	155,23	148,1	7,13	24	0	0	68,9	65,2	3,71	0,6	0,4	-
16.08.2024	0,971	0,402	155,22	147,59	151,87	144,71	7,16	24	0	0	68,9	65,2	3,71	0,6	0,4	-
17.08.2024	0,977	0,408	156,74	148,93	153,38	146,08	7,3	24	0	0	68,7	65,1	3,66	0,6	0,4	-
18.08.2024	1,129	0,477	209,94	200,97	205,47	197,02	8,45	24	0	0	68,7	65,6	3,14	0,6	0,4	-
19.08.2024	1,172	0,517	264,14	254,47	258,57	249,49	9,08	24	0	0	68,3	65,8	2,5	0,6	0,4	-
20.08.2024	1,164	0,494	286,13	276,61	280,4	271,42	8,98	24	0	0	66,4	64,1	2,36	0,6	0,4	-
21.08.2024	1,054	0,488	309,56	299,11	304,48	294,46	10,02	24	0	0	59,5	57,7	1,82	0,6	0,4	-
22.08.2024	1,246	0,567	322,71	311,54	316,55	305,92	10,63	24	0	0	64,7	62,6	2,11	0,6	0,4	-
23.08.2024	1,292	0,559	294,06	283,72	287,68	277,99	9,69	24	0	0	69,4	66,9	2,51	0,6	0,4	-
Итого:	36,331	0	7676,65	7394,11	7516,64	7250,97	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,331															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	82,254	21445,54	21238,07	21038,54	20872,43
23.08.2024	118,585	29122,19	28632,18	28555,18	28123,4

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2024 14:55:31