

#4432#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Коммунистическая 58 а-г, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 7948
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211296
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2022 | 0,498 | -0,075 | 152,57 | 154,32 | 149,81 | 151,83 | -2,02 | 24 | 0 | 0 | 62,9 | 59 | 3,95 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.09.2022 | 0,459 | -0,06 | 136,03 | 137,53 | 133,71 | 135,48 | -1,77 | 24 | 0 | 0 | 60,8 | 56,7 | 4,03 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.09.2022 | 0,529 | -0,055 | 131,7 | 133,09 | 129,36 | 131,05 | -1,69 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 57,2 | 4,68 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.09.2022 | 0,473 | -0,054 | 128,28 | 129,63 | 126,05 | 127,65 | -1,6 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 57,2 | 4,32 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.09.2022 | 0,452 | -0,036 | 115,94 | 117,04 | 114,06 | 115,36 | -1,3 | 24 | 0 | 0 | 59,7 | 55,2 | 4,46 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.09.2022 | 0,459 | -0,019 | 97,25 | 97,98 | 95,7 | 96,66 | -0,96 | 24 | 0 | 0 | 59 | 53,7 | 5,24 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.09.2022 | 0,472 | -0,031 | 106,87 | 107,79 | 105,06 | 106,25 | -1,19 | 24 | 0 | 0 | 60,5 | 55,5 | 4,98 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.10.2022 | 0,527 | -0,028 | 107,19 | 108,08 | 105,3 | 106,44 | -1,14 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 57,1 | 5,49 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.10.2022 | 0,577 | -0,03 | 109,5 | 110,39 | 107,56 | 108,7 | -1,14 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 56,8 | 5,83 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.10.2022 | 0,502 | -0,02 | 99,88 | 100,62 | 98,11 | 99,1 | -0,99 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 57 | 5,57 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.10.2022 | 0,489 | -0,008 | 90,56 | 91,1 | 89,06 | 89,83 | -0,77 | 24 | 0 | 0 | 60,2 | 54,4 | 5,85 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.10.2022 | 1,697 | -0,02 | 113,26 | 113,63 | 111,15 | 112,36 | -1,21 | 24 | 0 | 0 | 64 | 48,4 | 15,69 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.10.2022 | 2,796 | -0,171 | 254,65 | 257,63 | 249,8 | 254,28 | -4,48 | 24 | 0 | 0 | 64,5 | 52,6 | 11,95 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.10.2022 | 2,719 | -0,273 | 355,45 | 360,67 | 349,17 | 355,84 | -6,67 | 24 | 0 | 0 | 62,2 | 53,6 | 8,6 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.10.2022 | 2,842 | -0,274 | 362,74 | 367,71 | 356,02 | 362,5 | -6,48 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 55 | 8,79 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.10.2022 | 2,834 | -0,291 | 364,99 | 370,16 | 358,01 | 364,75 | -6,74 | 24 | 0 | 0 | 64,7 | 55,9 | 8,77 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.10.2022 | 2,864 | -0,276 | 362,04 | 366,97 | 355,27 | 361,74 | -6,47 | 24 | 0 | 0 | 64,2 | 55,3 | 8,87 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.10.2022 | 2,724 | -0,25 | 346,71 | 351,06 | 340,25 | 346,08 | -5,83 | 24 | 0 | 0 | 64 | 55,2 | 8,76 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.10.2022 | 2,64 | -0,24 | 315,29 | 319,75 | 309,55 | 315,43 | -5,88 | 24 | 0 | 0 | 63 | 53,7 | 9,34 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.10.2022 | 2,535 | -0,232 | 311,67 | 316,1 | 306,15 | 311,91 | -5,76 | 24 | 0 | 0 | 62,2 | 53,2 | 9,08 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.10.2022 | 2,62 | -0,238 | 312,35 | 316,98 | 306,89 | 312,88 | -5,99 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 52,4 | 9,37 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.10.2022 | 2,436 | -0,188 | 262,72 | 266,15 | 257,9 | 262,65 | -4,75 | 24 | 0 | 0 | 63,1 | 52,8 | 10,23 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.10.2022 | 2,823 | -0,337 | 406,44 | 412,58 | 398,89 | 406,58 | -7,69 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 55,8 | 7,95 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.10.2022 | 2,654 | -0,353 | 397,79 | 404,45 | 390,55 | 398,64 | -8,09 | 24 | 0 | 0 | 63,1 | 55,4 | 7,72 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.10.2022 | 2,549 | -0,334 | 393,38 | 399,85 | 386,45 | 394,3 | -7,85 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 54,6 | 7,49 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.10.2022 | 2,669 | -0,317 | 389,47 | 395,6 | 382,59 | 390,12 | -7,53 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 54,4 | 7,84 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.10.2022 | 2,793 | -0,318 | 386,74 | 392,66 | 379,69 | 387,1 | -7,41 | 24 | 0 | 0 | 63,2 | 55 | 8,22 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.10.2022 | 2,849 | -0,29 | 384,93 | 390,3 | 378,01 | 384,93 | -6,92 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 54,3 | 8,34 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.10.2022 | 2,654 | -0,286 | 379,11 | 384,84 | 372,75 | 379,86 | -7,11 | 24 | 0 | 0 | 60,4 | 52,5 | 7,92 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.10.2022 | 2,794 | -0,268 | 371,52 | 376,74 | 365,11 | 371,79 | -6,68 | 24 | 0 | 0 | 61,4 | 53 | 8,43 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 55,929 | 0 | 7747,02 | 7851,4 | 7607,98 | 7742,09 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 55,929 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.09.2022 | 146,656 | 39389,71 | 39977,08 | 38664,61 | 39332,72 |
| 23.10.2022 | 202,585 | 47136,73 | 47828,48 | 46272,59 | 47074,81 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2022 13:17:38