

#4422#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Коммунистическая 58 а-г, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 7948
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211296
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2021	1,856	-0,272	334,5	340,01	328,7	335,14	-6,44	24	0	0	61,7	55,2	6,51	0,6	0,4	-
02.10.2021	2,529	-0,352	401,19	407,78	393,74	401,72	-7,98	24	0	0	63,8	56,5	7,35	0,6	0,4	-
03.10.2021	2,207	-0,323	387,48	393,92	380,86	388,49	-7,63	24	0	0	61	54,3	6,67	0,6	0,4	-
04.10.2021	2,352	-0,34	388,28	394,75	381,22	388,97	-7,75	24	0	0	63,1	56	7,09	0,6	0,4	-
05.10.2021	2,155	-0,363	412,08	419,45	405,1	413,63	-8,53	24	0	0	60,7	54,5	6,24	0,6	0,4	-
06.10.2021	2,09	-0,38	444,74	452,69	437,52	446,59	-9,07	24	0	0	59,4	53,7	5,68	0,6	0,4	-
07.10.2021	2,259	-0,311	386,98	393,49	380,73	388,41	-7,68	24	0	0	59,2	52,5	6,77	0,6	0,4	-
08.10.2021	2,633	-0,319	382,29	388,63	375,69	383,41	-7,72	24	0	0	61,4	53,5	7,89	0,6	0,4	-
09.10.2021	2,692	-0,339	383,49	389,96	376,52	384,44	-7,92	24	0	0	63,1	55	8,08	0,6	0,4	-
10.10.2021	2,85	-0,35	384,64	391,01	377,38	385,3	-7,92	24	0	0	64,4	55,9	8,51	0,6	0,4	-
11.10.2021	2,621	-0,319	380,62	386,54	373,66	381	-7,34	24	0	0	63,3	55,4	7,89	0,6	0,4	-
12.10.2021	2,659	-0,319	380,33	386,48	373,57	381,11	-7,54	24	0	0	62,5	54,5	8	0,6	0,4	-
13.10.2021	2,742	-0,315	381,19	387,12	374,31	381,68	-7,37	24	0	0	62,9	54,7	8,19	0,6	0,4	-
14.10.2021	2,849	-0,304	383,76	389,34	376,76	383,9	-7,14	24	0	0	63,1	54,7	8,4	0,6	0,4	-
15.10.2021	2,651	-0,31	386,19	392,33	379,51	387,05	-7,54	24	0	0	61,4	53,6	7,84	0,6	0,4	-
16.10.2021	2,676	-0,3	385,9	391,65	379,17	386,35	-7,18	24	0	0	61,7	53,8	7,88	0,6	0,4	-
17.10.2021	2,785	-0,317	384,14	390,08	377,11	384,56	-7,45	24	0	0	63,3	55,1	8,26	0,6	0,4	-
18.10.2021	2,704	-0,317	387,26	393,36	380,49	388	-7,51	24	0	0	61,8	53,9	7,96	0,6	0,4	-
19.10.2021	2,599	-0,289	390,16	396,04	383,76	390,95	-7,19	24	0	0	59,8	52,2	7,55	0,6	0,4	-
20.10.2021	2,684	-0,33	392,46	398,9	385,58	393,49	-7,91	24	0	0	61,7	53,9	7,85	0,6	0,4	-
21.10.2021	2,685	-0,336	392,66	399,12	385,67	393,58	-7,91	24	0	0	62,4	54,5	7,86	0,6	0,4	-
22.10.2021	2,608	-0,33	392,4	398,86	385,55	393,42	-7,87	24	0	0	61,7	54	7,65	0,6	0,4	-
23.10.2021	2,693	-0,31	392,55	398,73	385,9	393,46	-7,56	24	0	0	60,8	53	7,81	0,6	0,4	-
Итого:	58,579	0	8935,29	9080,24	8778,5	8954,65	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	58,579															

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
30.09.2021	41,993	29544,72	29789,29	29017,62	29285,18
23.10.2021	100,572	38480,01	38869,53	37796,12	38239,83

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.10.2021 18:50:55