

#4423#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК  
 Адрес потребителя Коммунистическая 58 а-г, Калининград  
 Номер абонента 4342  
 Порядковый номер 7948  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00211296  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2021	2,733	-0,312	393,34	399,46	386,5	394,07	-7,57	24	0	0	61,6	53,7	7,91	0,6	0,4	-
25.10.2021	2,708	-0,295	386,05	391,56	379,11	386,09	-6,98	24	0	0	62,7	54,8	7,95	0,6	0,4	-
26.10.2021	2,649	-0,299	378,65	384,25	371,82	378,88	-7,06	24	0	0	62,8	54,8	7,96	0,6	0,4	-
27.10.2021	2,706	-0,274	379,57	384,55	372,66	379,1	-6,44	24	0	0	63,2	55,1	8,02	0,6	0,4	-
28.10.2021	2,515	-0,284	379,43	385,03	372,93	379,86	-6,93	24	0	0	61,2	53,6	7,55	0,6	0,4	-
29.10.2021	2,429	-0,287	397,06	403,01	390,67	397,9	-7,23	24	0	0	59	52	6,99	0,6	0,4	-
30.10.2021	2,453	-0,234	363,93	368,35	357,63	363,36	-5,73	24	0	0	61,3	53,8	7,54	0,6	0,4	-
31.10.2021	2,365	-0,306	423,54	429,79	416,69	424,17	-7,48	24	0	0	59,3	52,9	6,43	0,6	0,4	-
01.11.2021	2,638	-0,321	410,43	416,9	403,5	411,35	-7,85	24	0	0	60,7	53,3	7,38	0,6	0,4	-
02.11.2021	2,769	-0,285	377,32	382,72	370,66	377,51	-6,85	24	0	0	62,2	54	8,27	0,6	0,4	-
03.11.2021	2,794	-0,31	380,66	386,43	373,72	381,01	-7,29	24	0	0	63,1	54,8	8,34	0,6	0,4	-
04.11.2021	2,764	-0,299	377,45	383,21	370,79	378	-7,21	24	0	0	62,2	53,9	8,31	0,6	0,4	-
05.11.2021	2,771	-0,308	381,58	387,5	374,81	382,19	-7,38	24	0	0	62,4	54,1	8,25	0,6	0,4	-
06.11.2021	2,856	-0,308	381,27	386,98	374,44	381,71	-7,27	24	0	0	62,6	54,2	8,48	0,6	0,4	-
07.11.2021	2,901	-0,297	378,95	384,55	372,17	379,3	-7,13	24	0	0	62,6	54	8,63	0,6	0,4	-
08.11.2021	2,88	-0,299	380,52	386,08	373,64	380,76	-7,12	24	0	0	62,8	54,3	8,54	0,6	0,4	-
09.11.2021	2,934	-0,329	407,87	414,06	400,55	408,3	-7,75	24	0	0	62,7	54,6	8,17	0,6	0,4	-
10.11.2021	2,935	-0,32	403,66	409,62	396,31	403,81	-7,5	24	0	0	63,3	55	8,24	0,6	0,4	6
11.11.2021	2,913	-0,299	377,66	383,11	370,71	377,74	-7,03	24	0	0	63,5	54,8	8,7	0,6	0,4	-
12.11.2021	2,974	-0,29	375,86	381,05	368,81	375,59	-6,78	24	0	0	64,2	55,3	8,89	0,6	0,4	-
13.11.2021	2,865	-0,28	372,57	377,84	365,94	372,77	-6,83	24	0	0	62,4	53,8	8,63	0,6	0,4	-
14.11.2021	2,839	-0,256	372,45	377,29	365,99	372,3	-6,31	24	0	0	61,5	53	8,49	0,6	0,4	-
15.11.2021	2,904	-0,268	372,9	377,93	366,28	372,85	-6,57	24	0	0	62,3	53,6	8,71	0,6	0,4	-
16.11.2021	2,928	-0,288	373,54	378,86	366,74	373,62	-6,88	24	0	0	63,2	54,4	8,8	0,6	0,4	-
17.11.2021	3,016	-0,288	374,54	379,81	367,67	374,54	-6,87	24	0	0	63,4	54,4	9,02	0,6	0,4	-
18.11.2021	3,003	-0,293	374,06	379,39	367,12	374,08	-6,96	24	0	0	63,8	54,8	9,02	0,6	0,4	5
19.11.2021	2,992	-0,292	374,11	379,41	367,13	374,02	-6,89	24	0	0	64,2	55,2	8,98	0,6	0,4	-
20.11.2021	3,022	-0,298	375,44	380,72	368,36	375,29	-6,93	24	0	0	64,3	55,2	9,05	0,6	0,4	9
21.11.2021	2,897	-0,285	372,56	377,81	365,76	372,58	-6,82	24	0	0	63,2	54,5	8,73	0,6	0,4	6
22.11.2021	2,947	-0,286	372,72	377,99	365,88	372,73	-6,85	24	0	0	63,3	54,5	8,87	0,6	0,4	-
23.11.2021	2,971	-0,287	371,95	377,23	365,17	372,04	-6,87	24	0	0	63,2	54,3	8,95	0,6	0,4	-
Итого:	87,071	0	11841,64	12012,49	11630,16	11847,52	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	87,071															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2021	100,572	38480,01	38869,53	37796,12	38239,83
23.11.2021	187,643	50321,65	50882,02	49426,28	50087,35

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.11.2021 7:41:23