#4388#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель	Город мастеров, ООО, УК
Адрес потребителя	Черепичная 2-2а, Калининград
Номер абонента	7146
Порядковый номер	3949
Тип теплосчётчика	ТЕМ104-1
Заводской номер	1023115
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,485	213,047	208,219	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	71,1	68,8	0,5	0,5	-
25.09.2022	1,734	213,797	208,969	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	71,1	62,8	0,5	0,5	-
26.09.2022	1,591	211,422	206,641	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	70,9	63,2	0,5	0,5	-
27.09.2022	0,426	208,688	203,984	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	71	68,9	0,5	0,5	-
28.09.2022	0,453	200,516	196,078	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	70,2	68	0,5	0,5	-
29.09.2022	0,468	228,641	223,438	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	71,2	69,2	0,5	0,5	-
30.09.2022	0,418	253,688	248	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	70,7	69	0,5	0,5	-
01.10.2022	0,462	251,703	246,031	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	71	69,1	0,5	0,5	-
02.10.2022	0,44	252,062	246,344	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	71,1	69,4	0,5	0,5	-
03.10.2022	0,452	274,875	268,625	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	71,3	69,6	0,5	0,5	-
04.10.2022	0,509	270,094	264,062	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	70,6	68,7	0,5	0,5	-
Итого:	7,438	2578,533	2520,391	263,56	263,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,438															

Общее время работы системы, ч	264
Период нормальной работы системы, ч	263,56

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	1999,03	199172	194453,281	23192,07	0,29
04.10.2022	2006,468	201750,531	196973,672	23455,63	0,29

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
18.10.2022 7:42:02