

#71007#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.01.2024 по 23.02.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Морозова П. 4-4а, Калининград
4817
9296
ТВ7 (АСЦП)
20120577
2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2024 | 0,864 | 0 | 9,851 | 8,12 | 0 | 9,71 | 8,06 | 0 | 24 | 0 | 55,7 | 40,5 | 0,37 | 0,35 | - |
| 25.01.2024 | 0,877 | 0 | 9,71 | 7,983 | 0 | 9,566 | 7,922 | 0 | 24 | 0 | 56,6 | 40,9 | 0,37 | 0,35 | - |
| 26.01.2024 | 0,96 | 0 | 10,121 | 8,001 | 0 | 9,971 | 7,94 | 0 | 24 | 0 | 56,7 | 41 | 0,37 | 0,35 | - |
| 27.01.2024 | 0,978 | 0 | 10,309 | 7,906 | 0 | 10,163 | 7,847 | 0 | 24 | 0 | 55,3 | 40,4 | 0,35 | 0,35 | - |
| 28.01.2024 | 1,028 | 0 | 10,494 | 7,465 | 0 | 10,354 | 7,413 | 0 | 24 | 0 | 53,5 | 39,7 | 0,34 | 0,34 | - |
| 29.01.2024 | 0,94 | 0 | 10,225 | 7,94 | 0 | 10,082 | 7,881 | 0 | 24 | 0 | 54,8 | 40,2 | 0,37 | 0,35 | - |
| 30.01.2024 | 0,819 | 0 | 9,751 | 8,067 | 0 | 9,617 | 8,01 | 0 | 24 | 0 | 54,3 | 39,8 | 0,36 | 0,35 | - |
| 31.01.2024 | 0,955 | 0 | 10,34 | 7,854 | 0 | 10,202 | 7,799 | 0 | 24 | 0 | 53,6 | 39,4 | 0,37 | 0,35 | - |
| 01.02.2024 | 0,868 | 0 | 9,905 | 7,989 | 0 | 9,77 | 7,933 | 0 | 24 | 0 | 54,1 | 39,4 | 0,36 | 0,35 | - |
| 02.02.2024 | 0,904 | 0 | 10,344 | 8,365 | 0 | 10,199 | 8,302 | 0 | 24 | 0 | 54,8 | 40,3 | 0,37 | 0,35 | - |
| 03.02.2024 | 0,91 | 0 | 10,295 | 8,216 | 0 | 10,152 | 8,156 | 0 | 24 | 0 | 54,6 | 40,1 | 0,36 | 0,35 | - |
| 04.02.2024 | 1,024 | 0 | 10,691 | 7,88 | 0 | 10,545 | 7,823 | 0 | 24 | 0 | 54,2 | 40,1 | 0,35 | 0,34 | - |
| 05.02.2024 | 0,865 | 0 | 9,981 | 8,096 | 0 | 9,844 | 8,038 | 0 | 24 | 0 | 54,3 | 39,8 | 0,36 | 0,35 | - |
| 06.02.2024 | 0,871 | 0 | 9,987 | 8,032 | 0 | 9,851 | 7,974 | 0 | 24 | 0 | 54,2 | 39,8 | 0,36 | 0,35 | - |
| 07.02.2024 | 0,834 | 0 | 9,941 | 7,85 | 0 | 9,815 | 7,797 | 0 | 24 | 0 | 52,1 | 38,7 | 0,33 | 0,35 | - |
| 08.02.2024 | 0,951 | 0 | 10,962 | 8,403 | 0 | 10,822 | 8,344 | 0 | 24 | 0 | 52,5 | 39,4 | 0,34 | 0,35 | - |
| 09.02.2024 | 0,855 | 0 | 9,707 | 7,617 | 0 | 9,583 | 7,568 | 0 | 24 | 0 | 52,3 | 38 | 0,37 | 0,35 | - |
| 10.02.2024 | 0,962 | 0 | 10 | 7,394 | 0 | 9,869 | 7,345 | 0 | 24 | 0 | 53,1 | 38,4 | 0,36 | 0,35 | - |
| 11.02.2024 | 0,989 | 0 | 10,188 | 7,319 | 0 | 10,057 | 7,271 | 0 | 24 | 0 | 52,6 | 38,3 | 0,35 | 0,35 | - |
| 12.02.2024 | 0,911 | 0 | 9,701 | 7,58 | 0 | 9,567 | 7,528 | 0 | 24 | 0 | 54,5 | 39,1 | 0,37 | 0,36 | - |
| 13.02.2024 | 0,917 | 0 | 9,745 | 7,44 | 0 | 9,613 | 7,389 | 0 | 24 | 0 | 53,8 | 38,9 | 0,35 | 0,35 | - |
| 14.02.2024 | 0,962 | 0 | 10,113 | 7,646 | 0 | 9,977 | 7,594 | 0 | 24 | 0 | 53,7 | 38,8 | 0,34 | 0,35 | - |
| 15.02.2024 | 0,957 | 0 | 9,964 | 7,456 | 0 | 9,828 | 7,403 | 0 | 24 | 0 | 54,3 | 39,5 | 0,35 | 0,35 | - |
| 16.02.2024 | 0,962 | 0 | 10,15 | 7,719 | 0 | 10,009 | 7,664 | 0 | 24 | 0 | 54,7 | 39,9 | 0,39 | 0,35 | - |
| 17.02.2024 | 0,886 | 0 | 9,91 | 7,699 | 0 | 9,775 | 7,643 | 0 | 24 | 0 | 54,1 | 40,1 | 0,35 | 0,35 | - |
| 18.02.2024 | 1,088 | 0 | 10,776 | 7,331 | 0 | 10,636 | 7,281 | 0 | 24 | 0 | 52,8 | 39,1 | 0,36 | 0,34 | - |
| 19.02.2024 | 0,942 | 0 | 10,156 | 7,7 | 0 | 10,02 | 7,646 | 0 | 24 | 0 | 53,6 | 39,3 | 0,37 | 0,35 | - |
| 20.02.2024 | 0,995 | 0 | 10,425 | 7,664 | 0 | 10,286 | 7,61 | 0 | 24 | 0 | 53,6 | 39,4 | 0,36 | 0,35 | - |
| 21.02.2024 | 0,927 | 0 | 9,92 | 7,723 | 0 | 9,78 | 7,667 | 0 | 24 | 0 | 55 | 40 | 0,37 | 0,35 | - |
| 22.02.2024 | 0,979 | 0 | 10,179 | 7,611 | 0 | 10,038 | 7,556 | 0 | 24 | 0 | 54,6 | 40 | 0,37 | 0,35 | - |
| 23.02.2024 | 0,853 | 0 | 9,635 | 7,655 | 0 | 9,502 | 7,598 | 0 | 24 | 0 | 54,5 | 40,2 | 0,36 | 0,35 | - |
| Итого: | 28,833 | 0 | 313,476 | 241,721 | 0 | 309,203 | 240,002 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 6,887 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|----------|--------|----------|----------|-------|---------|--------|
| 23.01.2024 | 788,308 | 9720,609 | 8209,67 | 0 | 9571,511 | 8140,106 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.2024 | 817,142 | 10034,085 | 8451,391 | 0 | 9880,715 | 8380,108 | 0 | 0 | 0 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.02.2024 8:07:36