

#4360#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Морозова П. 4-4а, Калининград
4817
9296
ТВ7 (АСЦП)
20120577
2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2023 | 0,864 | 0 | 8,733 | 6,933 | 0 | 8,601 | 6,882 | 0 | 24 | 0 | 57,3 | 40,4 | 0,37 | 0,36 | 10,6 |
| 25.03.2023 | 0,895 | 0 | 9,026 | 6,72 | 0 | 8,9 | 6,674 | 0 | 24 | 0 | 54,7 | 39,2 | 0,37 | 0,36 | 9,5 |
| 26.03.2023 | 0,924 | 0 | 8,755 | 6,341 | 0 | 8,631 | 6,298 | 0 | 24 | 0 | 55,2 | 38,8 | 0,37 | 0,35 | 7,8 |
| 27.03.2023 | 0,845 | 0 | 8,243 | 6,653 | 0 | 8,112 | 6,604 | 0 | 24 | 0 | 58,5 | 40,2 | 0,37 | 0,36 | 6 |
| 28.03.2023 | 0,886 | 0 | 8,272 | 6,577 | 0 | 8,139 | 6,53 | 0 | 24 | 0 | 58,9 | 39,8 | 0,37 | 0,36 | 2,1 |
| 29.03.2023 | 0,806 | 0 | 8,141 | 6,628 | 0 | 8,018 | 6,583 | 0 | 24 | 0 | 57 | 39,1 | 0,37 | 0,35 | -1,5 |
| 30.03.2023 | 0,875 | 0 | 8,587 | 6,545 | 0 | 8,466 | 6,503 | 0 | 24 | 0 | 55,1 | 38,1 | 0,37 | 0,35 | 1,7 |
| 31.03.2023 | 0,865 | 0 | 8,356 | 6,509 | 0 | 8,23 | 6,464 | 0 | 24 | 0 | 57 | 39,2 | 0,37 | 0,36 | 7,1 |
| 01.04.2023 | 0,902 | 0 | 8,543 | 6,523 | 0 | 8,414 | 6,478 | 0 | 24 | 0 | 57,1 | 39,5 | 0,37 | 0,36 | 8,9 |
| 02.04.2023 | 0,937 | 0 | 8,689 | 6,394 | 0 | 8,562 | 6,35 | 0 | 24 | 0 | 56,3 | 38,9 | 0,37 | 0,35 | 5,2 |
| 03.04.2023 | 0,843 | 0 | 8,297 | 6,539 | 0 | 8,175 | 6,496 | 0 | 24 | 0 | 56,1 | 38,3 | 0,37 | 0,35 | 3,9 |
| 04.04.2023 | 0,898 | 0 | 8,882 | 7,262 | 0 | 8,738 | 7,206 | 0 | 24 | 0 | 59,2 | 40,9 | 0,37 | 0,35 | 1,7 |
| 05.04.2023 | 0,826 | 0 | 8,483 | 7,107 | 0 | 8,348 | 7,053 | 0 | 24 | 0 | 58,7 | 40,6 | 0,37 | 0,35 | -0,1 |
| 06.04.2023 | 0,802 | 0 | 8,258 | 6,688 | 0 | 8,137 | 6,643 | 0 | 24 | 0 | 56,2 | 38,9 | 0,37 | 0,35 | 1 |
| 07.04.2023 | 0,856 | 0 | 8,571 | 6,757 | 0 | 8,444 | 6,71 | 0 | 24 | 0 | 56,3 | 39,1 | 0,36 | 0,34 | 2,3 |
| 08.04.2023 | 0,918 | 0 | 8,937 | 6,901 | 0 | 8,8 | 6,849 | 0 | 24 | 0 | 57,6 | 40,6 | 0,36 | 0,34 | 9,6 |
| 09.04.2023 | 0,949 | 0 | 9,079 | 6,801 | 0 | 8,942 | 6,751 | 0 | 24 | 0 | 57 | 40,3 | 0,36 | 0,34 | 10,3 |
| 10.04.2023 | 0,832 | 0 | 8,524 | 6,686 | 0 | 8,399 | 6,638 | 0 | 24 | 0 | 56,1 | 39,7 | 0,36 | 0,34 | 8,2 |
| 11.04.2023 | 0,737 | 0 | 8,281 | 6,57 | 0 | 8,171 | 6,527 | 0 | 24 | 0 | 53 | 38,1 | 0,36 | 0,35 | 7,9 |
| 12.04.2023 | 0,846 | 0 | 8,325 | 6,535 | 0 | 8,196 | 6,486 | 0 | 24 | 0 | 57,9 | 40,6 | 0,36 | 0,35 | 10 |
| 13.04.2023 | 0,891 | 0 | 8,578 | 6,426 | 0 | 8,449 | 6,379 | 0 | 24 | 0 | 56,7 | 40,2 | 0,36 | 0,35 | 11,3 |
| 14.04.2023 | 0,834 | 0 | 8,394 | 6,593 | 0 | 8,267 | 6,544 | 0 | 24 | 0 | 57 | 40,3 | 0,36 | 0,35 | 9,5 |
| 15.04.2023 | 0,798 | 0 | 8,229 | 6,579 | 0 | 8,107 | 6,531 | 0 | 24 | 0 | 56,8 | 40,1 | 0,36 | 0,35 | 11 |
| 16.04.2023 | 0,901 | 0 | 8,601 | 6,4 | 0 | 8,475 | 6,354 | 0 | 24 | 0 | 56,3 | 39,5 | 0,36 | 0,34 | 10,4 |
| 17.04.2023 | 0,785 | 0 | 8 | 6,534 | 0 | 7,877 | 6,487 | 0 | 24 | 0 | 57,7 | 40,1 | 0,36 | 0,35 | 6,1 |
| 18.04.2023 | 0,721 | 0 | 7,922 | 6,475 | 0 | 7,81 | 6,43 | 0 | 24 | 0 | 55,1 | 39 | 0,36 | 0,34 | 7,2 |
| 19.04.2023 | 0,824 | 0 | 8,331 | 6,495 | 0 | 8,21 | 6,45 | 0 | 24 | 0 | 55,9 | 39,3 | 0,36 | 0,34 | 9,5 |
| 20.04.2023 | 0,772 | 0 | 7,893 | 6,47 | 0 | 7,772 | 6,423 | 0 | 24 | 0 | 57,5 | 39,8 | 0,36 | 0,34 | - |
| 21.04.2023 | 0,833 | 0 | 8,243 | 6,438 | 0 | 8,12 | 6,392 | 0 | 24 | 0 | 56,6 | 39,4 | 0,36 | 0,34 | - |
| 22.04.2023 | 0,906 | 0 | 8,458 | 6,439 | 0 | 8,327 | 6,393 | 0 | 24 | 0 | 57,7 | 39,8 | 0,36 | 0,34 | - |
| 23.04.2023 | 0,964 | 0 | 8,621 | 6,474 | 0 | 8,483 | 6,427 | 0 | 24 | 0 | 58,9 | 40,3 | 0,36 | 0,35 | - |
| Итого: | 26,535 | 0 | 262,252 | 204,992 | 0 | 258,32 | 203,535 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 6,338 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|---------|--------|
| 23.03.2023 | 535,418 | 6739,907 | 5715,257 | 0 | 6636,168 | 5666,578 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04.2023 | 561,954 | 7002,157 | 5920,248 | 0 | 6894,492 | 5870,114 | 0 | 0 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
04.05.2023 8:44:06