

#126098#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Морозова П. 4-4а, Калининград
4817
9296
ТВ7 (АСЦП)
20120577
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,946	0	12,877	10,513	0	12,701	10,421	0	24	0	54,2	43,4	0,38	0,36	6,8
25.03.2025	0,91	0	12,484	10,264	0	12,316	10,178	0	24	0	53,7	42,8	0,37	0,36	5,5
26.03.2025	0,867	0	12,352	10,215	0	12,19	10,13	0	24	0	53	42,5	0,37	0,36	4,4
27.03.2025	0,864	0	12,094	10,069	0	11,932	9,986	0	24	0	53,7	42,6	0,37	0,36	6,9
28.03.2025	0,945	0	12,446	9,869	0	12,281	9,787	0	24	0	53,3	42,6	0,37	0,36	5,7
29.03.2025	0,869	0	12,24	10,123	0	12,078	10,04	0	24	0	53,3	42,5	0,37	0,36	8,9
30.03.2025	0,965	0	12,53	9,758	0	12,367	9,677	0	24	0	52,8	42,4	0,37	0,36	9,9
31.03.2025	0,881	0	12,173	10,095	0	12,005	10,007	0	24	0	54,5	43,5	0,38	0,36	6,8
01.04.2025	0,902	0	12,396	10,102	0	12,231	10,017	0	24	0	53,5	42,8	0,37	0,36	5,9
02.04.2025	0,862	0	12,287	10,106	0	12,13	10,025	0	24	0	52,3	41,8	0,37	0,36	-
03.04.2025	0,86	0	12,054	10,069	0	11,888	9,983	0	24	0	54,3	43,2	0,38	0,36	-
04.04.2025	0,855	0	11,953	9,998	0	11,786	9,91	0	24	0	54,8	43,7	0,38	0,36	-
05.04.2025	0,887	0	12,148	10,005	0	11,984	9,921	0	24	0	53,8	42,6	0,37	0,36	-
06.04.2025	1,004	0	12,625	9,666	0	12,464	9,59	0	24	0	52,2	41,5	0,37	0,35	-
07.04.2025	0,887	0	11,969	9,942	0	11,805	9,858	0	24	0	54,5	42,9	0,37	0,36	-
08.04.2025	0,883	0	11,934	9,83	0	11,772	9,747	0	24	0	53,9	42,6	0,37	0,36	-
09.04.2025	1,073	0	12,931	9,613	0	12,765	9,535	0	24	0	52,5	41,8	0,37	0,36	-
10.04.2025	0,955	0	12,45	9,769	0	12,294	9,695	0	24	0	51,8	40,9	0,37	0,36	-
11.04.2025	0,858	0	11,823	9,908	0	11,662	9,826	0	24	0	54,1	42,4	0,38	0,36	-
12.04.2025	0,962	0	12,171	9,625	0	12,012	9,549	0	24	0	53,1	41,6	0,37	0,36	-
13.04.2025	0,95	0	12,179	9,693	0	12,014	9,612	0	24	0	54	42,8	0,38	0,36	-
14.04.2025	0,993	0	12,259	9,605	0	12,088	9,523	0	24	0	54,7	43,3	0,38	0,36	-
15.04.2025	0,926	0	11,944	9,692	0	11,777	9,608	0	24	0	54,9	43,3	0,39	0,37	-
16.04.2025	0,839	0	11,667	9,7	0	11,513	9,62	0	24	0	53,5	42,4	0,4	0,38	-
17.04.2025	1,067	0	12,116	9,438	0	11,935	9,353	0	24	0	56,9	44,2	0,4	0,38	-
18.04.2025	0,872	0	11,291	9,584	0	11,116	9,493	0	24	0	58	45,2	0,4	0,38	-
19.04.2025	0,92	0	11,319	9,359	0	11,144	9,272	0	24	0	57,8	45	0,4	0,38	-
20.04.2025	1,08	0	11,99	9,262	0	11,805	9,175	0	24	0	57,7	44,9	0,4	0,38	-
21.04.2025	1,054	0	12,042	9,483	0	11,855	9,395	0	24	0	57,8	44,9	0,4	0,38	-
22.04.2025	1,023	0	11,851	9,478	0	11,669	9,391	0	24	0	57,6	44,5	0,4	0,38	-
23.04.2025	1,007	0	11,538	9,273	0	11,359	9,189	0	24	0	57,7	44,2	0,4	0,38	-
Итого:	28,966	0	376,133	304,106	0	370,938	301,513	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,918														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	23,031	315,454	258,211	0	311,221	256,033	0	0	0
23.04.2025	51,996	691,587	562,318	0	682,161	557,551	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.04.2025 13:18:10