

#85920#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Морозова П. 4-4а, Калининград
4817

| Заводской номер счётчика | Показания прибора, ГДж | Предыдущие показания, ГДж | Разность показаний, ГДж | Разность показаний, Гкал |
|--|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 20120577 | 23.06.2024 | 23.05.2024 | | |
| Количество тепловой энергии, система 1 | 989,035 | 989,035 | 0 | 0 |
| Количество тепловой энергии, система 2 | 916,466 | 893,68 | 22.786 <i>-0,017</i> | 5.442 |

Подпись исполнителя



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
« 29 » 06 20 24

#85919#

Отчёт за период с 23.05.2024 по 23.06.2024.

Номер абонента 4817
 Порядковый номер 9296
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСИИ)
 Заводской номер 20120577
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 27.06.2024

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 24.05.2024 | - | 0,017 | 0 | 0,586 | 0,308 | 0 | 0,585 | 0,308 | 0 | 24 | 0 | 19,2 | 18,9 | 0,15 | 0,39 |
| 25.05.2024 | - | 0,009 | 0 | 0,46 | 0,343 | 0 | 0,459 | 0,342 | 0 | 24 | 0 | 19,5 | 18,9 | 0,15 | 0,39 |
| 26.05.2024 | - | 0,02 | 0 | 0,703 | 0,376 | 0 | 0,702 | 0,376 | 0 | 24 | 0 | 19 | 18,8 | 0,15 | 0,39 |
| 27.05.2024 | - | 0,008 | 0 | 0,433 | 0,335 | 0 | 0,433 | 0,334 | 0 | 24 | 0 | 19,9 | 19,6 | 0,15 | 0,37 |
| 28.05.2024 | - | 0,019 | 0 | 0,83 | 0,567 | 0 | 0,829 | 0,566 | 0 | 24 | 0 | 20,9 | 21,1 | 0,15 | 0,39 |
| 29.05.2024 | - | 0,536 | 0 | 5,977 | 4,532 | 0 | 5,891 | 4,494 | 0 | 24 | 0 | 54,9 | 42,1 | 0,23 | 0,38 |
| 30.05.2024 | - | 0,861 | 0 | 12,932 | 11,978 | 0 | 12,718 | 11,856 | 0 | 24 | 0 | 60 | 47 | 0,34 | 0,36 |
| 31.05.2024 | - | 0,814 | 0 | 12,834 | 12,057 | 0 | 12,619 | 11,93 | 0 | 24 | 0 | 60,4 | 47,6 | 0,35 | 0,36 |
| 01.06.2024 | - | 0,963 | 0 | 13,203 | 11,62 | 0 | 12,982 | 11,498 | 0 | 24 | 0 | 60,2 | 47,5 | 0,37 | 0,36 |
| 02.06.2024 | - | 0,994 | 0 | 13,294 | 11,489 | 0 | 13,076 | 11,37 | 0 | 24 | 0 | 59,6 | 47,2 | 0,36 | 0,35 |
| 03.06.2024 | - | 0,819 | 0 | 12,666 | 11,688 | 0 | 12,461 | 11,569 | 0 | 24 | 0 | 59,2 | 46,8 | 0,35 | 0,35 |
| 04.06.2024 | - | 0,83 | 0 | 12,675 | 11,648 | 0 | 12,468 | 11,53 | 0 | 24 | 0 | 59,6 | 46,9 | 0,36 | 0,35 |
| 05.06.2024 | - | 0,88 | 0 | 12,927 | 11,66 | 0 | 12,717 | 11,542 | 0 | 24 | 0 | 59,2 | 46,8 | 0,35 | 0,35 |
| 06.06.2024 | - | 0,783 | 0 | 12,411 | 11,623 | 0 | 12,211 | 11,507 | 0 | 24 | 0 | 59 | 46,5 | 0,34 | 0,34 |
| 07.06.2024 | - | 0,856 | 0 | 12,925 | 11,832 | 0 | 12,715 | 11,713 | 0 | 24 | 0 | 59,3 | 46,7 | 0,35 | 0,34 |
| 08.06.2024 | - | 0,834 | 0 | 12,632 | 11,636 | 0 | 12,428 | 11,521 | 0 | 24 | 0 | 59 | 46,2 | 0,32 | 0,34 |
| 09.06.2024 | - | 0,995 | 0 | 13,065 | 11,26 | 0 | 12,854 | 11,149 | 0 | 24 | 0 | 59 | 46,1 | 0,33 | 0,34 |
| 10.06.2024 | - | 0,898 | 0 | 12,664 | 11,356 | 0 | 12,46 | 11,244 | 0 | 24 | 0 | 58,9 | 46 | 0,33 | 0,34 |
| 11.06.2024 | - | 0,893 | 0 | 12,462 | 11,118 | 0 | 12,263 | 11,012 | 0 | 24 | 0 | 58,7 | 45,5 | 0,32 | 0,34 |
| 12.06.2024 | - | 0,915 | 0 | 12,415 | 11,014 | 0 | 12,218 | 10,908 | 0 | 24 | 0 | 58,7 | 45,4 | 0,32 | 0,34 |
| 13.06.2024 | - | 0,882 | 0 | 12,372 | 11,118 | 0 | 12,175 | 11,012 | 0 | 24 | 0 | 58,7 | 45,5 | 0,32 | 0,34 |
| 14.06.2024 | - | 0,843 | 0 | 12,198 | 11,137 | 0 | 12,004 | 11,031 | 0 | 24 | 0 | 58,6 | 45,4 | 0,32 | 0,34 |
| 15.06.2024 | - | 0,959 | 0 | 12,616 | 10,991 | 0 | 12,415 | 10,885 | 0 | 24 | 0 | 58,8 | 45,6 | 0,34 | 0,34 |
| 16.06.2024 | - | 1,013 | 0 | 12,799 | 10,859 | 0 | 12,595 | 10,754 | 0 | 24 | 0 | 58,8 | 45,8 | 0,35 | 0,34 |
| 17.06.2024 | - | 0,831 | 0 | 12,02 | 11,019 | 0 | 11,828 | 10,912 | 0 | 24 | 0 | 58,9 | 45,7 | 0,35 | 0,34 |
| 18.06.2024 | - | 0,79 | 0 | 12,017 | 11,142 | 0 | 11,824 | 11,032 | 0 | 24 | 0 | 59 | 46,1 | 0,36 | 0,34 |
| 19.06.2024 | - | 0,87 | 0 | 12,223 | 10,941 | 0 | 12,027 | 10,835 | 0 | 24 | 0 | 58,9 | 45,9 | 0,35 | 0,34 |
| 20.06.2024 | - | 0,894 | 0 | 12,347 | 10,985 | 0 | 12,149 | 10,879 | 0 | 24 | 0 | 58,8 | 45,7 | 0,33 | 0,34 |
| 21.06.2024 | - | 0,905 | 0 | 12,358 | 10,938 | 0 | 12,16 | 10,833 | 0 | 24 | 0 | 58,8 | 45,7 | 0,34 | 0,34 |
| 22.06.2024 | - | 0,961 | 0 | 12,519 | 10,792 | 0 | 12,318 | 10,687 | 0 | 24 | 0 | 58,9 | 45,8 | 0,35 | 0,34 |
| 23.06.2024 | - | 0,895 | 0 | 12,149 | 10,77 | 0 | 11,955 | 10,666 | 0 | 24 | 0 | 58,9 | 45,5 | 0,33 | 0,34 |
| Итого: | - | 22,787 | 0 | 323,712 | 289,132 | 0 | 318,539 | 286,295 | 0 | 744 | 0 | 52,62 | 41,75 | 0,31 | 0,35 |

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|
| 23.05.2024 | 893,68 | 10917,71 | 9138,723 | 0 | 10752,247 | 9062,168 | 0 | 0 | 0 |
| 23.06.2024 | 916,466 | 11241,42 | 9427,856 | 0 | 11070,784 | 9348,463 | 0 | 0 | 0 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения