

#133732#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Морозова П. 4-4а, Калининград

4817

9296

ТВ7 (АСИП)

20120577

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,873	0	10,604	8,624	0	10,461	8,559	0	24	0	54,1	40,8	0,4	0,38	-
25.05.2025	1,158	0	11,736	8,131	0	11,577	8,069	0	24	0	54	41	0,4	0,37	-
26.05.2025	0,864	0	10,606	8,415	0	10,465	8,351	0	24	0	53,4	41,1	0,4	0,38	-
27.05.2025	0,068	0	8,298	7,677	0	8,282	7,663	0	24	0	23,1	23	0,41	0,39	-
28.05.2025	0,016	0	1,191	0,995	0	1,189	0,994	0	24	0	19,7	19,7	0,42	0,43	-
29.05.2025	0,016	0	0,831	0,583	0	0,83	0,583	0	24	0	19,3	19,3	0,41	0,42	-
30.05.2025	0,033	0	0,607	0,016	0	0,607	0,016	0	24	0	18,2	18,4	0,4	0,41	-
31.05.2025	0,03	0	0,561	0,031	0	0,56	0,031	0	24	0	18,2	18,6	0,41	0,41	-
01.06.2025	0,026	0	0,479	0,02	0	0,478	0,02	0	24	0	17,8	18,3	0,4	0,41	-
02.06.2025	0,025	0	0,469	0,02	0	0,469	0,019	0	24	0	18	18,4	0,41	0,41	-
03.06.2025	0,024	0	0,441	0,021	0	0,441	0,021	0	24	0	17,8	18,4	0,41	0,41	-
04.06.2025	0,043	0	0,781	0,04	0	0,78	0,04	0	24	0	17,8	19,2	0,41	0,41	-
05.06.2025	0,029	0	0,514	0,022	0	0,514	0,022	0	24	0	18,1	19,1	0,41	0,41	-
06.06.2025	0,029	0	0,497	0,025	0	0,496	0,025	0	24	0	18,2	19,8	0,41	0,42	-
07.06.2025	0,041	0	0,724	0,041	0	0,723	0,041	0	24	0	18,2	19,4	0,41	0,41	-
08.06.2025	0,044	0	0,77	0,049	0	0,769	0,048	0	24	0	18,2	19,4	0,41	0,41	-
09.06.2025	0,07	0	1,175	0,022	0	1,174	0,022	0	24	0	19,1	18,5	0,36	0,36	-
10.06.2025	0,754	0	8,037	5,696	0	7,93	5,653	0	24	0	53,4	41	0,39	0,38	-
11.06.2025	1,163	0	11,862	8,451	0	11,697	8,386	0	24	0	54,8	41,4	0,39	0,37	-
12.06.2025	0,847	0	9,874	7,97	0	9,737	7,91	0	24	0	54,6	40,7	0,39	0,38	-
13.06.2025	0,915	0	10,205	8,027	0	10,061	7,965	0	24	0	55,2	41,1	0,39	0,38	-
14.06.2025	0,923	0	10,167	7,973	0	10,02	7,91	0	24	0	55,8	41,6	0,39	0,38	-
15.06.2025	0,876	0	9,937	7,888	0	9,795	7,825	0	24	0	55,6	41,8	0,39	0,38	-
16.06.2025	1,033	0	10,609	7,914	0	10,454	7,85	0	24	0	56,4	42,2	0,39	0,38	-
17.06.2025	0,976	0	10,186	7,803	0	10,031	7,738	0	24	0	57,5	43	0,39	0,38	-
18.06.2025	0,792	0	9,394	7,868	0	9,253	7,804	0	24	0	57	42,5	0,39	0,38	-
19.06.2025	1,079	0	10,505	7,628	0	10,346	7,565	0	24	0	57,2	42,4	0,39	0,38	-
20.06.2025	0,912	0	9,8	7,573	0	9,658	7,513	0	24	0	56	41,8	0,39	0,38	-
21.06.2025	0,86	0	9,613	7,699	0	9,472	7,638	0	24	0	56,3	41,8	0,39	0,38	-
22.06.2025	0,994	0	10,018	7,229	0	9,874	7,172	0	24	0	55,7	41,8	0,39	0,37	-
23.06.2025	0,826	0	9,509	7,602	0	9,375	7,543	0	24	0	55,3	41,5	0,39	0,38	-
Итого:	16,339	0	190	142,053	0	187,518	140,996	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,903														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	83,041	1031,267	826,07	0	1016,89	819,165	0	0	0
23.06.2025	99,381	1221,266	968,124	0	1204,409	960,16	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.06.2025 11:50:37