

#142180#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Морозова П. 4-4а, Калининград

4817

9296

ТВ7 (АСЦП)

20120577

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,954	0	9,88	7,351	0	9,739	7,292	0	24	0	55,7	41,6	0,39	0,38	-
25.06.2025	0,961	0	9,829	7,332	0	9,686	7,276	0	24	0	56	41,4	0,39	0,38	-
26.06.2025	0,771	0	9,031	7,553	0	8,897	7,493	0	24	0	56,5	41,7	0,39	0,38	-
27.06.2025	0,77	0	9,067	7,588	0	8,933	7,527	0	24	0	56,5	41,8	0,4	0,38	-
28.06.2025	1,031	0	10,263	7,421	0	10,113	7,362	0	24	0	56	41,7	0,39	0,38	-
29.06.2025	0,901	0	9,633	7,347	0	9,496	7,29	0	24	0	55,3	41,2	0,39	0,38	-
30.06.2025	0,628	0	7,465	6,177	0	7,362	6,131	0	24	0	54,8	40,6	0,39	0,37	-
01.07.2025	0,876	0	9,755	7,661	0	9,615	7,6	0	21	3	55,7	41,8	0,39	0,38	-
02.07.2025	0,859	0	9,823	7,782	0	9,682	7,72	0	24	0	55,6	42	0,4	0,38	-
03.07.2025	0,934	0	10,109	7,662	0	9,963	7,599	0	24	0	55,9	42,5	0,4	0,38	-
04.07.2025	0,726	0	9,281	7,878	0	9,149	7,814	0	24	0	55,5	42,1	0,4	0,38	-
05.07.2025	0,837	0	9,663	7,686	0	9,526	7,625	0	24	0	55,3	41,8	0,4	0,38	-
06.07.2025	0,821	0	9,487	7,554	0	9,352	7,494	0	24	0	55,3	41,9	0,39	0,38	-
07.07.2025	0,8	0	9,585	7,812	0	9,448	7,748	0	24	0	55,6	42,2	0,4	0,38	-
08.07.2025	0,838	0	9,674	7,674	0	9,536	7,612	0	24	0	55,5	42,1	0,39	0,37	-
09.07.2025	0,8	0	9,428	7,615	0	9,294	7,554	0	24	0	55,4	41,9	0,38	0,36	-
10.07.2025	0,851	0	9,667	7,628	0	9,529	7,567	0	24	0	55,5	41,8	0,38	0,36	-
11.07.2025	0,768	0	9,653	8,107	0	9,514	8,041	0	24	0	55,7	42,3	0,38	0,36	-
12.07.2025	0,772	0	9,284	7,664	0	9,151	7,603	0	24	0	55,6	41,7	0,38	0,36	-
13.07.2025	0,774	0	9,078	7,398	0	8,948	7,34	0	24	0	55,5	41,6	0,37	0,36	-
14.07.2025	0,766	0	9,21	7,587	0	9,079	7,525	0	24	0	55,6	41,9	0,38	0,36	-
15.07.2025	0,743	0	9,143	7,596	0	9,013	7,535	0	24	0	55,4	41,9	0,38	0,36	-
16.07.2025	0,79	0	9,191	7,45	0	9,058	7,389	0	24	0	56	42,1	0,38	0,36	-
17.07.2025	0,524	0	6,32	5,144	0	6,233	5,106	0	24	0	54,1	40,7	0,38	0,37	-
18.07.2025	0,795	0	9,337	7,619	0	9,2	7,557	0	24	0	56	42,1	0,37	0,36	-
19.07.2025	0,821	0	9,474	7,663	0	9,334	7,598	0	24	0	56,6	42,7	0,38	0,36	-
20.07.2025	0,849	0	9,507	7,505	0	9,366	7,442	0	24	0	56,6	42,9	0,38	0,36	-
21.07.2025	0,795	0	9,33	7,583	0	9,19	7,517	0	24	0	56,9	43,3	0,38	0,36	-
22.07.2025	0,746	0	9,128	7,613	0	8,992	7,547	0	24	0	56,8	43,3	0,38	0,36	-
23.07.2025	0,767	0	9,196	7,629	0	9,058	7,564	0	24	0	56,7	42,9	0,38	0,36	-
Итого:	24,268	0	279,491	224,279	0	275,456	222,468	0	717	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,796														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч717

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	99,381	1221,266	968,124	0	1204,409	960,16	0	0	0
23.07.2025	123,649	1500,759	1192,403	0	1479,868	1182,63	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.07.2025 7:44:25