

#27147#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/23г.-22/08/23г.

Абонент: П.Морозова 4-4а

Адрес: УК Теплосервис

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч

G2 max = 6.00 м3/ч G2 min = 0.02 м3/ч

Серийный номер 20120577, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0хВ092

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.23 23	59.64	45.32	14.33	3.67	3.56	10.516	9.330	10.343	9.242	1.101	5.00	2.00	0.194 <	24	0	*
24.07.23 23	59.72	45.42	14.30	3.78	3.58	10.652	9.300	10.477	9.211	1.266	5.00	2.00	0.202 <	24	0	*
25.07.23 23	59.36	45.28	14.08	3.84	3.60	10.084	9.405	9.920	9.315	0.605	5.00	2.00	0.165 <	24	0	*
26.07.23 23	59.44	45.19	14.25	4.00	3.58	10.137	9.336	9.972	9.248	0.724	5.00	2.00	0.173 <	24	0	*
27.07.23 23	59.48	45.19	14.29	3.96	3.58	10.443	9.420	10.272	9.331	0.941	5.00	2.00	0.186 <	24	0	*
28.07.23 23	59.15	44.98	14.17	3.96	3.59	10.101	9.403	9.937	9.315	0.622	5.00	2.00	0.167 <	24	0	*
29.07.23 23	59.55	45.14	14.41	3.85	3.57	10.618	9.203	10.444	9.116	1.328	5.00	2.00	0.205 <	24	0	*
30.07.23 23	59.34	45.22	14.12	3.86	3.58	10.521	9.192	10.350	9.105	1.245	5.00	2.00	0.197 <	24	0	*
31.07.23 23	59.62	45.43	14.20	3.95	3.59	10.202	9.260	10.035	9.172	0.862	5.00	2.00	0.178 <	24	0	*
01.08.23 23	58.86	45.02	13.84	3.99	3.60	10.406	9.205	10.240	9.118	1.122	5.00	2.00	0.187 <	24	0	*
02.08.23 23	60.24	45.63	14.61	3.95	3.61	10.318	9.283	10.146	9.194	0.952	5.00	2.00	0.188 <	24	0	*
03.08.23 23	60.43	45.87	14.56	3.90	3.56	10.323	9.207	10.150	9.118	1.032	5.00	2.00	0.191 <	24	0	*
04.08.23 23	60.51	46.64	13.87	3.81	3.50	11.048	9.871	10.861	9.772	1.090	5.00	2.00	0.197 <	24	0	*
05.08.23 23	59.87	45.26	14.61	3.70	3.51	10.077	8.782	9.910	8.699	1.211	5.00	2.00	0.194 <	24	0	*
06.08.23 23	59.90	45.25	14.65	3.67	3.51	10.300	8.538	10.130	8.457	1.673	5.00	2.00	0.217 <	24	0	*
07.08.23 23	58.80	44.58	14.22	3.59	3.52	9.842	8.648	9.684	8.568	1.116	5.00	2.00	0.182 <	24	0	*
08.08.23 23	58.72	43.99	14.73	3.56	3.51	10.364	8.641	10.198	8.564	1.634	5.00	2.00	0.214 <	24	0	*
09.08.23 23	59.51	44.33	15.19	3.59	3.51	10.205	8.469	10.038	8.392	1.646	5.00	2.00	0.218 <	24	0	*
10.08.23 23	59.82	44.45	15.37	3.59	3.52	10.222	8.662	10.053	8.583	1.469	5.00	2.00	0.213 <	24	0	*
11.08.23 23	59.76	44.33	15.42	3.62	3.51	9.892	8.615	9.729	8.536	1.193	5.00	2.00	0.198 <	24	0	*
12.08.23 23	59.72	44.42	15.30	3.66	3.52	9.689	8.589	9.530	8.511	1.019	5.00	2.00	0.188 <	24	0	*
13.08.23 23	59.93	44.92	15.00	3.61	3.52	10.412	8.519	10.240	8.439	1.801	5.00	2.00	0.226 <	24	0	*
14.08.23 23	59.74	44.87	14.87	3.61	3.53	9.686	8.524	9.527	8.445	1.081	5.00	2.00	0.186 <	24	0	*
15.08.23 23	60.12	45.53	14.58	3.67	3.55	9.549	8.644	9.390	8.562	0.828	5.00	2.00	0.171 <	24	0	*
16.08.23 23	60.02	45.85	14.17	3.61	3.54	9.627	8.628	9.468	8.544	0.924	5.00	2.00	0.173 <	24	0	*
17.08.23 23	59.74	45.62	14.12	3.66	3.53	9.597	8.633	9.440	8.550	0.890	5.00	2.00	0.171 <	24	0	*
18.08.23 23	60.23	45.96	14.27	3.66	3.54	9.630	8.678	9.469	8.593	0.876	5.00	2.00	0.172 <	24	0	*
19.08.23 23	60.20	46.18	14.03	3.68	3.54	9.727	8.615	9.565	8.529	1.036	5.00	2.00	0.178 <	24	0	*
20.08.23 23	60.24	46.39	13.86	3.65	3.53	10.058	8.555	9.890	8.469	1.420	5.00	2.00	0.197 <	24	0	*
21.08.23 23	60.15	46.16	13.99	3.62	3.53	9.630	8.603	9.469	8.517	0.952	5.00	2.00	0.173 <	24	0	*
22.08.23 23	59.41	45.46	13.95	3.63	3.51	9.545	8.580	9.389	8.498	0.891	5.00	2.00	0.168 <	24	0	*
Итого/Средн	59.72	45.29	14.42	3.74	3.55	313.422	276.337	308.265	273.714	34.551	5.00	2.00	5.867	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.07.23 23	7811.345	6627.055	7691.333	6570.907	1120.425	149.334	17111	2269
22.08.23 23	8124.767	6903.391	7999.598	6844.621	1154.976	155.201	17855	2269
Итого	313.422	276.337	308.265	273.714	34.551	5.867	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

