

#148490#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Морозова П. 4-4а, Калининград
4817
9296
ТВ7 (АСЦП)
20120577
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,882	0	8,796	6,718	0	8,665	6,667	0	24	0	56,8	40,9	0,39	0,37	-
25.08.2025	0,788	0	8,4	6,764	0	8,276	6,713	0	24	0	56,4	40,5	0,39	0,37	-
26.08.2025	0,814	0	8,474	6,744	0	8,349	6,694	0	24	0	56,5	40,4	0,39	0,38	-
27.08.2025	0,695	0	8,012	6,872	0	7,894	6,821	0	24	0	56,4	40,3	0,4	0,38	-
28.08.2025	0,789	0	8,368	6,769	0	8,243	6,719	0	24	0	56,8	40,6	0,39	0,38	-
29.08.2025	0,898	0	8,733	6,516	0	8,603	6,466	0	24	0	56,8	40,9	0,39	0,38	-
30.08.2025	0,68	0	7,905	6,741	0	7,788	6,69	0	24	0	56,5	40,8	0,39	0,38	-
31.08.2025	0,936	0	8,881	6,445	0	8,749	6,396	0	24	0	56,9	41,2	0,39	0,37	-
01.09.2025	0,884	0	8,646	6,49	0	8,516	6,44	0	24	0	57	41,1	0,39	0,38	-
02.09.2025	0,68	0	7,824	6,624	0	7,707	6,573	0	24	0	56,9	41,3	0,4	0,38	-
03.09.2025	0,735	0	8,037	6,545	0	7,917	6,494	0	24	0	57	41,4	0,4	0,38	-
04.09.2025	0,842	0	8,535	6,484	0	8,407	6,433	0	24	0	56,9	41,6	0,4	0,38	-
05.09.2025	0,803	0	8,379	6,491	0	8,253	6,439	0	24	0	56,8	41,8	0,4	0,38	-
06.09.2025	0,796	0	8,276	6,398	0	8,153	6,347	0	24	0	56,6	41,5	0,4	0,38	-
07.09.2025	0,988	0	9,047	6,233	0	8,912	6,184	0	24	0	56,7	41,4	0,38	0,36	-
08.09.2025	0,738	0	8,05	6,425	0	7,931	6,375	0	24	0	56,3	41,2	0,39	0,37	-
09.09.2025	0,752	0	8,068	6,363	0	7,951	6,315	0	24	0	56	40,9	0,39	0,37	-
10.09.2025	0,756	0	8,066	6,336	0	7,95	6,289	0	24	0	55,7	40,5	0,39	0,37	-
11.09.2025	0,651	0	7,587	6,387	0	7,478	6,341	0	24	0	55,6	40,3	0,39	0,38	-
12.09.2025	0,728	0	7,809	6,261	0	7,696	6,215	0	24	0	56,1	40,4	0,39	0,37	-
13.09.2025	0,833	0	8,267	6,22	0	8,146	6,175	0	24	0	56,1	40,2	0,39	0,37	-
14.09.2025	0,896	0	8,436	6,07	0	8,312	6,026	0	24	0	56,3	40,4	0,39	0,37	-
15.09.2025	0,842	0	8,255	6,174	0	8,134	6,129	0	24	0	56,1	40,1	0,39	0,38	-
16.09.2025	0,895	0	8,481	6,135	0	8,359	6,091	0	24	0	55,8	39,8	0,39	0,38	-
17.09.2025	0,823	0	8,409	6,543	0	8,285	6,494	0	24	0	56,3	40,4	0,4	0,38	-
18.09.2025	0,812	0	8,118	6,233	0	7,999	6,188	0	24	0	56,1	39,8	0,4	0,38	-
19.09.2025	0,888	0	8,443	6,181	0	8,32	6,137	0	24	0	56	39,6	0,39	0,38	-
20.09.2025	0,855	0	8,23	6,112	0	8,109	6,068	0	24	0	56,3	40	0,4	0,38	-
21.09.2025	1,003	0	8,816	5,909	0	8,686	5,866	0	24	0	56,3	40,3	0,39	0,37	-
22.09.2025	0,805	0	8,042	6,111	0	7,925	6,067	0	24	0	56,1	40,2	0,4	0,38	-
23.09.2025	0,812	0	7,996	6,023	0	7,881	5,98	0	24	0	55,8	39,7	0,4	0,38	-
Итого:	25,299	0	257,386	198,317	0	253,594	196,832	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,043														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	147,785	1773,307	1414,695	0	1748,314	1403,094	0	0	0
23.09.2025	173,085	2030,689	1613,012	0	2001,906	1599,926	0	0	0

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.09.2025 7:47:31